

#12423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,396	-0,01	77,92	77,8	76,3	76,91	-0,61	24	0	0	67,6	48,9	18,72	0,49	0,46	16
25.05.2021	1,36	-0,01	80,5	80,49	78,86	79,59	-0,73	24	0	0	66,8	49,1	17,72	0,49	0,46	-
26.05.2021	1,413	-0,016	70,15	70,19	68,58	69,41	-0,83	24	0	0	70,3	49,1	21,25	0,49	0,46	-
27.05.2021	1,393	-0,012	72,41	72,39	70,85	71,58	-0,73	24	0	0	69,6	49,4	20,22	0,49	0,46	-
28.05.2021	1,349	-0,014	72,08	72,09	70,51	71,25	-0,74	24	0	0	69,4	49,6	19,7	0,49	0,46	11
29.05.2021	1,477	-0,011	91,69	91,53	89,88	90,48	-0,6	24	0	0	66	49,2	16,81	0,49	0,46	12,3
30.05.2021	1,464	-0,013	91,53	91,4	89,71	90,38	-0,67	24	0	0	66	49,3	16,69	0,49	0,46	-
31.05.2021	1,432	-0,013	75,12	75,08	73,51	74,25	-0,74	24	0	0	68,6	48,6	20	0,49	0,46	16
01.06.2021	1,391	-0,006	77,82	77,67	76,19	76,76	-0,57	24	0	0	67,9	49,2	18,69	0,49	0,46	-
02.06.2021	1,404	-0,004	85,66	85,48	83,98	84,53	-0,55	24	0	0	65,8	48,7	17,08	0,49	0,46	-
03.06.2021	1,338	-0,004	68,72	68,65	67,26	67,89	-0,63	24	0	0	69	48,6	20,4	0,49	0,46	15
04.06.2021	1,31	-0,006	76,4	76,37	74,86	75,52	-0,66	24	0	0	66,7	48,7	17,98	0,49	0,46	-
05.06.2021	1,288	-0,01	68,87	68,92	67,4	68,14	-0,74	24	0	0	68,3	48,6	19,71	0,5	0,46	13,4
06.06.2021	1,392	-0,006	72,46	72,37	70,93	71,57	-0,64	24	0	0	68,4	48,3	20,11	0,49	0,46	22
07.06.2021	1,375	-0,009	79,43	79,38	77,81	78,51	-0,7	24	0	0	66,6	48,4	18,12	0,5	0,47	-
08.06.2021	1,282	-0,009	62,53	62,58	61,15	61,89	-0,74	24	0	0	69,5	47,9	21,61	0,5	0,46	18,8
09.06.2021	1,272	-0,009	73,8	73,79	72,3	72,95	-0,65	24	0	0	66,6	48,6	18,07	0,49	0,47	21
10.06.2021	1,285	-0,006	79,42	79,36	77,85	78,48	-0,63	24	0	0	65,7	48,8	16,94	0,49	0,47	-
11.06.2021	1,323	-0,004	77,69	77,59	76,13	76,7	-0,57	24	0	0	66,4	48,6	17,79	0,49	0,46	-
12.06.2021	1,287	-0,003	66,62	66,59	65,2	65,83	-0,63	24	0	0	68,6	48,4	20,27	0,49	0,47	-
13.06.2021	1,309	-0,009	69,95	70	68,5	69,24	-0,74	24	0	0	68,1	48,4	19,67	0,49	0,47	-
14.06.2021	1,44	-0,006	85,33	85,19	83,62	84,24	-0,62	24	0	1	66,2	48,5	17,63	0,49	0,47	-
15.06.2021	1,295	-0,006	70,63	70,51	69,17	69,75	-0,58	23	1	1	67,4	48,2	19,14	0,49	0,46	-
16.06.2021	1,359	-0,015	75,07	75,1	73,51	74,28	-0,77	24	0	1	67,2	48,2	19,05	0,49	0,46	-
17.06.2021	1,388	-0,013	76,08	76,11	74,52	75,28	-0,76	24	0	1	67,3	48,1	19,16	0,5	0,47	-
18.06.2021	1,362	-0,007	78,37	78,28	76,75	77,43	-0,68	24	0	1	66,7	48,5	18,22	0,49	0,47	-
19.06.2021	1,378	-0,004	79,04	78,97	77,44	78,08	-0,64	24	0	0	66,6	48,4	18,22	0,49	0,47	-
20.06.2021	1,316	-0,004	81,07	80,96	79,5	80,09	-0,59	24	0	1	65,2	48,2	16,95	0,49	0,47	-
21.06.2021	1,139	-0,01	64,56	64,76	63,22	64,03	-0,81	24	0	1	67,4	48,7	18,68	0,49	0,47	-
22.06.2021	1,15	-0,014	66,44	66,59	65,07	65,88	-0,81	24	0	1	66,7	48,4	18,29	0,49	0,46	-
23.06.2021	1,174	-0,009	66,54	66,69	65,2	65,96	-0,76	24	0	1	67,1	48,4	18,65	0,49	0,46	-
Итого:	41,541	0	2333,9	2332,88	2285,76	2306,88	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,541															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	798,54	29667,44	29596,4	28909,58	29281,17
23.06.2021	840,081	32001,34	31929,28	31195,34	31588,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:56:20