

#12407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2022 | 1,269 | -0,013 | 64,39 | 64,6 | 63,09 | 63,96 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 45,6 | 20,8 | 0,51 | 0,46 | - |
| 25.05.2022 | 1,244 | -0,014 | 55,84 | 56,05 | 54,65 | 55,51 | -0,86 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 45,3 | 23,49 | 0,51 | 0,46 | - |
| 26.05.2022 | 1,296 | -0,014 | 60,42 | 60,58 | 59,14 | 60,02 | -0,88 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 45,5 | 22,66 | 0,51 | 0,46 | - |
| 27.05.2022 | 1,263 | -0,017 | 56,18 | 56,43 | 54,97 | 55,92 | -0,95 | 24 | 0 | 1 | 69,4 | 45,6 | 23,82 | 0,5 | 0,45 | - |
| 28.05.2022 | 1,306 | -0,015 | 59,64 | 59,81 | 58,35 | 59,23 | -0,88 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 45,4 | 23,13 | 0,51 | 0,46 | - |
| 29.05.2022 | 1,359 | -0,016 | 65,08 | 65,28 | 63,74 | 64,65 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 45,3 | 22,03 | 0,51 | 0,46 | - |
| 30.05.2022 | 1,232 | -0,015 | 60,35 | 60,62 | 59,14 | 60,01 | -0,87 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 45,6 | 21,54 | 0,51 | 0,46 | - |
| 31.05.2022 | 1,237 | -0,018 | 54,31 | 54,63 | 53,12 | 54,08 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,2 | 24,11 | 0,51 | 0,46 | - |
| 01.06.2022 | 1,238 | -0,019 | 61,62 | 61,91 | 60,37 | 61,28 | -0,91 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 45,6 | 21,2 | 0,51 | 0,46 | - |
| 02.06.2022 | 1,28 | -0,013 | 58,88 | 59,15 | 57,66 | 58,58 | -0,92 | 24 | 0 | 1 | 68,1 | 45,2 | 22,93 | 0,52 | 0,47 | - |
| 03.06.2022 | 1,238 | -0,018 | 57,02 | 57,33 | 55,81 | 56,8 | -0,99 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 45,3 | 23 | 0,52 | 0,46 | - |
| 04.06.2022 | 1,326 | -0,014 | 58,79 | 59,02 | 57,56 | 58,44 | -0,88 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 45,2 | 23,75 | 0,52 | 0,47 | - |
| 05.06.2022 | 1,293 | -0,019 | 61,04 | 61,31 | 59,75 | 60,72 | -0,97 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 45,3 | 22,41 | 0,52 | 0,47 | - |
| 06.06.2022 | 0,607 | 0,103 | 222,9 | 221,43 | 217,81 | 216,66 | 1,15 | 24 | 0 | 1 | 71,1 | 68,7 | 2,39 | 0,52 | 0,47 | - |
| 07.06.2022 | 0,939 | -0,007 | 121,55 | 121,61 | 118,99 | 119,55 | -0,56 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 60,2 | 8,15 | 0,51 | 0,46 | - |
| 08.06.2022 | 1,131 | -0,023 | 54,26 | 54,72 | 53,14 | 54,2 | -1,06 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 45,2 | 22,22 | 0,52 | 0,47 | - |
| 09.06.2022 | 1,149 | -0,025 | 56,51 | 56,97 | 55,34 | 56,44 | -1,1 | 24 | 0 | 1 | 67 | 45,3 | 21,7 | 0,52 | 0,46 | - |
| 10.06.2022 | 1,185 | -0,027 | 53,06 | 53,53 | 51,93 | 53,04 | -1,11 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 45,1 | 23,85 | 0,52 | 0,46 | - |
| 11.06.2022 | 1,208 | -0,025 | 53,38 | 53,85 | 52,23 | 53,34 | -1,11 | 24 | 0 | 1 | 69,1 | 44,9 | 24,16 | 0,52 | 0,47 | - |
| 12.06.2022 | 1,198 | -0,025 | 56,05 | 56,53 | 54,88 | 56,01 | -1,13 | 24 | 0 | 1 | 68 | 45,2 | 22,76 | 0,52 | 0,46 | - |
| 13.06.2022 | 1,244 | -0,024 | 59,2 | 59,68 | 57,96 | 59,06 | -1,1 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 45,3 | 22,36 | 0,52 | 0,46 | - |
| 14.06.2022 | 1,269 | -0,026 | 56,53 | 56,98 | 55,32 | 56,44 | -1,12 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 45 | 23,86 | 0,52 | 0,46 | - |
| 15.06.2022 | 1,173 | -0,025 | 54,19 | 54,7 | 53,04 | 54,14 | -1,1 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 45,4 | 23,12 | 0,52 | 0,46 | - |
| 16.06.2022 | 1,212 | -0,031 | 57,26 | 57,75 | 56,05 | 57,21 | -1,16 | 24 | 0 | 1 | 67,9 | 45,3 | 22,62 | 0,52 | 0,46 | - |
| 17.06.2022 | 1,182 | -0,026 | 60,8 | 61,36 | 59,6 | 60,76 | -1,16 | 24 | 0 | 1 | 66,3 | 45,6 | 20,74 | 0,52 | 0,46 | - |
| 18.06.2022 | 1,147 | -0,026 | 49,91 | 50,45 | 48,83 | 49,97 | -1,14 | 24 | 0 | 1 | 69,6 | 45 | 24,64 | 0,52 | 0,47 | - |
| 19.06.2022 | 1,189 | -0,026 | 57,35 | 57,86 | 56,18 | 57,31 | -1,13 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 45,4 | 22,13 | 0,52 | 0,47 | - |
| 20.06.2022 | 1,245 | -0,026 | 51,56 | 52,05 | 50,41 | 51,54 | -1,13 | 24 | 0 | 1 | 70,5 | 44,8 | 25,74 | 0,52 | 0,46 | - |
| 21.06.2022 | 1,145 | -0,028 | 55,65 | 56,23 | 54,5 | 55,67 | -1,17 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 45,8 | 22,03 | 0,52 | 0,47 | - |
| 22.06.2022 | 1,273 | -0,025 | 62,4 | 62,86 | 61,12 | 62,24 | -1,12 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 45,5 | 21,68 | 0,52 | 0,47 | - |
| 23.06.2022 | 1,176 | -0,029 | 58,95 | 59,5 | 57,74 | 58,91 | -1,17 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 45,5 | 21,34 | 0,52 | 0,47 | - |
| Итого: | 37,253 | 0 | 2015,07 | 2024,78 | 1972,42 | 2001,69 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,253 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2022 | 2087,147 | 83251,79 | 83160,84 | 81215,17 | 82267,03 |
| 23.06.2022 | 2124,4 | 85266,86 | 85185,62 | 83187,59 | 84268,72 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:42:06