

# #12422#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6561  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205788  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	1,127	-0,009	59,88	60,06	58,6	59,39	-0,79	24	0	1	68,4	48,5	19,95	0,49	0,46	-
25.06.2021	1,132	-0,015	63,55	63,76	62,21	63,04	-0,83	24	0	1	67,3	48,4	18,9	0,49	0,46	-
26.06.2021	1,169	-0,014	72,33	72,5	70,89	71,69	-0,8	24	0	0	65,8	48,7	17,11	0,48	0,46	-
27.06.2021	1,252	-0,005	89,15	89,13	87,5	88,12	-0,62	24	0	0	63,9	49,2	14,71	0,49	0,46	-
28.06.2021	1,177	-0,013	70,87	71,06	69,42	70,28	-0,86	24	0	0	66,4	48,8	17,6	0,49	0,46	-
29.06.2021	1,189	-0,012	79,61	79,69	78,08	78,79	-0,71	24	0	0	64,7	49	15,71	0,49	0,46	-
30.06.2021	1,196	-0,012	69,14	69,31	67,75	68,54	-0,79	24	0	1	66,9	48,6	18,25	0,49	0,47	-
01.07.2021	1,166	-0,012	74,23	74,37	72,77	73,54	-0,77	24	0	0	65,5	49	16,56	0,49	0,46	-
02.07.2021	1,181	-0,012	72,02	72,16	70,6	71,36	-0,76	24	0	1	65,9	48,6	17,28	0,49	0,46	-
03.07.2021	1,191	-0,012	61,35	61,53	60,04	60,85	-0,81	24	0	1	69	48,5	20,52	0,49	0,46	-
04.07.2021	1,201	-0,01	71,92	72,03	70,51	71,24	-0,73	24	0	1	66,2	48,6	17,57	0,49	0,46	-
05.07.2021	1,17	-0,015	62,03	62,25	60,7	61,57	-0,87	24	0	1	68,4	48,4	20,04	0,49	0,47	-
06.07.2021	1,163	-0,011	72,07	72,17	70,63	71,36	-0,73	24	0	1	65,9	48,9	17,02	0,5	0,47	-
07.07.2021	1,106	-0,01	65,23	65,4	63,9	64,69	-0,79	24	0	1	66,8	48,9	17,96	0,49	0,46	-
08.07.2021	1,178	-0,009	67,35	67,45	65,95	66,7	-0,75	24	0	1	67	48,5	18,46	0,49	0,46	-
09.07.2021	1,023	-0,013	62,59	62,75	61,33	62,08	-0,75	22	2	1	66	48,7	17,33	0,49	0,46	-
10.07.2021	1,147	-0,01	63,44	63,62	62,13	62,91	-0,78	24	0	1	67,5	48,4	19,07	0,49	0,46	-
11.07.2021	1,22	-0,006	68,09	68,16	66,69	67,41	-0,72	24	0	1	67,4	48,5	18,83	0,5	0,46	-
12.07.2021	1,135	-0,013	68,89	69,06	67,51	68,29	-0,78	24	0	0	66,2	48,8	17,4	0,49	0,46	-
13.07.2021	1,132	-0,01	61,92	62,07	60,61	61,39	-0,78	24	0	1	67,7	48,4	19,33	0,5	0,46	-
Итого:	23,255	0	1375,66	1378,53	1347,82	1363,24	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,255															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 478

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	840,081	32001,34	31929,28	31195,34	31588,05
13.07.2021	863,336	33377	33307,81	32543,16	32951,29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:26:32