

# #12405#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6561  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205788  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	1,104	-0,03	52,83	53,43	51,7	52,93	-1,23	24	0	1	67,8	45,4	22,44	0,52	0,47	-
25.06.2022	1,116	-0,03	60,44	61,03	59,23	60,42	-1,19	24	0	1	65,5	45,7	19,8	0,52	0,47	-
26.06.2022	1,102	-0,029	52,72	53,33	51,62	52,8	-1,18	24	0	1	67,7	45,3	22,44	0,52	0,47	-
27.06.2022	1,1	-0,031	54,01	54,62	52,9	54,11	-1,21	24	0	1	67	45,2	21,84	0,53	0,47	-
28.06.2022	1,062	-0,03	51,84	52,47	50,76	51,97	-1,21	24	0	1	67,2	45,2	22	0,52	0,47	-
29.06.2022	1,034	-0,02	78,12	78,56	76,81	77,78	-0,97	24	0	1	60,2	46,1	14,08	0,53	0,46	-
30.06.2022	1,046	-0,031	49,72	50,41	48,68	49,94	-1,26	24	0	1	68,1	45,4	22,7	0,54	0,47	-
01.07.2022	0,972	-0,029	53,52	54,23	50,92	52,12	-1,2	23	1	1	65,7	45,5	20,22	0,65	0,46	-
02.07.2022	0	0	47,5	48,21	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,46	-
03.07.2022	0	0	56,42	57,05	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,66	0,46	-
04.07.2022	0	0	44,94	45,6	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,46	-
05.07.2022	0	0	47,43	48,08	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,46	-
06.07.2022	0	0	49,98	50,61	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,46	-
07.07.2022	0	0	54,31	54,92	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,66	0,46	-
08.07.2022	0	0	45,94	46,55	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,46	-
09.07.2022	0	0	50,77	51,36	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,66	0,46	-
10.07.2022	0	0	41,31	41,89	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,46	-
11.07.2022	0	0	57,44	58,02	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,66	0,46	-
12.07.2022	0	0	50,57	51,22	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,66	0,46	-
13.07.2022	0	0	52,22	52,85	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,66	0,46	-
14.07.2022	0	0	52,61	53,23	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,66	0,45	-
15.07.2022	0	0	43,63	44,26	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,44	0,29	-
16.07.2022	0	0	54,86	55,05	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,64	0,44	-
17.07.2022	0	0	50,49	50,63	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,45	-
18.07.2022	0	0	45,66	46,23	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,65	0,45	-
19.07.2022	0	0	46,15	46,65	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,4	0,28	-
20.07.2022	0	0	18,94	19,18	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,34	0,23	-
21.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,34	0,24	-
22.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,33	0,22	-
23.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,32	0,21	-
Итого:	8,536	0	1364,37	1379,67	442,62	452,07	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,536															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 191

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	2124,4	85266,86	85185,62	83187,59	84268,72
23.07.2022	2132,936	86631,23	86565,29	83630,21	84720,79

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2022 15:47:39