

#12419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	1,447	0	75,17	75,59	0	73,51	74,67	0	0	24	0	0	69,8	50,2	19,63	0,63	0,45	-
25.06.2023	1,491	0	84,03	84,45	0,23	82,26	83,41	0,23	0,23	24	0	0	68,5	50,5	18	0,63	0,45	-
26.06.2023	1,277	0	108,53	108,85	0	106,55	107,48	0	0	24	0	0	63,4	51,4	11,99	0,6	0,44	-
27.06.2023	1,32	0	71,73	72,52	0	70,15	71,64	0	0	24	0	0	69,4	50,6	18,81	0,6	0,44	-
28.06.2023	1,267	0	67,26	68,2	0	65,84	67,4	0	0	24	0	0	68,9	49,6	19,24	0,62	0,44	-
29.06.2023	1,386	0	76,07	76,81	0	74,34	75,79	0	0	24	0	0	71,4	52,8	18,61	0,61	0,44	-
30.06.2023	1,279	0	89,75	90,82	0	88	89,69	0	0	24	0	0	65,6	51,1	14,52	0,63	0,45	-
01.07.2023	1,369	0	71,06	71,89	0	69,37	70,91	0	0	24	0	0	73,4	53,6	19,73	0,62	0,44	-
02.07.2023	1,419	0	70,03	70,89	0	68,44	70,06	0	0	24	0	0	71,6	50,8	20,72	0,62	0,45	-
03.07.2023	1,325	0	72,85	73,73	0	71,25	72,82	0	0	24	0	0	70,3	51,7	18,6	0,6	0,43	-
04.07.2023	1,347	0	74,27	75,16	0	72,71	74,29	0	0	24	0	0	68,3	49,8	18,49	0,63	0,45	-
05.07.2023	1,42	0	76,36	77,07	0	74,65	76,1	0	0	24	0	0	70,5	51,5	19	0,63	0,45	-
06.07.2023	1,343	0	73,07	73,86	0	71,41	72,9	0	0	24	0	0	71,1	52,4	18,77	0,63	0,45	-
07.07.2023	1,359	0	74,81	75,57	0	73,17	74,64	0	0	24	0	0	70,2	51,6	18,56	0,63	0,45	-
08.07.2023	1,405	0	75,96	76,69	0	74,23	75,7	0	0	24	0	0	70,8	51,9	18,92	0,63	0,45	-
09.07.2023	1,405	0	77,67	78,46	0	75,9	77,46	0	0	24	0	0	70,8	52,3	18,5	0,63	0,45	-
10.07.2023	1,371	0	73,68	74,47	0	72,02	73,52	0	0	24	0	0	70,8	51,8	18,99	0,63	0,45	-
11.07.2023	1,353	0	75,05	75,83	0	73,37	74,84	0	0	24	0	0	70,6	52,2	18,43	0,63	0,45	-
12.07.2023	1,428	0	80,89	81,61	0	79,11	80,56	0	0	24	0	0	69,8	51,7	18,03	0,63	0,45	-
13.07.2023	1,367	0	75,07	75,75	0	73,33	74,73	0	0	24	0	0	71,8	53,2	18,62	0,63	0,45	-
14.07.2023	1,343	0	90,01	90,68	0	88,1	89,49	0	0	24	0	0	68,1	52,9	15,25	0,63	0,45	-
15.07.2023	1,399	0	74,61	75,32	0	72,89	74,34	0	0	24	0	0	71,6	52,4	19,21	0,63	0,45	-
16.07.2023	1,389	0	79,51	80,26	0	77,75	79,22	0	0	24	0	0	70,3	52,5	17,85	0,63	0,45	-
17.07.2023	1,371	0	74,01	74,84	0	72,27	73,84	0	0	24	0	0	72,4	53,4	18,94	0,63	0,45	-
18.07.2023	1,357	0	87,09	88	0	85,24	86,87	0	0	24	0	0	68,5	52,6	15,9	0,4	0,27	-
19.07.2023	0,339	0	38,38	37,84	0	37,72	37,35	0	0	24	0	1	60,6	52,3	8,33	0,2	0,11	-
20.07.2023	0	0	0,33	0	0	0,33	0	0	0	24	0	1	23,9	26,8	-2,95	0,17	0,18	-
21.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	24,2	-3,28	0,16	0,36	-
22.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	23,2	-2,84	0,16	0,39	-
23.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,1	22,3	-2,23	0,16	0,36	-
Итого:	34,576	0	1987,25	2005,16	0,23	1943,91	1979,72	0,23	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,576																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	969,766	36610,49	36194,43	0,24	35684,2	35793,9	0,24
23.07.2023	1004,342	38597,74	38199,59	0,47	37628,11	37773,62	0,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 13:36:40