

#95196#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Лесной парк, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,28	0	74,74	75,69	0	73,12	74,73	0	0	24	0	0	69,4	51,9	17,51	0,61	0,44	-
25.08.2024	1,371	0	76,49	77,3	0	74,76	76,32	0	0	24	0	0	70,6	52,3	18,3	0,61	0,44	-
26.08.2024	1,337	0	75,05	75,9	0	73,37	74,9	0	0	24	0	0	70,8	52,6	18,2	0,61	0,44	-
27.08.2024	1,339	0	74,13	75,03	0	72,54	74,1	0	0	24	0	0	69,5	51,1	18,42	0,61	0,44	-
28.08.2024	1,342	0	76,87	77,74	0	75,21	76,77	0	0	24	0	0	69,3	51,5	17,81	0,61	0,44	-
29.08.2024	1,383	0	80,52	81,23	0	78,75	80,2	0	0	24	0	0	69,4	51,9	17,55	0,61	0,44	-
30.08.2024	1,355	0	79,95	80,59	0	78,16	79,52	0	0	24	0	0	70,5	53,2	17,32	0,61	0,44	-
31.08.2024	1,298	0	81,61	82,32	0	79,88	81,25	0	0	24	0	0	68,5	52,3	16,24	0,61	0,44	-
01.09.2024	1,412	0	76,09	76,72	0	74,43	75,79	0	0	24	0	0	69,8	50,9	18,93	0,61	0,44	-
02.09.2024	1,34	0	73,25	73,95	0	71,59	72,97	0	0	24	0	0	71,1	52,4	18,67	0,61	0,44	-
03.09.2024	1,369	0	77,8	78,42	0	76,05	77,41	0	0	24	0	0	70,2	52,2	17,98	0,61	0,44	-
04.09.2024	1,344	0	81,59	82,12	0	79,83	81,03	0	0	24	0	0	69,4	52,5	16,82	0,61	0,44	-
05.09.2024	1,389	0	82,18	82,69	0,39	80,35	81,58	0,39	0,39	24	0	0	69,8	52,8	17,06	0,61	0,44	-
06.09.2024	1,318	0	88,94	89,44	0,03	87,1	88,24	0,03	0,03	24	0	0	68	52,9	15,11	0,61	0,44	-
07.09.2024	1,359	0	76,55	77,11	0	74,8	76,06	0	0	24	0	0	71,6	53,5	18,14	0,61	0,44	-
08.09.2024	1,407	0	81,07	81,57	0	79,31	80,54	0	0	24	0	0	69,6	51,9	17,75	0,61	0,44	-
09.09.2024	1,304	0	88,27	88,73	0	86,41	87,54	0	0	24	0	0	68,6	53,5	15,09	0,61	0,44	-
10.09.2024	1,388	0	77,24	77,66	0	75,49	76,67	0	0	24	0	0	70,6	52,2	18,42	0,6	0,44	-
11.09.2024	1,354	0	79,38	79,89	0,01	77,6	78,85	0,01	0,01	24	0	0	70,1	52,6	17,43	0,6	0,44	-
12.09.2024	1,443	0	81,48	82,02	0	79,74	81,03	0	0	24	0	0	68,9	50,8	18,08	0,6	0,44	-
13.09.2024	1,488	0	72,01	72,41	0	70,38	71,57	0	0	24	0	0	71,1	50	21,12	0,6	0,44	-
14.09.2024	1,553	0	73,72	73,92	0	72,07	73,07	0	0	24	0	0	71,1	49,6	21,53	0,6	0,44	-
15.09.2024	1,619	0	77,48	77,57	0	75,76	76,67	0	0	24	0	0	70,4	49,1	21,33	0,61	0,44	-
16.09.2024	1,504	0	77,29	77,38	0	75,53	76,43	0	0	24	0	0	70,9	51	19,9	0,61	0,44	-
17.09.2024	1,539	0	79,26	79,02	0	77,46	78,04	0	0	24	0	0	71,2	51,4	19,88	0,61	0,44	-
18.09.2024	1,51	0	79,5	79,3	0	77,75	78,33	0	0	24	0	0	70,1	50,7	19,4	0,61	0,44	-
19.09.2024	1,496	0	78	77,8	0	76,21	76,83	0	0	24	0	0	70,9	51,3	19,59	0,61	0,44	-
20.09.2024	1,527	0	79,04	78,91	0	77,29	77,94	0	0	24	0	0	70,6	50,9	19,74	0,61	0,44	-
21.09.2024	1,54	0	80,74	80,4	0	78,92	79,4	0	0	24	0	0	70,5	51	19,51	0,61	0,44	-
22.09.2024	1,583	0	80,54	80,12	0	78,75	79,15	0	0	24	0	0	70,2	50,2	20,09	0,61	0,44	-
23.09.2024	1,516	0	80,96	80,67	0	79,14	79,68	0	0	24	0	0	70,2	51	19,17	0,6	0,44	-
Итого:	44,007	0	2441,74	2453,62	0,43	2387,75	2422,61	0,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,007																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	2250,681	89914,55	89033,53	1,22	87718,91	88045,09	1,22
23.09.2024	2294,688	92356,29	91487,15	1,65	90106,66	90467,7	1,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:52:10