

#148642#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК

Алданская 11-13, Калининград

3428

6561

ВКТ-7

00205788

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,531	0	87,31	89,46	0,04	85,4	88,34	0,04	0,04	24	0	0	69,8	51,8	17,95	0,53	0,43	-
25.08.2025	1,445	0	90,23	92,55	0	88,27	91,32	0	0	24	0	0	69,1	52,7	16,39	0,53	0,43	-
26.08.2025	1,425	0	88,97	91,46	0	87,04	90,26	0	0	24	0	0	69,4	53	16,37	0,53	0,43	-
27.08.2025	1,477	0	110,37	112,62	0	108,09	111,1	0	0	24	0	0	67,4	53,6	13,7	0,53	0,43	-
28.08.2025	1,43	0	124,17	126,44	0	121,66	124,66	0	0	24	0	0	66,3	54,5	11,8	0,53	0,43	-
29.08.2025	1,384	0	100,71	103,16	0	98,62	101,76	0	0	24	0	0	67,7	53,6	14,07	0,53	0,43	-
30.08.2025	1,374	0	75,02	77,65	0	73,31	76,64	0	0	24	0	0	70,9	52,1	18,75	0,53	0,43	-
31.08.2025	1,471	0	88,22	90,64	0	86,31	89,45	0	0	24	0	0	69,5	52,4	17,07	0,53	0,43	-
01.09.2025	1,394	0	98,24	100,71	0	96,15	99,34	0	0	24	0	0	68	53,5	14,52	0,53	0,43	-
02.09.2025	1,366	0	92,99	95,49	0	91,01	94,19	0	0	24	0	0	68,4	53,4	15,05	0,53	0,43	-
03.09.2025	1,367	0	89,99	92,55	0	88,05	91,33	0	0	24	0	0	68,7	53,1	15,54	0,53	0,43	-
04.09.2025	1,39	0	84,32	86,83	0	82,47	85,72	0	0	24	0	0	69,2	52,3	16,85	0,52	0,42	-
05.09.2025	1,368	0	83,73	86,47	0	81,85	85,33	0	0	24	0	0	70,1	53,3	16,75	0,54	0,43	-
06.09.2025	1,341	0	72,9	75,6	0	71,24	74,65	0	0	24	0	0	71,1	52,2	18,84	0,53	0,43	-
07.09.2025	1,411	0	85,76	88,44	0	83,88	87,29	0	0	24	0	0	69,4	52,6	16,81	0,54	0,42	-
08.09.2025	1,364	0	73,47	76,23	0	71,83	75,26	0	0	24	0	0	71	52	19,02	0,53	0,43	-
09.09.2025	1,389	0	94,97	97,66	0	92,95	96,35	0	0	24	0	0	68,3	53,3	14,98	0,54	0,43	-
10.09.2025	1,349	0	97,8	100,62	0	95,76	99,27	0	0	24	0	0	67,7	53,6	14,12	0,54	0,43	-
11.09.2025	1,341	0	79,56	82,27	0	77,8	81,19	0	0	24	0	0	70	52,7	17,27	0,54	0,43	-
12.09.2025	1,398	0	86,56	89,3	0	84,68	88,15	0	0	24	0	0	69,2	52,7	16,56	0,54	0,43	-
13.09.2025	1,411	0	93,15	95,74	0	91,17	94,44	0	0	24	0	0	68,7	53,2	15,51	0,54	0,43	-
14.09.2025	1,413	0	85,92	88,56	0	84,07	87,4	0	0	24	0	0	69,5	52,7	16,85	0,54	0,43	-
15.09.2025	1,388	0	81,55	84,25	0	79,75	83,16	0	0	24	0	0	69,6	52,2	17,41	0,54	0,43	-
16.09.2025	1,408	0	83,02	85,59	0	81,19	84,49	0	0	24	0	0	69,9	52,5	17,38	0,54	0,43	-
17.09.2025	1,44	0	85,47	87,88	0	83,58	86,72	0	0	24	0	0	69,8	52,6	17,24	0,54	0,43	-
18.09.2025	1,381	0	73,84	76,43	0	72,15	75,46	0	0	24	0	0	71,2	52	19,17	0,54	0,43	-
19.09.2025	1,373	0	69,13	71,71	0	67,51	70,79	0	0	24	0	0	72,2	51,8	20,39	0,53	0,43	-
20.09.2025	1,446	0	107,81	110,38	0	105,58	108,89	0	0	24	0	0	67,5	53,8	13,71	0,53	0,43	-
21.09.2025	1,405	0	117,16	119,56	0	114,8	117,92	0	0	24	0	0	66,5	54,2	12,29	0,53	0,42	-
22.09.2025	1,34	0	67,61	70,24	0	66,05	69,33	0	0	24	0	0	72,3	52	20,3	0,53	0,42	-
23.09.2025	1,385	0	62,43	65,06	0	60,9	64,25	0	0	24	0	0	74,2	51,4	22,75	0,53	0,42	-
Итого:	43,405	0	2732,38	2811,55	0,04	2673,12	2774,45	0,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,405																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	103,516	9259,71	9391,91	0,07	9063,81	9250,41	0,07
23.09.2025	146,921	11992,09	12203,46	0,11	11736,93	12024,86	0,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 14:07:40