

# #12420#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6561  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205788  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,14	-0,017	45,97	46,28	44,9	45,82	-0,92	24	0	1	71,3	45	26,33	0,49	0,48	-
25.09.2021	1,201	-0,018	48,14	48,42	47,04	47,98	-0,94	24	0	1	71	44,6	26,42	0,49	0,47	-
26.09.2021	1,318	-0,012	56,4	56,57	55,19	56,02	-0,83	24	0	1	69,2	44,6	24,54	0,49	0,48	-
27.09.2021	1,212	-0,019	59,88	60,17	58,65	59,58	-0,93	24	0	1	67,1	45,6	21,45	0,49	0,48	-
28.09.2021	1,078	-0,01	57,16	57,17	56	56,58	-0,58	24	0	1	67,1	47,4	19,73	0,49	0,47	-
29.09.2021	1,164	-0,018	47,16	47,46	46,04	47,01	-0,97	24	0	1	71,7	45,4	26,3	0,5	0,48	-
30.09.2021	1,176	-0,017	43,59	43,88	42,53	43,48	-0,95	24	0	1	73,3	44,7	28,65	0,54	0,53	-
Итого:	8,289	0	358,3	359,95	350,35	356,47	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,289															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	930,429	37083,44	37148,63	36171,74	36750,93
30.09.2021	938,718	37441,74	37508,58	36522,09	37107,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:47:51
---