

# #12415#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6561  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205788  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,14	-0,017	45,97	46,28	44,9	45,82	-0,92	24	0	1	71,3	45	26,33	0,49	0,48	-
25.09.2021	1,201	-0,018	48,14	48,42	47,04	47,98	-0,94	24	0	1	71	44,6	26,42	0,49	0,47	-
26.09.2021	1,318	-0,012	56,4	56,57	55,19	56,02	-0,83	24	0	1	69,2	44,6	24,54	0,49	0,48	-
27.09.2021	1,212	-0,019	59,88	60,17	58,65	59,58	-0,93	24	0	1	67,1	45,6	21,45	0,49	0,48	-
28.09.2021	1,078	-0,01	57,16	57,17	56	56,58	-0,58	24	0	1	67,1	47,4	19,73	0,49	0,47	-
29.09.2021	1,164	-0,018	47,16	47,46	46,04	47,01	-0,97	24	0	1	71,7	45,4	26,3	0,5	0,48	-
30.09.2021	1,176	-0,017	43,59	43,88	42,53	43,48	-0,95	24	0	1	73,3	44,7	28,65	0,54	0,53	-
01.10.2021	2,967	-0,029	118,99	118,54	116,4	117,51	-1,11	24	0	1	69,2	43,3	25,96	0,59	0,59	-
02.10.2021	4,473	-0,035	177,83	176,97	173,99	175,38	-1,39	24	0	0	69,2	43,1	26,09	0,59	0,59	-
03.10.2021	4,414	-0,025	177,68	176,51	173,86	174,96	-1,1	24	0	0	69,1	43,4	25,69	0,59	0,58	-
04.10.2021	4,167	-0,05	174,78	174,29	171,07	172,73	-1,66	24	0	0	68,4	43,6	24,8	0,59	0,59	-
05.10.2021	4,046	-0,047	168,61	168,08	165,03	166,57	-1,54	24	0	0	68,9	43,9	24,96	0,59	0,59	-
06.10.2021	4,138	-0,032	170,75	169,9	167,07	168,32	-1,25	24	0	0	69,3	44,2	25,13	0,59	0,59	-
07.10.2021	4,223	-0,023	180,92	179,77	177,02	178,04	-1,02	24	0	0	69,2	45	24,16	0,58	0,57	-
08.10.2021	4,133	-0,041	182,89	182,22	179,08	180,54	-1,46	24	0	0	68	44,5	23,5	0,41	0,42	-
09.10.2021	2,665	-0,061	112,75	113,24	110,35	112,22	-1,87	24	0	1	68,9	44	24,92	0,59	0,58	-
10.10.2021	4,394	-0,002	189,78	187,72	185,92	186,11	-0,19	24	0	0	66,7	43	23,73	0,59	0,59	-
11.10.2021	4,515	-0,03	182,3	181,14	178,24	179,45	-1,21	24	0	0	70,4	44,7	25,67	0,59	0,59	-
12.10.2021	4,529	-0,003	183,6	181,72	179,57	180,03	-0,46	24	0	0	69,9	44,5	25,37	0,59	0,59	-
13.10.2021	4,422	-0,05	184,58	183,88	180,57	182,19	-1,62	24	0	0	69,3	44,4	24,93	0,59	0,58	-
14.10.2021	4,457	-0,072	182,03	181,79	178,01	180,11	-2,1	24	0	0	70,1	44,4	25,61	0,59	0,59	-
15.10.2021	4,36	-0,069	184,95	184,82	181,03	183,12	-2,09	24	0	0	68,8	44,2	24,61	0,59	0,59	-
16.10.2021	4,53	-0,063	186,34	185,97	182,29	184,26	-1,97	24	0	0	69,4	44,1	25,36	0,59	0,59	-
17.10.2021	4,284	-0,071	178,26	178,27	174,44	176,65	-2,21	24	0	0	69	43,8	25,15	0,59	0,59	-
18.10.2021	4,255	-0,076	175,62	175,76	171,84	174,15	-2,31	24	0	0	69,3	43,9	25,38	0,59	0,59	-
19.10.2021	4,336	-0,073	174,9	174,74	171,05	173,14	-2,09	23	1	1	70,1	44,2	25,92	0,59	0,59	-
20.10.2021	4,536	-0,082	189,81	189,84	185,71	188,09	-2,38	24	0	0	69,4	44,4	25,02	0,59	0,59	-
21.10.2021	4,455	-0,074	190,83	190,63	186,69	188,82	-2,13	24	0	0	69,4	45	24,39	0,59	0,59	-
22.10.2021	4,575	-0,068	192,78	192,43	188,6	190,59	-1,99	24	0	0	69,5	44,8	24,76	0,59	0,58	-
23.10.2021	4,592	-0,071	189,13	188,85	185,02	187,15	-2,13	24	0	0	69,5	44,1	25,37	0,59	0,58	-
Итого:	105,755	0	4408,41	4397,03	4313,2	4356,6	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,755															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	930,429	37083,44	37148,63	36171,74	36750,93
23.10.2021	1036,184	41491,85	41545,66	40484,94	41107,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2021 7:49:25