

#12413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 4,746 | -0,071 | 195,15 | 194,88 | 190,93 | 193,07 | -2,14 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 44 | 25,39 | 0,59 | 0,59 | - |
| 25.10.2021 | 4,841 | -0,067 | 198,98 | 198,44 | 194,66 | 196,62 | -1,96 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 44,3 | 25,33 | 0,59 | 0,59 | - |
| 26.10.2021 | 4,895 | -0,069 | 195,79 | 195,33 | 191,41 | 193,47 | -2,06 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 44,7 | 26,08 | 0,6 | 0,59 | - |
| 27.10.2021 | 5,055 | -0,084 | 223,61 | 223,21 | 218,67 | 220,95 | -2,28 | 24 | 0 | 0 | 70 | 46,4 | 23,62 | 0,6 | 0,59 | - |
| 28.10.2021 | 4,899 | -0,077 | 221,09 | 220,66 | 216,31 | 218,44 | -2,13 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 46,3 | 23,14 | 0,59 | 0,59 | - |
| 29.10.2021 | 4,738 | -0,093 | 206,97 | 207,01 | 202,49 | 205,03 | -2,54 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,3 | 24 | 0,58 | 0,58 | - |
| 30.10.2021 | 4,517 | -0,111 | 208,27 | 208,82 | 203,89 | 206,8 | -2,91 | 23 | 1 | 1 | 68 | 45,2 | 22,82 | 0,6 | 0,59 | - |
| 31.10.2021 | 4,782 | -0,1 | 217,13 | 217,29 | 212,42 | 215,09 | -2,67 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 46,4 | 23,12 | 0,58 | 0,57 | - |
| 01.11.2021 | 4,334 | -0,116 | 198,84 | 199,73 | 194,7 | 197,82 | -3,12 | 24 | 0 | 1 | 68 | 45 | 23,03 | 0,6 | 0,58 | - |
| 02.11.2021 | 4,567 | -0,102 | 200,12 | 200,48 | 195,77 | 198,54 | -2,77 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 45,6 | 24,01 | 0,59 | 0,58 | - |
| 03.11.2021 | 4,49 | -0,095 | 190,58 | 190,88 | 186,42 | 189,09 | -2,67 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 44,9 | 24,74 | 0,59 | 0,58 | - |
| 04.11.2021 | 4,44 | -0,097 | 185,81 | 186,33 | 181,8 | 184,64 | -2,84 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 44,2 | 25,15 | 0,59 | 0,58 | - |
| 05.11.2021 | 4,459 | -0,104 | 184,26 | 184,84 | 180,22 | 183,15 | -2,93 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 44,4 | 25,5 | 0,59 | 0,58 | - |
| 06.11.2021 | 4,482 | -0,102 | 186,47 | 187,04 | 182,4 | 185,32 | -2,92 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 44,4 | 25,32 | 0,59 | 0,58 | - |
| 07.11.2021 | 4,349 | -0,102 | 185,49 | 186,12 | 181,53 | 184,41 | -2,88 | 24 | 0 | 0 | 69 | 44,3 | 24,69 | 0,59 | 0,58 | - |
| 08.11.2021 | 4,429 | -0,107 | 184,26 | 184,93 | 180,24 | 183,23 | -2,99 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 44,5 | 25,34 | 0,58 | 0,58 | - |
| 09.11.2021 | 4,847 | -0,11 | 181,46 | 181,88 | 177,16 | 180,18 | -3,02 | 24 | 0 | 0 | 73 | 44,8 | 28,15 | 0,59 | 0,58 | - |
| 10.11.2021 | 4,458 | -0,11 | 182,31 | 183,04 | 178,31 | 181,36 | -3,05 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 44 | 25,78 | 0,59 | 0,58 | 6 |
| 11.11.2021 | 4,576 | -0,106 | 191,92 | 192,51 | 187,79 | 190,73 | -2,94 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 44,2 | 25,1 | 0,59 | 0,59 | - |
| 12.11.2021 | 4,918 | -0,101 | 210,26 | 210,4 | 205,69 | 208,43 | -2,74 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 45,1 | 24,54 | 0,59 | 0,58 | - |
| 13.11.2021 | 5,275 | -0,101 | 209,43 | 209,35 | 204,52 | 207,22 | -2,7 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 46,1 | 26,42 | 0,59 | 0,58 | - |
| 14.11.2021 | 5,037 | -0,096 | 212,11 | 212,17 | 207,44 | 210,14 | -2,7 | 24 | 0 | 0 | 70 | 45,2 | 24,9 | 0,59 | 0,59 | - |
| 15.11.2021 | 4,943 | -0,093 | 210,13 | 210,16 | 205,56 | 208,23 | -2,67 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 44,8 | 24,66 | 0,59 | 0,58 | - |
| 16.11.2021 | 4,775 | -0,108 | 204,2 | 204,7 | 199,8 | 202,82 | -3,02 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 44,5 | 24,6 | 0,59 | 0,59 | - |
| 17.11.2021 | 4,709 | -0,118 | 193,35 | 194,07 | 189,19 | 192,38 | -3,19 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,5 | 25,66 | 0,59 | 0,58 | - |
| 18.11.2021 | 4,623 | -0,112 | 189,06 | 189,72 | 184,99 | 188,02 | -3,03 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,5 | 25,74 | 0,59 | 0,59 | 5 |
| 19.11.2021 | 4,538 | -0,117 | 188,84 | 189,61 | 184,78 | 187,91 | -3,13 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 43,7 | 25,34 | 0,59 | 0,59 | - |
| 20.11.2021 | 4,35 | -0,12 | 178,08 | 179,1 | 174,22 | 177,53 | -3,31 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 43,6 | 25,83 | 0,59 | 0,59 | 9 |
| 21.11.2021 | 4,277 | -0,123 | 173,61 | 174,78 | 169,88 | 173,23 | -3,35 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,1 | 26,07 | 0,59 | 0,58 | 6 |
| 22.11.2021 | 4,63 | -0,128 | 168,4 | 169,33 | 164,43 | 167,83 | -3,4 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 43,7 | 29,09 | 0,59 | 0,59 | - |
| 23.11.2021 | 4,626 | -0,121 | 173,8 | 174,63 | 169,79 | 173,03 | -3,24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 43,7 | 28,13 | 0,59 | 0,59 | - |
| Итого: | 144,605 | 0 | 6049,78 | 6061,44 | 5917,41 | 6004,71 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 144,605 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2021 | 1036,184 | 41491,85 | 41545,66 | 40484,94 | 41107,53 |
| 23.11.2021 | 1180,789 | 47541,63 | 47607,1 | 46402,35 | 47112,24 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:32:24