

# #12414#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6561  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205788  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 4,66     | -0,116    | 178,71  | 179,47  | 174,66  | 177,82 | -3,16  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 43,8   | 27,49 | 0,59    | 0,58    | -           |
| 25.11.2021 | 4,696    | -0,117    | 186,86  | 187,55  | 182,74  | 185,89 | -3,15  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 43,6   | 26,48 | 0,59    | 0,59    | -           |
| 26.11.2021 | 5,232    | -0,103    | 194,79  | 194,94  | 190,15  | 193,08 | -2,93  | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 45     | 28,23 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 27.11.2021 | 5,384    | -0,108    | 192,91  | 192,95  | 188,08  | 191,03 | -2,95  | 24       | 0       | 0      | 75,1   | 45,8   | 29,37 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 28.11.2021 | 5,511    | -0,107    | 194,47  | 194,37  | 189,54  | 192,45 | -2,91  | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 45,9   | 29,79 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 29.11.2021 | 5,621    | -0,117    | 197,04  | 196,89  | 191,96  | 194,9  | -2,94  | 24       | 0       | 0      | 76,5   | 46,5   | 30,03 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 30.11.2021 | 5,52     | -0,115    | 200,36  | 200,27  | 195,31  | 198,25 | -2,94  | 24       | 0       | 0      | 75,4   | 46,4   | 28,98 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 01.12.2021 | 5,651    | -0,119    | 203,14  | 203,09  | 197,96  | 201,01 | -3,05  | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 46,6   | 29,3  | 0,6     | 0,6     | -           |
| 02.12.2021 | 5,49     | -0,114    | 204,25  | 204,18  | 199,15  | 202,04 | -2,89  | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 46,9   | 28,27 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 03.12.2021 | 5,815    | -0,119    | 203,66  | 203,38  | 198,26  | 201,22 | -2,96  | 24       | 0       | 0      | 77,8   | 47,7   | 30,05 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 04.12.2021 | 5,91     | -0,123    | 204,48  | 204,21  | 198,96  | 202,04 | -3,08  | 24       | 0       | 0      | 78,3   | 47,9   | 30,45 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 05.12.2021 | 5,818    | -0,129    | 204,07  | 203,94  | 198,61  | 201,78 | -3,17  | 24       | 0       | 0      | 78     | 47,9   | 30,08 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 06.12.2021 | 6,458    | -0,113    | 202,93  | 201,97  | 196,85  | 199,59 | -2,74  | 24       | 0       | 0      | 83,3   | 49,8   | 33,49 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 07.12.2021 | 6,825    | -0,11     | 199,51  | 198,14  | 193,1   | 195,79 | -2,69  | 24       | 0       | 0      | 86,5   | 50,5   | 36,03 | 0,6     | 0,6     | -           |
| 08.12.2021 | 7,095    | -0,118    | 199,72  | 198,26  | 193,09  | 195,86 | -2,77  | 24       | 0       | 0      | 88,1   | 50,7   | 37,47 | 0,6     | 0,59    | -           |
| 09.12.2021 | 6,751    | -0,122    | 200,5   | 199,45  | 194,2   | 197,11 | -2,91  | 24       | 0       | 0      | 85,4   | 49,9   | 35,5  | 0,6     | 0,59    | -           |
| 10.12.2021 | 6,199    | -0,13     | 208,88  | 208,56  | 203,05  | 206,25 | -3,2   | 24       | 0       | 0      | 80     | 48,7   | 31,31 | 0,6     | 0,59    | -           |
| 11.12.2021 | 6,153    | -0,136    | 215,04  | 214,81  | 209,14  | 212,41 | -3,27  | 24       | 0       | 0      | 79,2   | 49     | 30,19 | 0,6     | 0,59    | -           |
| 12.12.2021 | 6,258    | -0,139    | 215,43  | 215,18  | 209,42  | 212,77 | -3,35  | 24       | 0       | 0      | 79,9   | 49,2   | 30,69 | 0,59    | 0,59    | -           |
| 13.12.2021 | 6,058    | -0,133    | 211,98  | 211,85  | 206,2   | 209,48 | -3,28  | 24       | 0       | 0      | 78,9   | 48,7   | 30,16 | 0,6     | 0,59    | -           |
| 14.12.2021 | 5,696    | -0,138    | 213,47  | 213,72  | 208,04  | 211,44 | -3,4   | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 47,6   | 28,17 | 0,6     | 0,59    | -           |
| 15.12.2021 | 5,306    | -0,143    | 213,75  | 214,47  | 208,7   | 212,31 | -3,61  | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 46,5   | 26,26 | 0,59    | 0,59    | -           |
| 16.12.2021 | 5,094    | -0,149    | 209,16  | 210,24  | 204,38  | 208,17 | -3,79  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 45,7   | 25,8  | 0,59    | 0,59    | -           |
| 17.12.2021 | 4,994    | -0,16     | 204,74  | 206,09  | 200,09  | 204,13 | -4,04  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 45,4   | 25,89 | 0,59    | 0,59    | -           |
| 18.12.2021 | 5,067    | -0,157    | 206,65  | 207,92  | 201,98  | 205,96 | -3,98  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 45,2   | 26    | 0,59    | 0,59    | -           |
| 19.12.2021 | 5,202    | -0,149    | 207,18  | 208,22  | 202,37  | 206,17 | -3,8   | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 45,5   | 26,59 | 0,59    | 0,59    | -           |
| 20.12.2021 | 5,767    | -0,149    | 200,98  | 201,41  | 195,64  | 199,27 | -3,63  | 24       | 0       | 0      | 77,9   | 47,5   | 30,37 | 0,59    | 0,59    | -           |
| 21.12.2021 | 6,279    | -0,138    | 200,59  | 200,33  | 194,72  | 198,08 | -3,36  | 24       | 0       | 0      | 82,3   | 49,2   | 33,1  | 0,59    | 0,59    | -           |
| 22.12.2021 | 6,517    | -0,137    | 200,84  | 200,22  | 194,76  | 197,96 | -3,2   | 24       | 0       | 0      | 83,6   | 49,3   | 34,27 | 0,59    | 0,59    | -           |
| 23.12.2021 | 6,3      | -0,096    | 200,98  | 199,82  | 195,17  | 197,64 | -2,47  | 24       | 0       | 0      | 81,5   | 48,6   | 32,89 | 0,59    | 0,59    | -           |
| Итого:     | 173,327  | 0         | 6077,07 | 6075,9  | 5916,28 | 6011,9 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 173,327  |           |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.11.2021 | 1180,789 | 47541,63 | 47607,1 | 46402,35 | 47112,24 |
| 23.12.2021 | 1354,116 | 53618,7  | 53683   | 52318,63 | 53124,14 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2021 7:55:07