

#112558#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Лесной парк, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	5,312	0	216,46	217,46	0	211,11	214,93	0	0	24	0	0	74,7	49,6	25,17	0,61	0,58	1,8
25.12.2024	5,189	0	218,78	220,04	0,01	213,52	217,53	0,01	0,01	24	0	0	73,5	49,2	24,31	0,61	0,58	2,1
26.12.2024	5,095	0	236,88	238,42	0	231,45	235,65	0	0	24	0	0	71,6	49,6	22,02	0,61	0,58	3,8
27.12.2024	4,786	0	219,66	221,52	0	214,69	219,05	0	0	24	0	0	71,2	48,9	22,3	0,61	0,58	5,3
28.12.2024	4,998	0	261,17	262,96	0	255,51	259,88	0	0	24	0	0	69,6	50	19,57	0,6	0,58	4,3
29.12.2024	5,119	0	247,83	249,54	0	242,31	246,7	0	0	24	0	0	70,6	49,4	21,14	0,61	0,58	3,9
30.12.2024	5,166	0	236,84	238,46	0	231,44	235,75	0	0	24	0	0	71,4	49,1	22,33	0,6	0,58	4,8
31.12.2024	5,192	0	241,79	243,57	0	236,32	240,81	0	0	24	0	0	71,1	49,1	21,98	0,6	0,58	5,5
01.01.2025	4,929	0	242,61	244,53	0	237,17	241,67	0	0	24	0	0	70,6	49,8	20,81	0,6	0,58	4,2
02.01.2025	5,139	0	264,07	265,84	0	258,26	262,68	0	0	24	0	0	70,2	50,2	19,93	0,61	0,58	4
03.01.2025	5,804	0	216,72	217,73	0	210,88	215,11	0	0	24	0	0	78,2	50,7	27,52	0,61	0,58	-0,5
04.01.2025	5,994	0	211,49	212,34	0	205,53	209,72	0	0	24	0	0	80,5	51,3	29,16	0,61	0,58	-0,9
05.01.2025	5,98	0	212,59	213,49	0	206,64	210,86	0	0	24	0	0	80	51,1	28,94	0,61	0,58	-1,8
06.01.2025	5,906	0	220,3	221,28	0	214,35	218,57	0	0	24	0	0	78,7	51,1	27,56	0,6	0,58	-1,4
07.01.2025	4,94	0	214,09	215,87	0	209,14	213,52	0	0	24	0	0	71,9	48,3	23,64	0,6	0,58	4,9
08.01.2025	5,511	0	235,32	236,66	0	229,64	233,93	0	0	24	0	0	73,6	49,6	24,01	0,6	0,58	2,3
09.01.2025	5,687	0	220,24	221,39	0	214,63	218,85	0	0	24	0	0	76	49,5	26,49	0,61	0,58	0,7
10.01.2025	5,541	0	222,7	223,78	0	217,1	221,16	0	0	24	0	0	75,4	49,9	25,53	0,6	0,58	-
11.01.2025	4,673	0	267,36	269,91	0	261,55	266,59	0	0	24	0	0	69,2	51,3	17,94	0,61	0,58	-
12.01.2025	5,492	0	219,68	220,85	0	213,9	218,09	0	0	24	0	0	77,2	51,6	25,67	0,61	0,58	-
13.01.2025	5,992	0	211,76	212,42	0	205,94	209,89	0	0	24	0	0	79,4	50,3	29,11	0,6	0,58	-
14.01.2025	5,808	0	218,43	219,11	0	212,67	216,47	0	0	24	0	0	77,6	50,3	27,32	0,6	0,58	-
15.01.2025	5,041	0	214,13	215,39	0	209,09	213	0	0	24	0	0	72,7	48,6	24,12	0,6	0,58	-
16.01.2025	5,314	0	242,36	243,29	0	236,8	240,49	0	0	24	0	0	71,9	49,4	22,47	0,61	0,58	-
17.01.2025	5,176	0	237,46	238,5	0	232,04	235,8	0	0	24	0	0	71,5	49,2	22,34	0,61	0,58	-
18.01.2025	5,106	0	227,34	228,42	0	222,09	225,85	0	0	24	0	0	71,9	48,9	23,01	0,61	0,58	-
19.01.2025	5,521	0	252,85	253,47	0	246,95	250,47	0	0	24	0	0	72,3	50	22,38	0,61	0,58	-
20.01.2025	5,575	0	227,05	227,84	0	221,31	225,14	0	0	24	0	0	75,6	50,5	25,19	0,61	0,58	-
21.01.2025	5,623	0	209,69	210,29	0	204,16	207,82	0	0	24	0	0	77,4	49,9	27,55	0,61	0,58	-
22.01.2025	5,666	0	201,07	201,45	0	195,66	199,16	0	0	24	0	0	78,4	49,4	28,97	0,61	0,58	-
23.01.2025	5,675	0	208,69	208,97	0	203,13	206,52	0	0	24	0	0	78	50	27,93	0,61	0,58	-
Итого:	166,95	0	7077,41	7114,79	0,01	6904,98	7031,66	0,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	166,95																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	124,725	5264,55	5270,39	0	5139,86	5211,28	0
23.01.2025	291,675	12341,96	12385,18	0,01	12044,84	12242,94	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:00:15