

#12399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 6847
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233716
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.02.2021	0,828	0,378	25,36	17,41	24,82	17,13	7,69	24	0	0	68	50,1	17,89	0,42	0,38	-3,1
02.02.2021	0,793	0,371	27,21	19,37	26,65	19,08	7,57	24	0	0	65,8	50,3	15,5	0,42	0,38	-3,2
03.02.2021	0,799	0,356	26,55	19,22	25,99	18,93	7,06	24	0	0	68,2	51,5	16,77	0,42	0,38	-0,6
04.02.2021	0,847	0,375	24,92	17,41	24,36	17,14	7,22	24	0	0	71,8	52,5	19,26	0,42	0,38	-4,4
05.02.2021	0,933	0,421	26,87	18,59	26,23	18,29	7,94	24	0	0	72,9	53,7	19,26	0,42	0,38	-4,4
06.02.2021	0,968	0,469	36,74	27,77	35,93	27,32	8,61	24	0	0	69,2	55,6	13,65	0,42	0,38	-12,8
07.02.2021	0,934	0,418	26,5	18,22	25,88	17,93	7,95	24	0	0	73	53,4	19,67	0,42	0,38	-14,3
08.02.2021	0,917	0,406	26,22	18,1	25,6	17,82	7,78	24	0	0	73,1	53,5	19,6	0,42	0,38	-11,3
09.02.2021	0,877	0,372	25,8	18,53	25,2	18,24	6,96	24	0	0	73,4	53,4	20,01	0,42	0,38	-9
10.02.2021	0,921	0,404	23,89	15,78	23,33	15,54	7,79	24	0	0	74	51,9	22,12	0,42	0,38	-14
11.02.2021	0,958	0,433	24,51	15,62	23,9	15,36	8,54	24	0	0	73,3	51,7	21,6	0,42	0,38	-11,1
12.02.2021	0,935	0,464	37,22	28,26	36,44	27,84	8,6	24	0	0	67,4	54,7	12,72	0,42	0,38	-9,6
13.02.2021	0,887	0,453	34,3	25,22	33,63	24,86	8,77	24	0	0	65,1	52,4	12,74	0,42	0,38	-0,1
14.02.2021	0,856	0,416	27,8	19,46	27,22	19,16	8,06	24	0	0	68,1	52	16,07	0,42	0,38	0,6
15.02.2021	0,85	0,384	27,57	19,87	26,98	19,57	7,41	24	0	0	69,8	52,7	17,03	0,42	0,38	-1,7
16.02.2021	0,815	0,355	22,43	15,12	21,93	14,88	7,05	24	0	0	71,2	50,3	20,98	0,42	0,38	-3,5
17.02.2021	0,852	0,38	28,59	21,11	27,98	20,78	7,2	24	0	0	70,2	53,5	16,64	0,42	0,38	-7,1
18.02.2021	0,806	0,349	24,12	16,83	23,6	16,57	7,03	24	0	0	69,4	50,1	19,29	0,42	0,38	-10,8
19.02.2021	0,788	0,372	22,65	14,41	22,17	14,19	7,98	24	0	0	65,8	47,1	18,7	0,42	0,38	-5,1
20.02.2021	0,783	0,4	30,1	21,52	29,58	21,22	8,36	24	0	0	61,2	48,5	12,71	0,42	0,38	2,8
21.02.2021	0,778	0,398	30,22	21,62	29,67	21,33	8,34	24	0	0	61,1	48,6	12,57	0,42	0,38	4,5
22.02.2021	0,794	0,417	29,6	20,48	29,11	20,24	8,87	24	0	0	60,4	47,6	12,79	0,42	0,38	4,6
23.02.2021	0,754	0,405	30,12	21,13	29,64	20,85	8,79	24	0	0	58,5	47	11,56	0,42	0,38	-
Итого:	19,673	0	639,29	451,05	625,84	444,27	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,673															

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.01.2021	672,978	39691,06	33280,77	38912,4	32774,82
23.02.2021	692,651	40330,35	33731,82	39538,24	33219,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.02.2021 14:38:11