

#120463#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Лужская 42-44а, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 00233716	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	37,196	0	37.196
Количество тепловой энергии, система 2	12,773	0	12.773

46,31 м

183,406 м³

Подпись исполнителя



#120461#

Отчёт за период с 04.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 6846
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
05.03.2025	-	0,751	0,007	141,69	141,18	140,34	140,14	0,2	11	0	0	44,5	39,3	5,26	0,6	0,4
06.03.2025	-	1,805	0,062	328,84	326,58	325,68	324,13	1,55	24	0	0	45,2	39,8	5,33	0,6	0,4
07.03.2025	-	1,861	0,099	331,21	327,97	328,03	325,5	2,53	24	0	0	45,2	39,8	5,34	0,6	0,4
08.03.2025	-	1,833	0,1	331,67	328,31	328,49	325,85	2,64	24	0	0	44,7	39,5	5,24	0,6	0,4
09.03.2025	-	1,836	0,096	332,75	329,59	329,58	327,13	2,45	24	0	0	44,8	39,6	5,25	0,6	0,4
10.03.2025	-	1,835	0,097	333,56	330,41	330,3	327,85	2,45	24	0	0	45,6	40,3	5,23	0,6	0,4
11.03.2025	-	1,793	0,096	332,75	329,61	329,64	327,17	2,47	24	0	0	44,5	39,4	5,11	0,6	0,4
12.03.2025	-	1,844	0,098	331,45	328,24	328,38	325,84	2,54	24	0	0	44,5	39,2	5,28	0,6	0,4
13.03.2025	-	1,946	0,098	332,54	329,27	329,33	326,81	2,52	24	0	0	45,5	39,9	5,59	0,6	0,4
14.03.2025	-	1,978	0,097	332,04	328,78	328,83	326,31	2,52	24	0	0	45,4	39,8	5,69	0,6	0,4
15.03.2025	-	2,1	0,097	332,29	328,98	328,99	326,44	2,55	24	0	0	46,1	40	6,05	0,6	0,4
16.03.2025	-	2,052	0,097	331,24	327,98	328,03	325,55	2,48	24	0	0	45,6	39,6	5,93	0,6	0,4
17.03.2025	-	2,608	0,111	332,21	328,57	328,12	325,61	2,51	24	0	0	51,2	43,6	7,59	0,6	0,4
18.03.2025	-	2,557	0,113	332,04	328,37	327,77	325,28	2,49	24	0	0	52,1	44,7	7,44	0,6	0,4
19.03.2025	-	2,126	0,104	331,54	328,23	328,11	325,62	2,49	24	0	0	47	40,9	6,13	0,6	0,4
20.03.2025	-	2,144	0,1	332,16	328,82	328,62	326,18	2,44	24	0	0	47,5	41,3	6,2	0,6	0,4
21.03.2025	-	2,06	0,101	333,19	329,89	329,73	327,25	2,48	24	0	0	47	41,1	5,91	0,6	0,4
22.03.2025	-	2,054	0,108	332,79	329,47	329,37	326,83	2,54	24	0	0	47	41,1	5,89	0,6	0,4
23.03.2025	-	2,013	0,103	333,25	329,93	329,76	327,29	2,47	24	0	0	47	41,2	5,76	0,6	0,4
Итого:	-	37,196	1,784	6119,21	6060,18	6057,1	6012,78	44,32	443	0	-	46,34	40,53	5,8	0,6	0,4

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 443 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
04.03.2025	0	0	0	0	0
23.03.2025	37,196	6119,21	6060,18	6057,1	6012,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#120462#

Отчёт за период с 04.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 6847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
05.03.2025	-	0,341	0,174	10,38	6,34	10,2	6,3	3,9	11	0	0	61,4	45,2	16,21	0,42	0,38
06.03.2025	-	0,663	0,33	23,49	15,76	23,14	15,62	7,52	24	0	0	58,6	44,2	14,33	0,42	0,38
07.03.2025	-	0,617	0,297	20,28	13,04	19,97	12,99	6,98	24	0	0	58,7	42,6	16,02	0,42	0,38
08.03.2025	-	0,664	0,339	23,28	14,99	22,99	14,94	8,05	24	0	0	56,3	42,1	14,16	0,42	0,38
09.03.2025	-	0,709	0,39	27,99	18,48	27,62	18,39	9,23	24	0	0	53,9	42,4	11,54	0,42	0,38
10.03.2025	-	0,654	0,324	22,96	15,27	22,59	15,2	7,39	24	0	0	58,7	44,2	14,58	0,42	0,38
11.03.2025	-	0,703	0,363	23,54	14,82	23,17	14,76	8,41	24	0	0	58,2	43,7	14,5	0,42	0,38
12.03.2025	-	0,676	0,327	22,75	15,01	22,37	14,92	7,45	24	0	0	59,5	44	15,51	0,42	0,38
13.03.2025	-	0,689	0,339	26,55	18,74	26,14	18,6	7,54	24	0	0	58,6	45,3	13,3	0,42	0,38
14.03.2025	-	0,689	0,313	22,21	15,07	21,8	14,93	6,87	24	0	0	63,2	46,1	17,13	0,42	0,38
15.03.2025	-	0,735	0,34	24,37	16,91	23,89	16,72	7,17	24	0	0	63,9	47,4	16,48	0,42	0,38
16.03.2025	-	0,808	0,418	29,6	20,48	29,1	20,22	8,88	24	0	0	60,5	47,2	13,37	0,42	0,38
17.03.2025	-	0,72	0,331	23,75	16,42	23,3	16,23	7,07	24	0	0	63,8	47,2	16,57	0,42	0,38
18.03.2025	-	0,719	0,354	23,34	14,96	22,97	14,86	8,11	24	0	0	59,8	44,1	15,66	0,42	0,38
19.03.2025	-	0,694	0,346	23,95	15,79	23,57	15,69	7,88	24	0	0	58,8	43,9	14,82	0,42	0,38
20.03.2025	-	0,632	0,301	23,29	16,1	22,95	16,01	6,94	24	0	0	58	43,6	14,39	0,42	0,38
21.03.2025	-	0,651	0,321	25,29	17,78	24,92	17,65	7,27	24	0	0	57,2	43,8	13,42	0,42	0,38
22.03.2025	-	0,713	0,354	23,61	15,52	23,22	15,42	7,8	24	0	0	60,6	45,1	15,48	0,42	0,38
23.03.2025	-	0,696	0,35	27,89	19,85	27,46	19,69	7,77	24	0	0	57,8	45,2	12,55	0,42	0,38
Итого:	-	12,773	6,311	448,52	301,33	441,37	299,14	142,23	443	0	-	59,34	44,59	14,74	0,42	0,38

Общее время работы системы 456 час.
Период нормальной работы системы 443 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
04.03.2025	0	0	0	0	0
23.03.2025	12,773	448,52	301,33	441,37	299,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения