

#12400#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 6846
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233716
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,72	-0,347	362,86	370,47	358,63	367,05	-8,42	24	0	0	50	44,2	5,81	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	1,675	-0,348	361,32	368,84	357,1	365,48	-8,38	24	0	0	49,8	44,1	5,7	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,661	-0,343	360,13	367,67	355,96	364,27	-8,31	24	0	0	49,7	44	5,66	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,614	-0,343	358,28	365,83	354,13	362,47	-8,34	24	0	0	49,7	44,2	5,57	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,633	-0,337	358,42	366,06	354,34	362,7	-8,36	24	0	0	49,5	43,9	5,62	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	1,599	-0,347	355,14	362,89	351,06	359,55	-8,49	24	0	0	49,3	43,7	5,59	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,616	-0,354	353,84	361,56	349,76	358,2	-8,44	24	0	0	50	44,3	5,67	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,626	-0,352	352,86	360,4	348,68	357,03	-8,35	24	0	0	50,4	44,6	5,7	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	1,771	-0,354	377,91	385,48	373,36	381,67	-8,31	24	0	0	51	45,3	5,72	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	1,858	-0,361	387,26	394,65	382,4	390,74	-8,34	24	0	0	51,7	45,9	5,83	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	1,855	-0,358	384,68	392,08	379,9	388,24	-8,34	24	0	0	51,5	45,6	5,86	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	1,856	-0,35	380,5	387,87	375,81	384	-8,19	24	0	0	51,4	45,5	5,9	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	1,86	-0,354	377,3	384,68	372,66	380,96	-8,3	24	0	0	51,3	45,3	5,98	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	1,891	-0,356	374,84	382,24	370,18	378,46	-8,28	24	0	0	51,6	45,5	6,09	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	1,929	-0,357	373,33	380,74	368,6	376,94	-8,34	24	0	0	52	45,8	6,24	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	1,541	-0,314	361,14	368,56	357,3	365,44	-8,14	24	0	0	46,7	41,5	5,24	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	1,415	-0,348	388,98	397,1	384,89	393,71	-8,82	24	0	0	46,9	42,3	4,62	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	0,997	-0,288	370,64	378,64	367,76	376,24	-8,48	24	0	0	40,4	36,9	3,54	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	0,995	-0,291	367,92	375,97	365,04	373,47	-8,43	24	0	0	40,8	37,2	3,55	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	0,953	-0,291	366,05	374,14	363,18	371,67	-8,49	24	0	0	40,7	37,3	3,47	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,141	-0,3	365,08	373,04	361,95	370,42	-8,47	24	0	0	42,2	38,2	4,02	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	1,23	-0,301	364,25	372,07	361,04	369,35	-8,31	24	0	0	43,3	39	4,27	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,423	-0,313	362,54	370,22	359,03	367,31	-8,28	24	0	0	45,4	40,6	4,87	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	1,496	-0,317	360,88	368,52	357,2	365,41	-8,21	24	0	0	47	41,8	5,12	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	1,468	-0,328	359,49	367,11	355,69	363,99	-8,3	24	0	0	47,3	42,2	5,09	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,455	-0,329	357,76	365,26	353,89	362,07	-8,18	24	0	0	48	43	5,08	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,469	-0,341	363,74	371,34	359,68	367,97	-8,29	24	0	0	48,8	43,7	5,06	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	1,394	-0,357	374,92	383,02	370,82	379,58	-8,76	24	0	0	48,6	43,8	4,76	0,6	0,4	11
20.04.2021	1,405	-0,411	408,14	417,36	403,63	413,5	-9,87	24	0	0	48,7	44,2	4,53	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	1,394	-0,413	406,07	415,52	401,72	411,85	-10,13	24	0	0	47,7	43,2	4,53	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,477	-0,402	405,95	415,11	401,56	411,42	-9,86	24	0	0	48,1	43,4	4,72	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,473	-0,4	404,73	413,99	400,4	410,32	-9,92	24	0	0	47,7	43	4,71	0,6	0,4	-
Итого:	48,89	0	11906,95	12158,43	11777,35	12051,48	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,89															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	1208,3	170784,16	167064	168606,73	165396,57
23.04.2021	1257,19	182691,11	179222,43	180384,08	177448,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2021 8:18:18