

#12390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6846
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,177	-0,008	356,06	355,78	351,22	351,96	-0,74	24	0	0	53,8	47,6	6,28	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,053	-0,007	358,09	357,93	353,58	354,33	-0,75	24	0	0	51,9	46,1	5,88	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,043	-0,008	356	355,88	351,6	352,38	-0,78	24	0	0	51,5	45,6	5,88	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,312	-0,01	355,59	355,33	350,84	351,61	-0,77	24	0	0	53,6	46,9	6,66	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,693	-0,008	355,24	354,7	349,86	350,58	-0,72	24	0	0	57,3	49,5	7,77	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,561	-0,007	355,47	354,99	350,22	350,94	-0,72	24	0	0	56,4	49	7,39	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,282	-0,005	355,8	355,55	351	351,77	-0,77	24	0	0	53,7	47,1	6,58	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,233	-0,011	355,86	355,64	351,05	351,81	-0,76	24	0	0	53,8	47,4	6,43	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,263	-0,007	357	356,79	352,21	353	-0,79	24	0	0	53,7	47,2	6,5	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,274	-0,013	356,02	355,81	351,26	352,1	-0,84	24	0	0	53,6	47	6,57	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,475	-0,008	355,88	355,53	350,84	351,63	-0,79	24	0	0	55,2	48,1	7,13	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,497	-0,009	355,77	355,41	350,71	351,5	-0,79	24	0	0	55,4	48,2	7,2	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,464	-0,009	355,72	355,38	350,77	351,55	-0,78	24	0	0	54,8	47,7	7,1	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,404	-0,013	355,7	355,39	350,78	351,64	-0,86	24	0	0	54,4	47,5	6,95	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,207	-0,013	355,7	355,55	351,01	351,87	-0,86	24	0	0	53,2	46,8	6,38	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,141	-0,012	355,95	355,82	351,23	352,06	-0,83	24	0	0	53,3	47,1	6,19	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,15	-0,014	357,18	357,08	352,45	353,32	-0,87	24	0	0	53,3	47,2	6,19	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,123	-0,011	357,39	357,32	352,73	353,58	-0,85	24	0	0	53	46,8	6,1	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,051	-0,018	358,39	358,38	353,75	354,68	-0,93	24	0	0	52,5	46,7	5,88	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,078	-0,015	360,02	359,98	355,26	356,14	-0,88	24	0	0	53,3	47,4	5,94	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,126	-0,015	369,41	369,31	364,45	365,32	-0,87	24	0	0	53,7	47,8	5,92	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,151	-0,015	375,01	374,84	369,9	370,76	-0,86	24	0	0	54,2	48,3	5,89	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,184	-0,008	374,89	374,7	369,76	370,56	-0,8	24	0	0	54,4	48,4	5,98	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,144	-0,011	374,79	374,66	369,86	370,7	-0,84	24	0	0	53,3	47,4	5,88	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,203	-0,01	374,66	374,5	369,65	370,47	-0,82	24	0	0	53,7	47,6	6,03	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,205	-0,012	376,27	376,1	371,14	372	-0,86	24	0	0	54	48	6,03	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,187	-0,012	376,11	375,95	371,04	371,89	-0,85	24	0	0	53,8	47,9	5,98	0,6	0,4	-
20.04.2023	0,905	0,033	152,56	151,53	150,47	149,89	0,58	24	0	1	54,2	48,4	5,77	0,6	0,4	-
Итого:	61,586	0	9902,53	9895,83	9768,64	9790,04	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,586															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	254,006	20356,34	18319,12	20050,83	18110,72
20.04.2023	315,592	30258,87	28214,95	29819,47	27900,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 15:02:28