

#12391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,644	0,342	35,24	27,64	34,76	27,34	7,42	24	0	0	55,6	47,1	8,45	0,42	0,38	9,5
25.03.2023	0,673	0,376	36,57	28,24	36,08	27,94	8,14	24	0	0	54,4	46,2	8,15	0,42	0,38	7,8
26.03.2023	0,7	0,405	42,59	33,61	42,05	33,26	8,79	24	0	0	53,1	46,1	7	0,42	0,38	6
27.03.2023	0,731	0,406	43,74	35,32	43,09	34,86	8,23	24	0	0	56,4	48,8	7,6	0,42	0,38	2,1
28.03.2023	0,776	0,407	41,57	33,41	40,89	32,95	7,94	24	0	0	60,4	51,5	8,97	0,42	0,38	-1,5
29.03.2023	0,732	0,375	37,73	29,93	37,11	29,52	7,59	24	0	0	59,6	50,2	9,44	0,42	0,38	1,7
30.03.2023	0,701	0,381	36,99	28,84	36,44	28,5	7,94	24	0	0	56,9	48,1	8,77	0,42	0,38	7,1
31.03.2023	0,645	0,33	34,98	27,84	34,47	27,49	6,98	24	0	0	56,7	47,6	9,02	0,42	0,38	8,9
01.04.2023	0,702	0,382	39,44	31,22	38,87	30,84	8,03	24	0	0	56,2	48,1	8,11	0,42	0,38	5,2
02.04.2023	0,825	0,499	45,24	34,62	44,6	34,23	10,37	24	0	0	55,4	48,1	7,27	0,42	0,38	3,9
03.04.2023	0,691	0,348	38,42	31,04	37,83	30,65	7,18	24	0	0	58,3	49,4	8,9	0,42	0,38	1,7
04.04.2023	0,715	0,367	35	27,2	34,46	26,84	7,62	24	0	0	58,6	48,7	9,96	0,42	0,38	-0,1
05.04.2023	0,699	0,361	34,99	27,31	34,46	26,96	7,5	24	0	0	58,3	48,5	9,73	0,42	0,38	1
06.04.2023	0,738	0,393	36,39	27,84	35,84	27,5	8,34	24	0	0	57,6	48,2	9,39	0,42	0,38	2,3
07.04.2023	0,644	0,333	30,25	22,75	29,83	22,51	7,32	24	0	0	56,7	46,4	10,33	0,42	0,38	9,6
08.04.2023	0,698	0,385	38,59	30,27	38,03	29,92	8,11	24	0	0	56,2	48	8,12	0,42	0,38	10,3
09.04.2023	0,768	0,452	37,03	27,25	36,5	26,91	9,59	24	0	0	56	47,4	8,61	0,42	0,38	8,2
10.04.2023	0,686	0,384	38,61	30,36	38,05	30	8,05	24	0	0	55,7	47,8	7,93	0,42	0,38	7,9
11.04.2023	0,633	0,334	34,87	27,46	34,34	27,15	7,19	24	0	0	55,9	47,4	8,47	0,42	0,38	10
12.04.2023	0,65	0,353	35,25	27,65	34,73	27,31	7,42	24	0	0	56,4	47,9	8,53	0,42	0,38	11,3
13.04.2023	0,729	0,429	42,06	32,95	41,45	32,54	8,91	24	0	0	55,7	48,5	7,18	0,42	0,38	9,5
14.04.2023	0,669	0,372	34,86	26,79	34,34	26,45	7,89	24	0	0	56,1	47,6	8,51	0,42	0,38	11
15.04.2023	0,715	0,411	40,69	31,99	40,09	31,58	8,51	24	0	0	56,1	48,5	7,54	0,42	0,38	10,4
16.04.2023	0,733	0,434	36,68	27,12	36,18	26,83	9,35	24	0	0	54,9	46,8	8,18	0,42	0,38	6,1
17.04.2023	0,649	0,353	35,58	27,96	35,09	27,62	7,47	24	0	0	55,9	47,4	8,42	0,42	0,38	7,2
18.04.2023	0,68	0,383	32,99	24,74	32,53	24,46	8,07	24	0	0	56,3	47	9,24	0,42	0,38	9,5
19.04.2023	0,68	0,379	38,45	30,29	37,87	30	7,87	24	0	0	56,3	48,4	7,89	0,42	0,38	-
20.04.2023	0,689	0,336	36,22	29,48	35,58	29,09	6,49	24	0	0	62	52,1	9,9	0,42	0,38	-
21.04.2023	0,72	0,36	38,81	31,18	38,11	30,76	7,35	24	0	0	61,1	52,3	8,81	0,42	0,38	-
22.04.2023	0,748	0,391	35,16	26,62	34,63	26,29	8,34	24	0	0	57,9	47,8	10,07	0,42	0,38	-
23.04.2023	0,809	0,439	36,91	27,79	36,3	27,4	8,9	24	0	0	59,6	49,4	10,18	0,42	0,38	-
Итого:	21,872	0	1161,9	906,71	1144,6	895,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,872															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	43,251	2254,05	1780,65	2218,27	1757,86
23.04.2023	65,123	3415,95	2687,36	3362,87	2653,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 7:41:18