

#126384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК

Лужская 42-44а, Калининград

3428

6847

ВКТ-7

00233716

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,628	0,294	23,43	16,6	23,07	16,49	6,58	24	0	0	59,5	45	14,45	0,42	0,38	5,5
25.03.2025	0,709	0,362	22,3	13,85	21,92	13,79	8,13	24	0	0	60,3	44,4	15,89	0,42	0,38	4,4
26.03.2025	0,655	0,336	24,12	15,91	23,8	15,82	7,98	24	0	0	56	42,8	13,15	0,42	0,38	6,9
27.03.2025	0,658	0,334	22,3	13,96	22,03	13,93	8,1	24	0	0	56,2	41,6	14,58	0,42	0,38	5,7
28.03.2025	0,66	0,325	21,08	13,26	20,76	13,21	7,55	24	0	0	59,1	43	16,17	0,42	0,38	8,9
29.03.2025	0,676	0,341	25,33	17,37	24,95	17,27	7,68	24	0	0	57,9	44,5	13,43	0,42	0,38	9,9
30.03.2025	0,744	0,42	27,97	18,06	27,58	17,96	9,62	24	0	0	55,5	43,7	11,74	0,42	0,38	6,8
31.03.2025	0,628	0,301	25,61	18,36	25,26	18,28	6,98	24	0	0	56,8	44	12,78	0,42	0,38	5,9
01.04.2025	0,618	0,305	22,56	15,23	22,25	15,15	7,1	24	0	0	57,2	43,2	13,99	0,42	0,38	-
02.04.2025	0,674	0,331	23,86	15,87	23,49	15,8	7,69	24	0	0	58,2	43,8	14,4	0,42	0,38	-
03.04.2025	0,674	0,347	22,6	14,26	22,27	14,2	8,07	24	0	0	58,1	43,5	14,53	0,42	0,38	-
04.04.2025	0,639	0,319	20,79	13,12	20,48	13,07	7,41	24	0	0	58,7	43,1	15,63	0,42	0,38	-
05.04.2025	0,748	0,372	20,18	11,17	19,81	11,14	8,67	24	0	0	62,1	43,2	18,82	0,42	0,38	-
06.04.2025	0,898	0,501	25,56	14,09	25,12	13,96	11,16	24	0	0	61,2	45,6	15,63	0,42	0,38	-
07.04.2025	0,737	0,361	21,74	13,29	21,35	13,17	8,18	24	0	0	62,2	44,9	17,34	0,42	0,38	-
08.04.2025	0,705	0,355	23,03	14,59	22,67	14,52	8,15	24	0	0	59,1	43,6	15,49	0,42	0,38	-
09.04.2025	0,723	0,365	21,47	12,78	21,13	12,72	8,41	24	0	0	60,2	43,2	17,02	0,42	0,38	-
10.04.2025	0,741	0,386	24,66	15,58	24,26	15,47	8,79	24	0	0	58,9	44,4	14,44	0,42	0,38	-
11.04.2025	0,687	0,329	19,93	12,09	19,6	12,05	7,55	24	0	0	61,9	43,8	18,15	0,42	0,38	-
12.04.2025	0,793	0,394	20,06	10,69	19,64	10,68	8,96	24	0	0	64,2	43,9	20,3	0,42	0,38	-
13.04.2025	0,807	0,451	24,74	14,59	24,32	14,5	9,82	24	0	0	60,7	46	14,71	0,42	0,38	-
14.04.2025	0,684	0,333	20,85	13,34	20,48	13,27	7,21	24	0	0	63,3	46,3	17,05	0,42	0,38	-
15.04.2025	0,403	0,148	10,94	6,86	10,73	6,84	3,89	17	7	1	64,2	42	22,22	0,42	0,38	-
16.04.2025	0,576	0,253	16,24	9,77	15,93	9,68	6,25	24	0	1	63,7	45,4	18,36	0,42	0,38	-
17.04.2025	0,761	0,386	27,2	18,62	26,74	18,39	8,35	24	0	0	61,5	48	13,54	0,42	0,38	-
18.04.2025	0,685	0,35	21,59	13,56	21,25	13,42	7,83	24	0	0	60,9	45,3	15,64	0,42	0,38	-
19.04.2025	0,689	0,367	22,88	14,13	22,54	14,02	8,52	24	0	0	57,9	44,2	13,74	0,42	0,38	-
20.04.2025	0,74	0,41	24,75	14,78	24,4	14,65	9,75	24	0	0	55,8	42,4	13,4	0,42	0,38	-
21.04.2025	0,716	0,39	24,43	14,94	24,09	14,82	9,27	24	0	0	55,8	42,4	13,45	0,42	0,38	-
22.04.2025	0,655	0,333	22,45	14,5	22,13	14,42	7,71	24	0	0	57,7	43,2	14,55	0,42	0,38	-
23.04.2025	0,664	0,342	23,05	14,46	22,72	14,35	8,37	24	0	0	55,9	42,2	13,77	0,42	0,38	-
Итого:	21,375	0	697,7	439,68	686,77	437,04	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,375															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	12,773	448,52	301,33	441,37	299,14
23.04.2025	34,148	1146,22	741,01	1128,14	736,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:53:23