

#12393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,842	0,479	27,91	17,05	27,43	16,84	10,59	24	0	0	58,8	45,6	13,22	0,42	0,38	4
25.04.2021	0,696	0,354	24,86	16,82	24,48	16,57	7,91	24	0	0	58,7	44,7	14,03	0,42	0,38	3,7
26.04.2021	0,718	0,361	24,15	15,98	23,76	15,77	7,99	24	0	0	60,3	45,3	14,99	0,42	0,38	2,9
27.04.2021	0,697	0,344	26,22	18,57	25,81	18,32	7,49	24	0	0	59,9	46,3	13,62	0,42	0,38	4,1
28.04.2021	0,7	0,359	29,07	21,28	28,6	21,01	7,59	24	0	0	59,2	47,3	11,84	0,42	0,38	6,7
29.04.2021	0,762	0,358	23,07	15,32	22,6	15,08	7,52	24	0	0	65,6	47,7	17,92	0,42	0,38	9,3
30.04.2021	0,847	0,409	24,71	16,04	24,18	15,79	8,39	24	0	0	67,4	49,4	18,02	0,42	0,38	7
01.05.2021	0,786	0,377	22,79	14,21	22,35	13,99	8,36	24	0	0	63,5	45,3	18,25	0,42	0,38	7,3
02.05.2021	0,852	0,41	26,14	17,29	25,62	17,02	8,6	24	0	0	65,2	48,2	17,07	0,42	0,38	6,2
03.05.2021	0,844	0,403	23,64	15,06	23,16	14,83	8,33	24	0	0	66,8	47,4	19,37	0,42	0,38	5,8
04.05.2021	0,806	0,393	25,77	17,02	25,26	16,79	8,47	24	0	0	63,1	47	16,08	0,42	0,38	9,6
05.05.2021	0,818	0,368	22,73	14,57	22,28	14,35	7,93	24	0	0	66,5	46,5	20,08	0,42	0,38	10,4
06.05.2021	0,833	0,397	23,28	14,26	22,84	14,05	8,79	24	0	0	64,3	45,2	19,14	0,42	0,38	6,9
07.05.2021	0,819	0,393	23,18	14,17	22,73	13,98	8,75	24	0	0	63,4	44,6	18,83	0,42	0,38	6,9
08.05.2021	0,831	0,401	23,28	13,89	22,85	13,7	9,15	24	0	0	63,2	44,8	18,47	0,42	0,38	6,3
09.05.2021	0,812	0,409	29,04	20,15	28,5	19,89	8,61	24	0	0	62,5	48,7	13,76	0,42	0,38	11,1
10.05.2021	0,764	0,398	29,77	20,75	29,26	20,51	8,75	24	0	0	59	46,9	12,12	0,42	0,38	17,8
11.05.2021	0,738	0,385	28,77	19,97	28,31	19,75	8,56	24	0	0	58,6	46,4	12,21	0,42	0,38	19,7
12.05.2021	0,753	0,372	24,24	15,87	23,8	15,67	8,13	24	0	0	61,7	45,6	16,07	0,42	0,38	19,2
13.05.2021	0,744	0,353	23,45	15,54	22,99	15,32	7,67	24	0	0	63,3	46,4	16,93	0,42	0,38	9,9
14.05.2021	0,803	0,39	23,26	14,49	22,8	14,29	8,51	24	0	0	64,3	46,3	17,95	0,42	0,38	10,6
15.05.2021	0,885	0,476	27,84	17,68	27,31	17,44	9,87	24	0	0	63,6	49	14,64	0,42	0,38	10
16.05.2021	0,743	0,352	26,38	18,91	25,85	18,66	7,19	24	0	0	64,4	49,4	15,04	0,42	0,38	12,5
17.05.2021	0,732	0,344	25,15	17,73	24,66	17,47	7,19	24	0	0	63,7	48,1	15,59	0,42	0,38	14,5
18.05.2021	0,621	0,33	23,22	15,51	22,87	15,34	7,53	24	0	1	59,4	47,9	11,42	0,42	0,38	11,4
19.05.2021	0,742	0,378	24,82	16,04	24,41	15,86	8,55	24	0	0	59,2	44,3	14,89	0,42	0,38	10,4
20.05.2021	0,723	0,344	22,34	14,37	21,94	14,2	7,74	24	0	0	61,8	44,6	17,23	0,42	0,38	-
21.05.2021	0,815	0,409	23,09	13,6	22,66	13,45	9,21	24	0	0	62,7	44,9	17,75	0,42	0,38	14
22.05.2021	0,908	0,477	27,29	16,96	26,74	16,74	10	24	0	0	64,6	49	15,6	0,42	0,38	-
23.05.2021	0,81	0,385	27,24	19,02	26,68	18,72	7,96	24	0	0	66,8	51,9	14,89	0,42	0,38	-
Итого:	23,444	0	756,7	498,12	742,73	491,4	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,444															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	739,252	41972,02	34880,59	41148,72	34351,28
23.05.2021	762,696	42728,72	35378,71	41891,45	34842,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:44:47