

#12376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 6847
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233716
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,732	0,365	49,66	42,52	48,79	41,93	6,86	24	0	0	61,6	54,2	7,36	0,42	0,38	-
25.04.2022	0,828	0,412	52,02	44,44	51,03	43,74	7,29	24	0	0	65	56,8	8,14	0,42	0,38	-
26.04.2022	0,556	0,294	31,05	25,54	30,4	25,11	5,29	24	0	1	67,4	59,5	7,92	0,42	0,38	-
27.04.2022	0,891	0,504	66,79	57,97	65,48	56,99	8,49	24	0	0	66,2	60,4	5,75	0,42	0,38	-
28.04.2022	0,784	0,382	56,58	49,62	55,43	48,82	6,61	24	0	0	65,7	58,6	7,12	0,42	0,38	-
29.04.2022	0,865	0,441	46,27	37,68	45,4	37,12	8,28	24	0	0	63,6	54,4	9,12	0,42	0,38	-
30.04.2022	0,868	0,446	35,21	26,2	34,54	25,84	8,7	24	0	0	63,9	51,8	12,06	0,42	0,38	-
01.05.2022	0,895	0,45	34,97	26,14	34,26	25,74	8,52	24	0	0	66,6	53,8	12,74	0,42	0,38	-
02.05.2022	0,876	0,454	33,05	23,69	32,43	23,36	9,07	24	0	0	63,6	50,9	12,71	0,42	0,38	-
03.05.2022	0,909	0,46	32,7	23,51	32,03	23,15	8,88	24	0	0	66,4	52,6	13,8	0,42	0,38	-
04.05.2022	0,785	0,356	29,05	21,84	28,43	21,52	6,91	24	0	0	66,7	51,7	15,02	0,42	0,38	-
05.05.2022	0,795	0,36	28,89	21,45	28,29	21,15	7,14	24	0	0	66,8	51,9	14,97	0,42	0,38	-
06.05.2022	0,89	0,427	32,06	23,52	31,39	23,16	8,23	24	0	0	67,4	52,9	14,48	0,42	0,38	-
07.05.2022	0,862	0,463	35,78	26,11	35,18	25,76	9,42	24	0	0	60,7	49,4	11,23	0,42	0,38	-
08.05.2022	0,831	0,414	29,04	20,33	28,52	20,06	8,46	24	0	0	63,5	48,9	14,58	0,42	0,38	-
09.05.2022	0,899	0,461	37,7	28,47	37	28,08	8,92	24	0	0	64,3	52,6	11,64	0,42	0,38	-
10.05.2022	0,795	0,387	30,17	22,02	29,6	21,71	7,89	24	0	0	63,2	49,6	13,69	0,42	0,38	-
11.05.2022	0,82	0,402	27,67	19,19	27,1	18,9	8,2	24	0	0	65,1	49,9	15,18	0,42	0,38	-
12.05.2022	0,785	0,392	30,47	22,03	29,92	21,72	8,2	24	0	0	61,6	48,7	12,96	0,42	0,38	-
13.05.2022	0,829	0,406	29,23	20,9	28,65	20,6	8,05	24	0	0	65,4	50,6	14,73	0,42	0,38	-
14.05.2022	0,836	0,421	38,34	30,11	37,61	29,67	7,94	24	0	0	64,5	53,6	10,96	0,42	0,38	-
15.05.2022	0,769	0,391	33,08	24,49	32,54	24,2	8,34	24	0	0	59	47,4	11,57	0,42	0,38	-
16.05.2022	0,774	0,359	31,24	23,72	30,68	23,43	7,25	24	0	0	63,6	50,1	13,46	0,42	0,38	-
17.05.2022	0,848	0,407	32,2	24,11	31,55	23,75	7,8	24	0	0	66,2	52,3	13,94	0,42	0,38	-
18.05.2022	0,82	0,415	33,24	24,29	32,67	24	8,67	24	0	0	60,7	48,4	12,27	0,42	0,38	-
19.05.2022	0,791	0,37	27,93	20,22	27,36	19,94	7,42	24	0	0	65,7	50,2	15,47	0,42	0,38	-
20.05.2022	0,822	0,44	42,86	33,43	42,18	33,03	9,15	24	0	0	57,8	48,8	8,94	0,42	0,38	-
21.05.2022	0,955	0,567	52,35	40,76	51,53	40,24	11,29	24	0	0	57,5	50	7,57	0,42	0,38	-
22.05.2022	0,79	0,383	55,22	47,78	54,25	47,1	7,15	24	0	0	62,3	54,9	7,35	0,42	0,38	-
23.05.2022	0,782	0,396	49,42	41,64	48,5	41,02	7,48	24	0	0	62,3	54,6	7,74	0,42	0,38	-
Итого:	24,682	0	1144,24	893,72	1122,74	880,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,682															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	1019,084	53775,24	43796,9	52729,87	43142,5
23.05.2022	1043,766	54919,48	44690,62	53852,61	44023,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 17:47:54