

#12394#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,713	0,347	24,27	16,55	23,8	16,33	7,47	24	0	0	62,2	46,8	15,43	0,42	0,38	16
25.05.2021	0,808	0,393	25,11	16,72	24,58	16,48	8,1	24	0	0	65,8	49	16,8	0,42	0,38	-
26.05.2021	0,764	0,355	24,09	16,54	23,55	16,3	7,25	24	0	0	67	49,6	17,34	0,42	0,38	-
27.05.2021	0,799	0,375	23,26	14,94	22,8	14,73	8,07	24	0	0	65,2	46,8	18,4	0,42	0,38	-
28.05.2021	0,76	0,358	22,44	13,98	22	13,8	8,2	24	0	0	62,9	45,2	17,7	0,42	0,38	11
29.05.2021	0,906	0,498	29,83	18,82	29,34	18,6	10,74	24	0	0	60,5	46,7	13,77	0,42	0,38	12,3
30.05.2021	0,823	0,405	26,3	17,56	25,83	17,33	8,5	24	0	0	64,1	48,1	15,95	0,42	0,38	-
31.05.2021	0,773	0,36	24,09	16,19	23,58	15,97	7,61	24	0	0	65,9	48,8	17,1	0,42	0,38	16
01.06.2021	0,802	0,409	26,19	17,07	25,71	16,84	8,87	24	0	0	62,1	47,1	15	0,42	0,38	-
02.06.2021	0,798	0,393	25,79	17,46	25,25	17,2	8,05	24	0	0	65,2	49,3	15,87	0,42	0,38	-
03.06.2021	0,75	0,358	22,84	14,85	22,4	14,64	7,76	24	0	0	64,4	47	17,35	0,42	0,38	15
04.06.2021	0,826	0,41	22,95	13,97	22,49	13,77	8,72	24	0	0	65,7	47,3	18,39	0,42	0,38	-
05.06.2021	0,863	0,459	28,05	18,47	27,53	18,23	9,3	24	0	0	64,2	49,6	14,65	0,42	0,38	13,4
06.06.2021	0,739	0,36	26	18,14	25,51	17,9	7,61	24	0	0	63	48,3	14,68	0,42	0,38	22
07.06.2021	0,757	0,352	23,84	16,43	23,36	16,18	7,18	24	0	0	66,6	49,4	17,2	0,42	0,38	-
08.06.2021	0,756	0,374	26,1	18,07	25,59	17,82	7,77	24	0	0	63,2	48,5	14,78	0,42	0,38	18,8
09.06.2021	0,748	0,381	24,63	16,4	24,17	16,16	8,01	24	0	0	62,7	47,5	15,19	0,42	0,38	21
10.06.2021	0,712	0,338	23,32	15,98	22,87	15,74	7,13	24	0	0	64	47,8	16,18	0,42	0,38	-
11.06.2021	0,829	0,415	22,99	13,98	22,51	13,78	8,73	24	0	0	66,2	47,8	18,33	0,42	0,38	-
12.06.2021	0,776	0,373	23	14,78	22,56	14,59	7,97	24	0	0	65,2	47,6	17,57	0,42	0,38	-
13.06.2021	0,791	0,396	25,97	17,3	25,49	17,06	8,43	24	0	0	63,2	48,2	15,04	0,42	0,38	-
14.06.2021	0,743	0,355	24,16	16,67	23,67	16,42	7,25	24	0	0	65,5	49,2	16,28	0,42	0,38	-
15.06.2021	0,763	0,375	26,37	18,47	25,84	18,2	7,64	24	0	0	64,8	49,9	14,88	0,42	0,38	-
16.06.2021	0,74	0,355	26,93	19,5	26,44	19,22	7,22	24	0	0	64,2	49,8	14,4	0,42	0,38	-
17.06.2021	0,754	0,363	26,82	19,16	26,3	18,88	7,42	24	0	0	64,8	50,4	14,46	0,42	0,38	-
18.06.2021	0,717	0,352	24,96	17,5	24,51	17,25	7,26	24	0	0	63,4	48,5	14,9	0,42	0,38	-
19.06.2021	0,716	0,369	29,01	21,25	28,51	20,95	7,56	24	0	0	61,2	49	12,15	0,42	0,38	-
20.06.2021	0,696	0,336	30,28	23,54	29,68	23,2	6,48	24	0	0	64,6	52,5	12,12	0,42	0,38	-
21.06.2021	0,734	0,382	26,76	18,9	26,27	18,62	7,65	24	0	0	63,3	49,7	13,55	0,42	0,38	-
22.06.2021	0,702	0,35	25,23	18,04	24,72	17,78	6,94	24	0	0	64,8	50,6	14,17	0,42	0,38	-
23.06.2021	0,728	0,351	22,47	15,15	22,02	14,92	7,1	24	0	0	66,6	49,6	17,03	0,42	0,38	-
Итого:	23,786	0	784,05	532,38	768,88	524,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,786															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	762,696	42728,72	35378,71	41891,45	34842,68
23.06.2021	786,482	43512,77	35911,09	42660,33	35367,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2021 19:12:13