

#12377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,846	0,413	50,62	42,75	49,65	42,12	7,53	24	0	0	64,7	56,2	8,52	0,42	0,38	-
25.05.2022	0,839	0,407	45,35	37,31	44,51	36,79	7,72	24	0	0	63,7	54,3	9,35	0,42	0,38	-
26.05.2022	0,828	0,397	49,41	41,85	48,48	41,25	7,23	24	0	0	64,1	55,3	8,8	0,42	0,38	-
27.05.2022	0,925	0,494	50,41	40,98	49,46	40,37	9,09	24	0	0	63,9	55,4	8,54	0,42	0,38	-
28.05.2022	0,901	0,482	47,84	38,55	46,97	37,99	8,98	24	0	0	63,2	54,4	8,83	0,42	0,38	-
29.05.2022	0,785	0,371	52,24	45,08	51,25	44,43	6,82	24	0	0	63,1	55,1	7,99	0,42	0,38	-
30.05.2022	0,873	0,423	46,25	38,45	45,28	37,85	7,43	24	0	0	66,8	56,9	9,97	0,42	0,38	-
31.05.2022	0,76	0,361	33,6	26,34	32,98	25,98	7	24	0	0	63,6	51,4	12,16	0,42	0,38	-
01.06.2022	0,779	0,35	35,18	28,17	34,51	27,77	6,74	24	0	0	64,9	52,6	12,31	0,42	0,38	-
02.06.2022	0,851	0,415	31,25	22,92	30,61	22,59	8,02	24	0	0	66,3	52,2	14,1	0,42	0,38	-
03.06.2022	0,875	0,428	35,63	27,29	34,91	26,89	8,02	24	0	0	66,9	54,3	12,6	0,42	0,38	-
04.06.2022	0,887	0,44	43,47	35,23	42,57	34,71	7,86	24	0	0	67,2	56,8	10,37	0,42	0,38	-
05.06.2022	0,529	0,281	30,02	24,69	29,39	24,27	5,12	24	0	1	67,1	59,5	7,6	0,42	0,38	-
06.06.2022	0,827	0,439	54,07	46,54	52,94	45,74	7,2	24	0	0	68	60,6	7,35	0,42	0,38	-
07.06.2022	0,849	0,434	49,32	41,49	48,31	40,79	7,52	24	0	0	67,3	58,9	8,37	0,42	0,38	-
08.06.2022	0,813	0,404	48,99	41,56	48	40,91	7,09	24	0	0	65,7	57,3	8,44	0,42	0,38	-
09.06.2022	0,858	0,432	45,84	37,97	44,91	37,36	7,55	24	0	0	67	57,6	9,42	0,42	0,38	-
10.06.2022	0,867	0,434	28,55	19,91	27,93	19,6	8,33	24	0	0	68,7	53,7	15,01	0,42	0,38	-
11.06.2022	0,761	0,362	25,62	18,3	25,11	18,01	7,1	24	0	0	67,3	51,6	15,7	0,42	0,38	-
12.06.2022	0,809	0,404	34,3	26,49	33,63	26,08	7,55	24	0	0	65,7	53,7	12	0,42	0,38	-
13.06.2022	0,832	0,41	46,06	38,4	45,13	37,79	7,34	24	0	0	66,7	57,6	9,08	0,42	0,38	-
14.06.2022	0,805	0,389	48,08	40,96	47,08	40,31	6,77	24	0	0	66,2	57,3	8,84	0,42	0,38	-
15.06.2022	0,861	0,439	52,44	44,39	51,4	43,68	7,72	24	0	0	65,9	57,8	8,09	0,42	0,38	-
16.06.2022	0,799	0,397	49,46	42,02	48,51	41,38	7,13	24	0	0	64,5	56,3	8,2	0,42	0,38	-
17.06.2022	0,817	0,386	49,57	42,57	48,52	41,88	6,64	24	0	0	67,6	58,8	8,81	0,42	0,38	-
18.06.2022	0,807	0,41	46,29	38,68	45,4	38,08	7,32	24	0	0	65,1	56,4	8,7	0,42	0,38	-
19.06.2022	0,886	0,427	53,84	46,43	52,67	45,63	7,04	24	0	0	68,8	60	8,78	0,42	0,38	-
20.06.2022	0,795	0,385	49,12	42,01	48,16	41,39	6,77	24	0	0	65,2	56,7	8,52	0,42	0,38	-
21.06.2022	0,796	0,4	45,27	37,59	44,42	37,02	7,4	24	0	0	64	55,3	8,72	0,42	0,38	-
22.06.2022	0,815	0,406	45,94	38,36	45,06	37,77	7,29	24	0	0	65,2	56,1	9,04	0,42	0,38	-
23.06.2022	0,833	0,421	45,36	37,52	44,46	36,93	7,53	24	0	0	66,2	57,1	9,11	0,42	0,38	-
Итого:	25,508	0	1369,39	1130,8	1342,21	1113,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,508															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1043,766	54919,48	44690,62	53852,61	44023,34
23.06.2022	1069,274	56288,87	45821,42	55194,82	45136,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2022 8:34:12