

#12395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 6847
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233716
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,679	0,325	21,57	14,66	21,16	14,42	6,74	24	0	0	64,8	48	16,85	0,42	0,38	-
25.06.2021	0,66	0,307	21,77	14,95	21,36	14,74	6,62	24	0	0	63,6	47,2	16,38	0,42	0,38	-
26.06.2021	0,735	0,378	26,31	17,97	25,87	17,75	8,12	24	0	0	60,6	46,9	13,69	0,42	0,38	-
27.06.2021	0,701	0,338	25,26	18,02	24,77	17,75	7,02	24	0	0	63,3	48,8	14,52	0,42	0,38	-
28.06.2021	0,725	0,368	26,36	18,32	25,89	18,06	7,83	24	0	0	61,4	47,8	13,63	0,42	0,38	-
29.06.2021	0,704	0,338	25,4	18,15	24,94	17,88	7,06	24	0	0	63	48,5	14,48	0,42	0,38	-
30.06.2021	0,635	0,3	25,85	19,41	25,38	19,14	6,24	24	0	0	62,3	49,4	12,98	0,42	0,38	-
01.07.2021	0,708	0,369	22,92	14,79	22,52	14,57	7,95	24	0	0	61,6	46,6	15	0,42	0,38	-
02.07.2021	0,738	0,358	22,07	14,4	21,63	14,18	7,45	24	0	0	65,9	48,4	17,52	0,42	0,38	-
03.07.2021	0,664	0,325	24,62	17,63	24,19	17,37	6,82	24	0	0	61,9	47,9	13,97	0,42	0,38	-
04.07.2021	0,697	0,326	23,58	16,67	23,12	16,42	6,7	24	0	0	65,5	49,7	15,75	0,42	0,38	-
05.07.2021	0,718	0,366	24,58	16,71	24,12	16,48	7,64	24	0	0	63,1	48,7	14,36	0,42	0,38	-
06.07.2021	0,701	0,346	25,77	18,46	25,31	18,19	7,12	24	0	0	63	49,1	13,94	0,42	0,38	-
07.07.2021	0,716	0,36	22,69	15	22,28	14,78	7,5	24	0	0	63,9	47,9	16,02	0,42	0,38	-
08.07.2021	0,732	0,374	23,58	15,37	23,16	15,14	8,02	24	0	0	63,1	48,1	14,95	0,42	0,38	-
09.07.2021	0,689	0,331	22,04	14,8	21,62	14,59	7,03	24	0	0	64,2	47,8	16,34	0,42	0,38	-
10.07.2021	0,713	0,356	24,3	16,74	23,86	16,49	7,37	24	0	0	63,4	48,4	15,02	0,42	0,38	-
11.07.2021	0,749	0,387	29,69	21,75	29,15	21,46	7,69	24	0	0	63,5	51,4	12,1	0,42	0,38	-
12.07.2021	0,663	0,311	27,52	21,15	26,98	20,82	6,16	24	0	0	65,2	52,6	12,61	0,42	0,38	-
13.07.2021	0,749	0,377	27,26	19,69	26,72	19,39	7,33	24	0	0	65,9	52,2	13,7	0,42	0,38	-
14.07.2021	0,677	0,338	23,54	16,48	23,12	16,23	6,89	24	0	0	64	49,4	14,62	0,42	0,38	-
15.07.2021	0,696	0,342	24,14	17,09	23,69	16,83	6,86	24	0	0	64,7	49,7	15,03	0,42	0,38	-
16.07.2021	0,717	0,363	22,24	14,54	21,82	14,31	7,51	24	0	0	64,7	48,4	16,29	0,42	0,38	-
17.07.2021	0,678	0,324	22,28	15,43	21,86	15,2	6,66	24	0	0	64,9	48,6	16,31	0,42	0,38	-
18.07.2021	0,708	0,367	23,47	15,2	23,05	15,02	8,03	24	0	0	61,3	47	14,31	0,42	0,38	-
19.07.2021	0,737	0,365	23,1	15,14	22,65	14,92	7,73	24	0	0	64,1	47,9	16,18	0,42	0,38	-
20.07.2021	0,676	0,32	24,7	17,78	24,2	17,52	6,68	24	0	0	63,5	49,1	14,37	0,42	0,38	-
21.07.2021	0,717	0,355	26,36	18,71	25,87	18,44	7,43	24	0	0	62	48,2	13,86	0,42	0,38	-
22.07.2021	0,675	0,33	22,08	14,66	21,72	14,45	7,27	24	0	0	61,8	46,2	15,69	0,42	0,38	-
23.07.2021	0,797	0,411	23,08	13,82	22,65	13,65	9	24	0	0	63,3	46,7	16,58	0,42	0,38	-
Итого:	21,154	0	728,13	503,49	714,66	496,19	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,154															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	786,482	43512,77	35911,09	42660,33	35367,57
23.07.2021	807,636	44240,9	36414,58	43374,99	35863,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 8:09:09