

#145207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК  
Лужская 42-44а, Калининград  
3428  
6847  
ВКТ-7  
00233716  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.07.2025 | 0,477       | 0,227        | 11,78      | 5,42       | 11,62     | 5,4       | 6,22      | 24          | 0          | 1      | 58,4      | 37,6      | 20,88 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 25.07.2025 | 0,559       | 0,286        | 16,35      | 9,38       | 16,09     | 9,34      | 6,75      | 24          | 0          | 0      | 59,7      | 42,8      | 16,95 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 26.07.2025 | 0,647       | 0,343        | 19,5       | 11,36      | 19,17     | 11,28     | 7,89      | 24          | 0          | 0      | 59,5      | 43,8      | 15,66 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 27.07.2025 | 0,655       | 0,358        | 19,27      | 10,57      | 18,95     | 10,49     | 8,46      | 24          | 0          | 0      | 58,9      | 43,8      | 15,1  | 0,42       | 0,38       | -              |
| 28.07.2025 | 0,54        | 0,245        | 13,53      | 7,17       | 13,27     | 7,17      | 6,1       | 24          | 0          | 0      | 63,3      | 41,6      | 21,7  | 0,42       | 0,38       | -              |
| 29.07.2025 | 0,637       | 0,324        | 15,78      | 8,21       | 15,48     | 8,18      | 7,3       | 24          | 0          | 0      | 64,8      | 44,9      | 19,88 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 30.07.2025 | 0,383       | 0,141        | 8,94       | 4,52       | 8,76      | 4,52      | 4,24      | 22          | 2          | 1      | 63,5      | 38,3      | 25,24 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 31.07.2025 | 0,496       | 0,239        | 12,28      | 6,16       | 12,09     | 6,13      | 5,96      | 24          | 0          | 1      | 62,3      | 42,1      | 20,27 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 01.08.2025 | 0,59        | 0,297        | 14,39      | 7,35       | 14,13     | 7,34      | 6,79      | 24          | 0          | 0      | 64,8      | 44,3      | 20,56 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 02.08.2025 | 0,646       | 0,336        | 14,88      | 6,93       | 14,61     | 6,92      | 7,69      | 24          | 0          | 0      | 65,3      | 44,4      | 20,91 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 03.08.2025 | 0,691       | 0,351        | 17,78      | 9,7        | 17,44     | 9,64      | 7,8       | 24          | 0          | 0      | 64,9      | 45,7      | 19,2  | 0,42       | 0,38       | -              |
| 04.08.2025 | 0,635       | 0,319        | 15,9       | 8,51       | 15,6      | 8,48      | 7,12      | 24          | 0          | 0      | 65,6      | 45,9      | 19,74 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 05.08.2025 | 0,674       | 0,361        | 15,75      | 7,44       | 15,44     | 7,42      | 8,02      | 24          | 0          | 0      | 65,1      | 44,6      | 20,57 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 06.08.2025 | 0,636       | 0,315        | 16,31      | 8,59       | 16,02     | 8,56      | 7,46      | 24          | 0          | 0      | 62,8      | 43,3      | 19,57 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 07.08.2025 | 0,658       | 0,326        | 17,04      | 9,5        | 16,7      | 9,45      | 7,25      | 24          | 0          | 0      | 65        | 45,2      | 19,87 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 08.08.2025 | 0,61        | 0,307        | 14,43      | 7,14       | 14,16     | 7,14      | 7,02      | 24          | 0          | 0      | 65        | 43,6      | 21,42 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 09.08.2025 | 0,467       | 0,24         | 13,25      | 7,58       | 13,02     | 7,54      | 5,48      | 24          | 0          | 1      | 62,6      | 46        | 16,52 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 10.08.2025 | 0,37        | 0,226        | 11,37      | 5,27       | 11,23     | 5,24      | 5,99      | 24          | 0          | 1      | 52,6      | 41,8      | 10,88 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 11.08.2025 | 0,617       | 0,292        | 16,64      | 9,84       | 16,31     | 9,79      | 6,52      | 24          | 0          | 0      | 65,1      | 45,5      | 19,59 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 12.08.2025 | 0,631       | 0,312        | 17,86      | 10,47      | 17,55     | 10,4      | 7,15      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 44,7      | 17,7  | 0,42       | 0,38       | -              |
| 13.08.2025 | 0,631       | 0,329        | 17,2       | 9,29       | 16,9      | 9,26      | 7,64      | 24          | 0          | 0      | 61,1      | 43,4      | 17,71 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 14.08.2025 | 0,554       | 0,298        | 16,76      | 9,28       | 16,51     | 9,26      | 7,25      | 24          | 0          | 0      | 57        | 41,9      | 15,11 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 15.08.2025 | 0,538       | 0,282        | 15,34      | 7,75       | 15,1      | 7,75      | 7,35      | 24          | 0          | 0      | 55,9      | 39,4      | 16,52 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 16.08.2025 | 0,517       | 0,28         | 15,52      | 7,86       | 15,28     | 7,86      | 7,42      | 24          | 0          | 0      | 54,2      | 39,1      | 15,09 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 17.08.2025 | 0,572       | 0,33         | 19,25      | 10,26      | 19,01     | 10,23     | 8,78      | 24          | 0          | 0      | 50,8      | 38,4      | 12,45 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 18.08.2025 | 0,539       | 0,296        | 17,9       | 10,02      | 17,65     | 9,99      | 7,66      | 24          | 0          | 0      | 52,8      | 39,2      | 13,54 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 19.08.2025 | 0,502       | 0,253        | 14,75      | 7,96       | 14,52     | 7,94      | 6,58      | 24          | 0          | 1      | 56,4      | 39,9      | 16,51 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 20.08.2025 | 0,634       | 0,347        | 16,46      | 7,37       | 16,22     | 7,36      | 8,86      | 24          | 0          | 0      | 57,1      | 39,8      | 17,26 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 21.08.2025 | 0,572       | 0,3          | 16,89      | 9,11       | 16,64     | 9,09      | 7,55      | 24          | 0          | 0      | 56,6      | 40,4      | 16,14 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 22.08.2025 | 0,617       | 0,345        | 17,49      | 8,34       | 17,24     | 8,32      | 8,92      | 24          | 0          | 0      | 54,9      | 39,4      | 15,53 | 0,42       | 0,38       | -              |
| 23.08.2025 | 0,604       | 0,33         | 16,99      | 8,32       | 16,73     | 8,28      | 8,45      | 24          | 0          | 0      | 55,9      | 39,9      | 15,93 | 0,42       | 0,38       | -              |
| Итого:     | 17,899      | 0            | 487,58     | 256,67     | 479,44    | 255,77    | 0         | 742         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 17,899      |              |            |            |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.07.2025 | 88,442   | 2780,25 | 1726,22 | 2734,5  | 1714,56 |
| 23.08.2025 | 106,341  | 3267,83 | 1982,89 | 3213,94 | 1970,33 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 8:07:40