

#12396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,803	0,413	25,4	15,91	24,96	15,75	9,21	24	0	0	61,3	46,1	15,2	0,42	0,38	-
25.08.2021	0,728	0,363	22,4	14,4	21,97	14,21	7,76	24	0	1	65	49,2	15,77	0,42	0,38	-
26.08.2021	0,775	0,362	22,83	14,6	22,36	14,4	7,96	24	0	0	64,6	46,4	18,19	0,42	0,38	-
27.08.2021	0,803	0,411	25,47	16,71	24,98	16,47	8,51	24	0	0	64,3	48,8	15,49	0,42	0,38	-
28.08.2021	0,908	0,488	28,84	19,01	28,25	18,72	9,53	24	0	0	66,6	52	14,64	0,42	0,38	-
29.08.2021	0,727	0,367	23,74	15,64	23,32	15,43	7,89	24	0	0	62,4	47,2	15,17	0,42	0,38	-
30.08.2021	0,814	0,416	27,24	18,39	26,74	18,12	8,62	24	0	0	63,5	48,9	14,63	0,42	0,38	-
31.08.2021	0,76	0,38	27,06	18,88	26,56	18,61	7,95	24	0	0	62,6	48,4	14,19	0,42	0,38	-
01.09.2021	0,938	0,508	28,17	17,25	27,61	16,99	10,62	24	0	0	65,1	50,3	14,74	0,42	0,38	-
02.09.2021	0,851	0,41	24,35	15,76	23,82	15,53	8,29	24	0	0	68	49,6	18,46	0,42	0,38	-
03.09.2021	0,857	0,437	24,07	14,37	23,6	14,19	9,41	24	0	0	64,4	46,7	17,64	0,42	0,38	-
04.09.2021	1,001	0,555	33,64	22,24	32,98	21,94	11,04	24	0	0	64,6	51,5	13,05	0,42	0,38	-
05.09.2021	0,881	0,433	27,58	18,16	27,01	17,89	9,12	24	0	0	65,8	50	15,86	0,42	0,38	-
06.09.2021	0,797	0,397	26,31	17,31	25,82	17,08	8,74	24	0	0	62	47	15,01	0,42	0,38	-
07.09.2021	0,879	0,459	28,33	18,16	27,82	17,92	9,9	24	0	0	61,9	47,1	14,81	0,42	0,38	-
08.09.2021	0,866	0,452	29,51	19,94	28,95	19,68	9,27	24	0	0	63,6	49,5	14,18	0,42	0,38	-
09.09.2021	0,766	0,364	23,89	15,73	23,41	15,5	7,91	24	0	0	64	47,1	16,9	0,42	0,38	-
10.09.2021	0,826	0,41	23,61	14,53	23,14	14,32	8,82	24	0	0	64,9	47,2	17,73	0,42	0,38	-
11.09.2021	0,903	0,498	29,38	18,62	28,86	18,39	10,47	24	0	0	61,6	47,6	14,05	0,42	0,38	-
12.09.2021	0,789	0,399	27,47	18,89	26,98	18,65	8,33	24	0	0	62,7	48,3	14,41	0,42	0,38	-
13.09.2021	0,792	0,398	26,68	18,02	26,18	17,78	8,4	24	0	0	63	48	14,94	0,42	0,38	-
14.09.2021	0,767	0,375	26,92	18,77	26,41	18,5	7,91	24	0	0	62,7	48,1	14,63	0,42	0,38	-
15.09.2021	0,778	0,387	25,24	16,66	24,77	16,43	8,34	24	0	0	62,6	46,9	15,64	0,42	0,38	-
16.09.2021	0,778	0,378	23,51	15,12	23,04	14,9	8,14	24	0	0	64,3	47,3	17,08	0,42	0,38	-
17.09.2021	0,884	0,437	24,36	14,76	23,87	14,54	9,33	24	0	0	66,1	47,6	18,45	0,42	0,38	-
18.09.2021	0,91	0,49	29,47	18,95	28,92	18,71	10,21	24	0	0	63,1	49	14,15	0,42	0,38	-
19.09.2021	0,834	0,416	26,66	17,47	26,15	17,24	8,91	24	0	0	63,5	47,9	15,6	0,42	0,38	-
20.09.2021	0,88	0,435	26,56	17,1	26,02	16,87	9,15	24	0	0	65,3	48,6	16,67	0,42	0,38	-
21.09.2021	0,838	0,416	27,18	17,98	26,64	17,73	8,91	24	0	0	63,6	48,4	15,24	0,42	0,38	-
22.09.2021	0,87	0,432	27,08	17,74	26,53	17,5	9,03	24	0	0	64,8	48,6	16,18	0,42	0,38	-
23.09.2021	0,588	0,263	15,91	9,7	15,57	9,57	6	19	5	1	66,1	45,8	20,22	0,42	0,38	-
Итого:	25,591	0	808,86	526,77	793,24	519,56	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,591															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	821,332	44734,27	36754,67	43859,39	36199,14
23.09.2021	846,923	45543,13	37281,44	44652,63	36718,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2021 16:27:11