

# #35025#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6847  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233716  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,671	0,308	33,29	26,97	32,72	26,64	6,08	24	0	0	61,2	50	11,23	0,42	0,38	-
25.08.2023	0,668	0,319	34,79	28,27	34,16	27,89	6,27	24	0	0	61,8	51,7	10,1	0,42	0,38	-
26.08.2023	0,773	0,408	38,47	30,35	37,79	29,93	7,86	24	0	0	62,2	52,8	9,45	0,42	0,38	-
27.08.2023	0,691	0,333	37,63	31,03	36,96	30,6	6,36	24	0	0	62,8	53,3	9,55	0,42	0,38	-
28.08.2023	0,631	0,312	36,16	29,48	35,6	29,13	6,47	24	0	0	57,6	48,8	8,82	0,42	0,38	-
29.08.2023	0,702	0,363	40,13	32,64	39,5	32,21	7,29	24	0	0	59,1	50,6	8,5	0,42	0,38	-
30.08.2023	0,755	0,384	40,01	32,47	39,31	32,01	7,3	24	0	0	62,5	53,2	9,34	0,42	0,38	-
31.08.2023	0,715	0,347	39,08	32,18	38,37	31,73	6,64	24	0	0	62,4	53	9,48	0,42	0,38	-
01.09.2023	0,726	0,345	34,88	27,87	34,24	27,49	6,75	24	0	0	63	52,1	10,92	0,42	0,38	-
02.09.2023	0,742	0,363	40,45	33,38	39,72	32,91	6,81	24	0	0	63,2	53,6	9,55	0,42	0,38	-
03.09.2023	0,832	0,442	40,86	32,08	40,13	31,65	8,48	24	0	0	62,2	52,6	9,66	0,42	0,38	-
04.09.2023	0,646	0,321	35,14	28,21	34,58	27,87	6,71	24	0	0	58,8	49,7	9,07	0,42	0,38	-
05.09.2023	0,702	0,349	36,23	28,87	35,66	28,5	7,16	24	0	0	58,9	49	9,89	0,42	0,38	-
06.09.2023	0,716	0,355	36,59	29,29	35,99	28,91	7,08	24	0	0	60,2	50,1	10,04	0,42	0,38	-
07.09.2023	0,756	0,373	39,9	32,43	39,21	32,01	7,2	24	0	0	61	51,2	9,86	0,42	0,38	-
08.09.2023	0,654	0,294	34,82	28,74	34,22	28,38	5,84	24	0	0	60,7	50	10,69	0,42	0,38	-
09.09.2023	0,759	0,391	39,36	31,48	38,69	31,04	7,65	24	0	0	61,3	52	9,31	0,42	0,38	-
10.09.2023	0,764	0,408	37,34	28,85	36,7	28,47	8,23	24	0	0	60,2	50,7	9,48	0,42	0,38	-
11.09.2023	0,732	0,365	38,84	31,7	38,16	31,26	6,9	24	0	0	62,4	52,8	9,6	0,42	0,38	-
12.09.2023	0,694	0,338	38,6	32	37,91	31,54	6,37	24	0	0	62,9	53,5	9,37	0,42	0,38	-
13.09.2023	0,701	0,345	35,62	28,71	35,01	28,32	6,69	24	0	0	61,7	51,5	10,2	0,42	0,38	-
14.09.2023	0,689	0,33	35,04	28,43	34,42	28,05	6,37	24	0	0	62,2	51,8	10,41	0,42	0,38	-
15.09.2023	0,667	0,307	34,51	28,17	33,92	27,79	6,13	24	0	0	61,2	50,6	10,55	0,42	0,38	-
16.09.2023	0,767	0,377	35,71	27,82	35,06	27,46	7,6	24	0	0	61,5	50,5	10,98	0,42	0,38	-
17.09.2023	0,789	0,414	39,35	30,92	38,66	30,51	8,15	24	0	0	60,8	51	9,7	0,42	0,38	-
18.09.2023	0,745	0,37	36,97	29,62	36,33	29,23	7,1	24	0	0	62,2	51,8	10,42	0,42	0,38	-
19.09.2023	0,765	0,401	36,98	28,83	36,32	28,46	7,86	24	0	0	61,4	51,4	10,01	0,42	0,38	-
20.09.2023	0,703	0,355	35,9	28,47	35,32	28,1	7,22	24	0	0	59,1	49,4	9,77	0,42	0,38	-
21.09.2023	0,722	0,369	38,69	31	38,03	30,59	7,44	24	0	0	60,3	51,3	9,03	0,42	0,38	-
22.09.2023	0,694	0,34	33,95	26,96	33,38	26,62	6,76	24	0	0	60,9	50,3	10,62	0,42	0,38	-
23.09.2023	0,347	0,227	26,39	18,45	26,21	18,34	7,87	24	0	0	35,5	31,8	3,7	0,42	0,38	-
Итого:	21,918	0	1141,68	915,67	1122,28	903,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,918															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	145,954	7436,8	5898,2	7311,28	5820,32
23.09.2023	167,872	8578,48	6813,87	8433,56	6723,96

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 7:32:42