

#148641#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК
Лужская 42-44а, Калининград
3428
6847
ВКТ-7
00233716
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,639	0,364	20,1	10,27	19,83	10,23	9,6	24	0	0	52	38,6	13,42	0,42	0,38	-
25.08.2025	0,562	0,305	15,81	7,56	15,56	7,54	8,02	23	1	1	54,9	38,8	16,13	0,42	0,38	-
26.08.2025	0,425	0,232	11,93	5,75	11,75	5,72	6,03	15	9	1	55,2	39,1	16,13	0,42	0,38	-
27.08.2025	0,576	0,305	17,8	9,35	17,55	9,33	8,22	24	0	0	52,8	37,8	15,1	0,42	0,38	-
28.08.2025	0,613	0,342	17,94	8,7	17,68	8,69	8,99	24	0	0	53,4	38,1	15,32	0,42	0,38	-
29.08.2025	0,559	0,3	15,39	7,44	15,14	7,42	7,72	24	0	0	56,3	39,7	16,62	0,42	0,38	-
30.08.2025	0,585	0,307	15,97	8,12	15,71	8,1	7,61	24	0	0	58,3	41	17,38	0,42	0,38	-
31.08.2025	0,646	0,379	21,49	11,58	21,2	11,51	9,69	24	0	0	52,4	40,4	12,08	0,42	0,38	-
01.09.2025	0,586	0,324	16,98	8,44	16,73	8,41	8,32	24	0	0	54,8	39,5	15,31	0,42	0,38	-
02.09.2025	0,636	0,363	18,24	8,64	17,97	8,62	9,35	24	0	0	54,5	40	14,58	0,42	0,38	-
03.09.2025	0,564	0,307	16,54	8,59	16,29	8,56	7,73	24	0	0	55,7	40,2	15,41	0,42	0,38	-
04.09.2025	0,567	0,307	17,28	9,39	17,02	9,35	7,67	24	0	0	55,4	40,5	14,93	0,42	0,38	-
05.09.2025	0,49	0,258	15,24	8,62	15,01	8,59	6,42	24	0	0	55,8	40,6	15,22	0,42	0,38	-
06.09.2025	0,651	0,361	16,78	7,73	16,52	7,72	8,8	24	0	0	58,5	41,2	17,36	0,42	0,38	-
07.09.2025	0,666	0,395	20,14	9,87	19,84	9,82	10,02	24	0	0	53,6	40,6	12,96	0,42	0,38	-
08.09.2025	0,635	0,342	16,78	8,64	16,49	8,61	7,88	24	0	0	61	43,1	17,96	0,42	0,38	-
09.09.2025	0,612	0,341	18,55	10,22	18,26	10,16	8,1	24	0	0	57,3	42,5	14,81	0,42	0,38	-
10.09.2025	0,608	0,345	17,02	8,06	16,75	8,03	8,72	24	0	0	55,8	40,6	15,13	0,42	0,38	-
11.09.2025	0,589	0,315	16,04	8,17	15,77	8,15	7,62	24	0	0	58,7	41,3	17,36	0,42	0,38	-
12.09.2025	0,541	0,282	14,95	7,94	14,7	7,92	6,78	24	0	0	59,3	41,7	17,56	0,42	0,38	-
13.09.2025	0,626	0,33	16,41	7,99	16,16	7,97	8,19	24	0	0	58,7	40,6	18,06	0,42	0,38	-
14.09.2025	0,638	0,374	19,08	9,64	18,8	9,61	9,19	24	0	0	55,1	41,3	13,83	0,42	0,38	-
15.09.2025	0,595	0,319	18,97	10,93	18,69	10,85	7,84	24	0	0	55,7	41,2	14,51	0,42	0,38	-
16.09.2025	0,583	0,317	17,91	10,01	17,61	9,96	7,65	24	0	0	56,6	41,3	15,28	0,42	0,38	-
17.09.2025	0,61	0,297	24,97	18,13	24,54	17,98	6,56	24	0	0	58,6	45,9	12,67	0,42	0,38	-
18.09.2025	0,708	0,351	38,53	31,03	37,95	30,68	7,27	24	0	0	57,7	48,2	9,43	0,42	0,38	-
19.09.2025	0,71	0,352	22,67	14,87	22,28	14,7	7,58	24	0	0	63,2	47,4	15,82	0,42	0,38	-
20.09.2025	0,688	0,345	20,65	12,57	20,3	12,48	7,82	24	0	0	62,1	45,8	16,34	0,42	0,38	-
21.09.2025	0,631	0,325	28,3	20,73	27,9	20,57	7,33	24	0	0	56,2	45,7	10,54	0,42	0,38	-
22.09.2025	0,679	0,335	30,45	23,18	29,95	22,97	6,98	24	0	0	59,6	48,2	11,38	0,42	0,38	-
23.09.2025	0,656	0,304	30,48	24,09	29,97	23,8	6,17	24	0	0	61	49,3	11,75	0,42	0,38	-
Итого:	18,874	0	609,39	356,25	599,92	354,05	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,874															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

734

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	106,341	3267,83	1982,89	3213,94	1970,33
23.09.2025	125,215	3877,22	2339,14	3813,86	2324,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:53:59