

#12386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 6847
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233716
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,934	0,455	23,79	14,06	23,28	13,84	9,44	24	0	0	68,6	48,2	20,45	0,42	0,38	-
25.09.2021	0,976	0,517	31,28	20,73	30,64	20,43	10,21	24	0	0	66,1	51,3	14,8	0,42	0,38	-
26.09.2021	0,813	0,394	27,84	19,38	27,31	19,11	8,2	24	0	0	63,6	48,4	15,22	0,42	0,38	-
27.09.2021	0,782	0,405	27,07	18,6	26,58	18,33	8,25	24	0	1	64,3	50,5	13,8	0,42	0,38	-
28.09.2021	0,904	0,43	30,01	21,37	29,33	21,04	8,29	24	0	0	70,1	54,7	15,46	0,42	0,38	-
29.09.2021	0,891	0,42	28,57	20,26	27,93	19,93	8	24	0	0	70,4	54,1	16,39	0,42	0,38	-
30.09.2021	0,808	0,39	23,36	14,89	22,89	14,68	8,21	24	0	0	66	47,7	18,28	0,42	0,38	-
01.10.2021	0,784	0,411	27,46	18,48	26,95	18,21	8,74	24	0	0	61,4	47,8	13,62	0,42	0,38	-
02.10.2021	0,824	0,464	32,45	22,58	31,88	22,28	9,6	24	0	0	60,2	49,1	11,01	0,42	0,38	-
03.10.2021	0,701	0,368	29,32	21,45	28,83	21,16	7,67	24	0	0	60,6	49,4	11,17	0,42	0,38	-
04.10.2021	0,662	0,333	27,22	20,08	26,76	19,8	6,96	24	0	0	60,8	48,6	12,15	0,42	0,38	-
05.10.2021	0,688	0,351	27,1	19,64	26,6	19,34	7,26	24	0	0	61,8	49,3	12,53	0,42	0,38	-
06.10.2021	0,686	0,321	33,19	26,57	32,55	26,16	6,39	24	0	0	63,4	52,7	10,71	0,42	0,38	-
07.10.2021	0,752	0,391	26,96	18,56	26,52	18,29	8,23	24	0	0	61,8	48,5	13,25	0,42	0,38	-
08.10.2021	0,526	0,302	25,57	17,4	25,25	17,23	8,02	24	0	0	49,4	41,7	7,64	0,42	0,38	-
09.10.2021	0,929	0,527	42,74	32,29	41,98	31,84	10,14	24	0	0	62,3	53	9,32	0,42	0,38	-
10.10.2021	0,761	0,389	28,85	20,87	28,32	20,56	7,76	24	0	0	63,4	50,3	13,14	0,42	0,38	-
11.10.2021	0,771	0,39	28,25	20	27,72	19,7	8,02	24	0	0	63,3	49,9	13,4	0,42	0,38	-
12.10.2021	0,771	0,4	28,86	20,43	28,31	20,13	8,18	24	0	0	62,3	49,4	12,89	0,42	0,38	-
13.10.2021	0,69	0,319	25,54	18,68	25,05	18,39	6,66	24	0	0	63,3	48,7	14,6	0,42	0,38	-
14.10.2021	0,695	0,334	22,55	14,98	22,12	14,76	7,36	24	0	0	62,2	46	16,14	0,42	0,38	-
15.10.2021	0,752	0,382	23,76	15,34	23,32	15,12	8,2	24	0	0	62,3	46,5	15,83	0,42	0,38	-
16.10.2021	0,815	0,455	36,33	26,87	35,72	26,51	9,21	24	0	0	60	50,1	9,96	0,42	0,38	-
17.10.2021	0,733	0,36	27,28	19,41	26,78	19,14	7,64	24	0	0	62,1	48,6	13,48	0,42	0,38	-
18.10.2021	0,732	0,361	34,55	27,1	33,94	26,74	7,2	24	0	0	62	51,2	10,8	0,42	0,38	-
19.10.2021	0,755	0,382	34,56	26,47	33,94	26,12	7,82	24	0	0	61,8	51,4	10,41	0,42	0,38	-
20.10.2021	0,719	0,361	36,54	29,3	35,89	28,9	6,99	24	0	0	62,3	52,4	9,91	0,42	0,38	-
21.10.2021	0,682	0,317	38,8	32,47	38,13	32,02	6,11	24	0	0	62	52,5	9,49	0,42	0,38	-
22.10.2021	0,719	0,355	26,4	18,73	25,91	18,44	7,47	24	0	0	62,2	48,4	13,79	0,42	0,38	-
23.10.2021	0,803	0,421	35,19	26,55	34,57	26,18	8,39	24	0	0	62	51,2	10,72	0,42	0,38	-
Итого:	23,058	0	891,39	643,54	875	634,38	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,058															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	846,923	45543,13	37281,44	44652,63	36718,7
23.10.2021	869,981	46434,52	37924,98	45527,63	37353,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.10.2021 7:39:22