

#12404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233716
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,947	0,476	52,7	44,05	51,63	43,35	8,28	24	0	0	66,3	57,1	9,2	0,42	0,38	-
25.09.2022	0,848	0,4	54,48	47,09	53,42	46,36	7,06	24	0	0	65,4	57	8,38	0,42	0,38	-
26.09.2022	0,84	0,413	48,79	41,05	47,86	40,44	7,42	24	0	0	64,3	55,4	8,97	0,42	0,38	-
27.09.2022	0,878	0,453	42,8	34,07	41,98	33,59	8,39	24	0	0	64,2	54,2	10,08	0,42	0,38	-
28.09.2022	0,81	0,375	38,5	31,17	37,73	30,71	7,02	24	0	0	65,2	53,8	11,39	0,42	0,38	-
29.09.2022	0,94	0,444	41,84	33,68	40,89	33,13	7,76	24	0	0	70,7	59	11,77	0,42	0,38	-
30.09.2022	0,911	0,437	35	26,61	34,24	26,19	8,05	24	0	0	68,7	55	13,68	0,42	0,38	-
01.10.2022	0,923	0,464	39,52	30,72	38,7	30,27	8,43	24	0	0	67	55,2	11,73	0,42	0,38	-
02.10.2022	0,782	0,354	43,21	36,34	42,36	35,83	6,53	24	0	0	64,8	54,8	10,03	0,42	0,38	-
03.10.2022	0,887	0,424	40,79	32,81	39,95	32,31	7,64	24	0	0	67,3	55,8	11,53	0,42	0,38	-
04.10.2022	0,801	0,399	39,52	31,62	38,8	31,17	7,63	24	0	0	63,5	53,3	10,15	0,42	0,38	-
05.10.2022	0,788	0,418	41,17	32,75	40,49	32,31	8,18	24	0	0	60,6	51,4	9,1	0,42	0,38	-
06.10.2022	0,668	0,352	33,07	25,71	32,53	25,37	7,16	24	0	0	60,1	50,6	9,5	0,42	0,38	-
20.10.2022	0,585	0,266	19,73	12,91	19,38	12,76	6,62	24	0	0	60,4	46,1	14,36	3,42	31,56	-
21.10.2022	1,195	0,656	69,63	57,72	68,23	56,76	11,47	33	1	1	61,4	51,7	9,72	0,42	0,38	-
22.10.2022	0,786	0,418	38,09	29,53	37,46	29,13	8,33	24	0	0	60,2	50,5	9,73	0,42	0,38	-
23.10.2022	0,75	0,376	38,65	31,1	37,98	30,66	7,32	24	0	0	61,5	51,7	9,79	0,42	0,38	-
Итого:	14,339	0	717,49	578,93	703,63	570,34	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,339															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 417

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1130,518	59809,23	48760,74	58647,72	48031,82
23.10.2022	1144,857	60526,72	49339,67	59351,35	48602,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 12:27:10