

# #12387#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Лужская 42-44а, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6847  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233716  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,758	0,38	23,73	15,4	23,28	15,17	8,11	24	0	0	63,1	46,8	16,29	0,42	0,38	-
25.10.2021	0,742	0,357	23,42	15,7	22,97	15,46	7,51	24	0	0	64,2	47,4	16,75	0,42	0,38	-
26.10.2021	0,663	0,352	23,09	14,25	22,79	14,14	8,65	24	0	0	55,6	42,7	12,9	0,42	0,38	-
27.10.2021	0,721	0,364	23,36	14,95	22,94	14,75	8,19	24	0	0	60,2	44,8	15,4	0,42	0,38	-
28.10.2021	0,761	0,39	27,97	19,59	27,45	19,31	8,14	24	0	0	62,3	49,1	13,23	0,42	0,38	-
29.10.2021	0,586	0,248	18,1	11,65	17,8	11,51	6,29	24	0	0	60,4	42,6	17,82	0,42	0,38	-
30.10.2021	0,749	0,404	33,79	24,99	33,26	24,68	8,58	24	0	0	58,2	48,1	10,08	0,42	0,38	-
31.10.2021	0,737	0,398	24,45	15,11	24,07	14,96	9,11	24	0	0	58,1	44,2	13,91	0,42	0,38	-
01.11.2021	0,719	0,366	29,19	21,06	28,7	20,81	7,89	24	0	0	59,3	47,2	12,11	0,42	0,38	-
02.11.2021	0,711	0,342	28,35	20,99	27,86	20,71	7,15	24	0	0	61,8	48,7	13,09	0,42	0,38	-
03.11.2021	0,802	0,406	23,22	13,99	22,78	13,8	8,98	24	0	0	62,8	45,6	17,19	0,42	0,38	-
04.11.2021	0,785	0,39	23,42	14,7	22,97	14,48	8,49	24	0	0	63,2	46,1	17,12	0,42	0,38	-
05.11.2021	0,819	0,423	28,42	19,15	27,91	18,91	9	24	0	0	62,3	48,5	13,73	0,42	0,38	-
06.11.2021	0,849	0,467	29,7	19,68	29,16	19,4	9,76	24	0	0	61,4	48,5	12,95	0,42	0,38	-
07.11.2021	0,738	0,353	27,5	19,85	26,98	19,55	7,43	24	0	0	63	49,4	13,67	0,42	0,38	-
08.11.2021	0,755	0,344	29,96	22,77	29,37	22,43	6,94	24	0	0	65,1	51,6	13,54	0,42	0,38	-
09.11.2021	0,725	0,343	22,45	14,58	22,02	14,38	7,64	24	0	0	62,5	45,3	17,17	0,42	0,38	-
10.11.2021	0,747	0,356	34,2	26,73	33,6	26,36	7,24	24	0	0	61,9	50,6	11,35	0,42	0,38	6
11.11.2021	0,788	0,373	45,61	38,3	44,8	37,82	6,98	24	0	0	62,8	53,5	9,27	0,42	0,38	-
12.11.2021	0,818	0,376	45,27	37,9	44,37	37,41	6,96	24	0	0	64,6	54,8	9,83	0,42	0,38	-
13.11.2021	0,931	0,506	47,24	37,21	46,41	36,73	9,68	24	0	0	62,2	53,1	9,01	0,42	0,38	-
14.11.2021	0,797	0,386	45,39	37,73	44,65	37,25	7,4	24	0	0	61,8	52,7	9,12	0,42	0,38	-
15.11.2021	0,869	0,442	46,47	37,77	45,67	37,29	8,38	24	0	0	62,4	53,1	9,26	0,42	0,38	-
16.11.2021	0,808	0,385	45,41	37,91	44,61	37,43	7,18	24	0	0	63,3	53,8	9,5	0,42	0,38	-
17.11.2021	0,844	0,425	46,15	37,79	45,32	37,31	8,01	24	0	0	62,7	53,5	9,2	0,42	0,38	-
18.11.2021	0,792	0,377	45,37	37,99	44,56	37,51	7,05	24	0	0	62,9	53,7	9,22	0,42	0,38	5
19.11.2021	0,791	0,38	45,38	37,98	44,58	37,5	7,08	24	0	0	63,2	54	9,14	0,42	0,38	-
20.11.2021	0,912	0,486	46,99	37,52	46,13	37,04	9,09	24	0	0	63,1	54	9,14	0,42	0,38	9
21.11.2021	0,785	0,331	44,62	38,27	43,66	37,76	5,9	24	0	0	66,9	56,6	10,33	0,42	0,38	6
22.11.2021	0,844	0,396	45,42	37,91	44,53	37,39	7,14	24	0	0	65,8	55,8	10,03	0,42	0,38	-
23.11.2021	0,833	0,393	45,48	37,88	44,59	37,36	7,23	24	0	0	64,9	55,2	9,68	0,42	0,38	-
Итого:	24,179	0	1069,12	817,3	1049,79	806,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,179															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	869,981	46434,52	37924,98	45527,63	37353,08
23.11.2021	894,16	47503,64	38742,28	46577,42	38159,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.11.2021 7:30:26