

#12357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Лицей №17, МАОУ
Адрес потребителя Серпуховская 28, Калининград
Номер абонента 3726
Порядковый номер 4688
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36248
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.02.2021 | 4,55 | 211,32 | 24 | 0 | 75,6 | 57,1 | 4,5 |
| 22.02.2021 | 4,359 | 202,51 | 24 | 0 | 75,2 | 56,7 | 4,6 |
| 23.02.2021 | 4,207 | 199,21 | 24 | 0 | 74 | 55,8 | 4,6 |
| 24.02.2021 | 4,163 | 186,09 | 24 | 0 | 73,5 | 54,2 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 2,18 | 84,23 | 24 | 0 | 70,5 | 43,6 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 2,859 | 95,44 | 24 | 0 | 71 | 43,7 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 3,387 | 122,59 | 24 | 0 | 72,3 | 48,5 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 3,463 | 124,75 | 24 | 0 | 73,1 | 49,3 | 3 |
| 01.03.2021 | 3,647 | 124,3 | 24 | 0 | 73 | 47,8 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 3,702 | 128,62 | 24 | 0 | 72,6 | 47,8 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 3,532 | 113,4 | 21,95 | 128 | 75,2 | 48,4 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 3,791 | 121,58 | 24 | 0 | 74,8 | 48 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 4,024 | 120,21 | 24 | 0 | 77,5 | 48,7 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 2,778 | 77,49 | 24 | 0 | 75,7 | 44 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 2,154 | 55,22 | 24 | 0 | 74 | 40,4 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 2,2 | 54,33 | 24 | 0 | 75,1 | 40,3 | 0 |
| 09.03.2021 | 3,941 | 110,97 | 24 | 0 | 78,7 | 47 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 4,541 | 140,59 | 24 | 0 | 79,2 | 51,4 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 4,321 | 132,6 | 24 | 0 | 78,1 | 50,1 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 4,226 | 149,01 | 24 | 0 | 75 | 50,6 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 3,904 | 153,03 | 24 | 0 | 72,8 | 50,8 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 3,69 | 146,27 | 24 | 0 | 71,8 | 50,1 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 3,971 | 150,97 | 24 | 0 | 72,3 | 49,7 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 3,982 | 150,15 | 24 | 0 | 72,6 | 49,8 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 3,952 | 143,75 | 24 | 0 | 72,8 | 49,2 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 3,993 | 142,81 | 24 | 0 | 73,7 | 49,7 | 1 |
| 19.03.2021 | 4,138 | 138,77 | 24 | 0 | 75,9 | 50,2 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 4,166 | 141,32 | 24 | 0 | 77,1 | 51,7 | - |
| Итого: | 103,821 | 3721,53 | 669,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 89,285 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 669,95

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 20.02.2021 | 7236,921 | 538676,03 | 72364,35 |
| 20.03.2021 | 7340,742 | 542397,56 | 73034,29 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.03.2021 8:43:34 |