

#129333#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей №17, МАОУ
Серпуховская 28, Калининград
3726

Заводской номер счётчика 20117824	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7845,381	7758,386	86.995	20.778

Подпись исполнителя _____



#129332#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3726
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117824
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,579	0	8,749	0	0	8,61	0	0	24	0	58,6	42,6	0,47	0,35
22.04.2025	-	0,551	0	8,415	0	0	8,283	0	0	24	0	58,2	42,3	0,45	0,35
23.04.2025	-	0,62	0	9,087	0	0	8,944	0	0	24	0	58,5	41,9	0,45	0,35
24.04.2025	-	0,617	0	8,905	0	0	8,764	0	0	24	0	58,5	41,7	0,45	0,35
25.04.2025	-	0,426	0	7,878	0	0	7,758	0	0	24	0	57,2	44,2	0,45	0,35
26.04.2025	-	0,211	0	6,634	0	0	6,541	0	0	24	0	55	47,3	0,44	0,35
27.04.2025	-	0,143	0	6,32	0	0	6,234	0	0	24	0	54,3	48,8	0,44	0,35
28.04.2025	-	0,579	0	9,08	0	0	8,939	0	0	24	0	58	42,5	0,44	0,35
29.04.2025	-	0,567	0	8,859	0	0	8,72	0	0	24	0	58,2	42,7	0,45	0,35
30.04.2025	-	0,557	0	8,859	0	0	8,72	0	0	24	0	58,3	43,1	0,44	0,35
01.05.2025	-	0,144	0	6,379	0	0	6,291	0	0	24	0	54,5	49	0,44	0,35
02.05.2025	-	0,211	0	6,847	0	0	6,75	0	0	24	0	55,4	48	0,44	0,35
03.05.2025	-	0,217	0	6,786	0	0	6,691	0	0	24	0	55,2	47,5	0,45	0,35
04.05.2025	-	0,144	0	6,531	0	0	6,442	0	0	24	0	54,3	49	0,44	0,35
05.05.2025	-	0,485	0	8,536	0	0	8,405	0	0	24	0	57,6	43,9	0,44	0,35
06.05.2025	-	0,478	0	8,08	0	0	7,955	0	0	24	0	57,6	43,3	0,43	0,35
07.05.2025	-	0,4	0	7,784	0	0	7,669	0	0	24	0	56,6	44,1	0,44	0,35
08.05.2025	-	0,175	0	7,226	0	0	7,125	0	0	24	0	54,9	49,1	0,43	0,35
09.05.2025	-	0,158	0	6,868	0	0	6,772	0	0	24	0	54,8	49,2	0,43	0,34
10.05.2025	-	0,215	0	7,104	0	0	7,004	0	0	24	0	55,1	47,7	0,43	0,35
11.05.2025	-	0,155	0	6,594	0	0	6,505	0	0	24	0	54	48,3	0,43	0,35
12.05.2025	-	0,547	0	8,97	0	0	8,832	0	0	24	0	57,7	43	0,43	0,35
13.05.2025	-	10,293	0	115,999	0	0	113,398	0	0	24	0	70,6	49	0,43	0,35
14.05.2025	-	14,459	0	191,091	0	0	186,727	0	0	24	0	71,4	52,9	0,43	0,35
15.05.2025	-	12,589	0	177,971	0	0	173,946	0	0	24	0	71	53,7	0,44	0,35
16.05.2025	-	8,952	0	143,801	0	0	140,658	0	0	24	0	69,6	54,4	0,44	0,35
17.05.2025	-	10,195	0	178,886	0	0	174,848	0	0	24	0	70,9	57	0,43	0,35
18.05.2025	-	9,867	0	183,747	0	0	179,588	0	0	24	0	71	57,9	0,43	0,35
19.05.2025	-	7,723	0	130,469	0	0	127,527	0	0	24	0	70,9	56,4	0,43	0,35
20.05.2025	-	4,737	0	78,923	0	0	77,168	0	0	24	0	70,4	55,7	0,43	0,35
Итого:	-	86,994	0	1371,378	0	0	1341,814	0	0	720	0	60,28	47,87	0,44	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7758,386	121363,409	0	0	118509,185	0	0	24648	36
20.05.2025	7845,381	122734,786	0	0	119850,997	0	0	25368	36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения