

#132316#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей №17, МАОУ
Серпуховская 28, Калининград
3726

Заводской номер счётчика 20117824	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7853,711	7845,381	8.33	1.99

Подпись исполнителя _____



#132315#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3726
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИП)
Заводской номер 20117824
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,473	0	8,472	0	0	8,343	0	0	24	0	57,5	44	0,43	0,35
22.05.2025	-	0,207	0	6,939	0	0	6,84	0	0	24	0	55,4	48,2	0,44	0,35
23.05.2025	-	0,203	0	6,881	0	0	6,784	0	0	24	0	55,3	48,2	0,45	0,35
24.05.2025	-	0,302	0	7,517	0	0	7,408	0	0	24	0	56,1	46,4	0,45	0,35
25.05.2025	-	0,267	0	7,074	0	0	6,972	0	0	24	0	55,7	46,6	0,44	0,35
26.05.2025	-	0,279	0	7,255	0	0	7,149	0	0	24	0	56	46,7	0,44	0,35
27.05.2025	-	0,244	0	7,11	0	0	7,008	0	0	24	0	55,7	47,4	0,45	0,35
28.05.2025	-	0,334	0	7,545	0	0	7,434	0	0	24	0	56,5	45,8	0,45	0,35
29.05.2025	-	0,257	0	7,295	0	0	7,189	0	0	24	0	56,1	47,5	0,45	0,35
30.05.2025	-	0,269	0	7,144	0	0	7,04	0	0	24	0	56,1	47	0,46	0,35
31.05.2025	-	0,286	0	7,101	0	0	6,998	0	0	24	0	56,1	46,3	0,46	0,35
01.06.2025	-	0,332	0	7,611	0	0	7,5	0	0	24	0	56,4	45,8	0,45	0,35
02.06.2025	-	0,396	0	7,613	0	0	7,499	0	0	24	0	56,8	44,2	0,45	0,35
03.06.2025	-	0,461	0	8,49	0	0	8,36	0	0	24	0	57,6	44,4	0,47	0,35
04.06.2025	-	0,395	0	8,031	0	0	7,91	0	0	24	0	57,2	45,3	0,46	0,35
05.06.2025	-	0,366	0	8,431	0	0	8,301	0	0	24	0	57,8	47,3	0,46	0,35
06.06.2025	-	0,416	0	10,751	0	0	10,573	0	0	23	1	60,1	50,7	0,46	0,35
07.06.2025	-	0,281	0	9,52	0	0	9,366	0	0	24	0	59,3	52,2	0,47	0,35
08.06.2025	-	0,24	0	9,837	0	0	9,675	0	0	24	0	60	54,1	0,47	0,35
09.06.2025	-	0,246	0	9,959	0	0	9,797	0	0	24	0	59,5	53,6	0,46	0,35
10.06.2025	-	0,289	0	10,714	0	0	10,536	0	0	24	0	60,1	53,5	0,46	0,35
11.06.2025	-	0,332	0	11,085	0	0	10,897	0	0	24	0	60,8	53,5	0,47	0,35
12.06.2025	-	0,237	0	10,312	0	0	10,14	0	0	24	0	60,2	54,6	0,47	0,35
13.06.2025	-	0,258	0	11,892	0	0	11,687	0	0	24	0	61,3	56,1	0,46	0,35
14.06.2025	-	0,219	0	12,039	0	0	11,831	0	0	24	0	61,4	57	0,46	0,35
15.06.2025	-	0,144	0	13,136	0	0	12,901	0	0	24	0	62,6	60	0,47	0,35
16.06.2025	-	0,258	0	10,663	0	0	10,481	0	0	24	0	60,9	55,1	0,48	0,34
17.06.2025	-	0,279	0	9,109	0	0	8,964	0	0	24	0	58,9	51,4	0,47	0,35
18.06.2025	-	0,06	0	7,93	0	0	7,826	0	0	24	0	53	51,2	0,29	0,27
19.06.2025	-	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	24,2	22,8	0,3	0,3
20.06.2025	-	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	23,6	22,2	0,3	0,3
Итого:	-	8,33	0	257,466	0	0	253,419	0	0	743	1	55,75	48,04	0,44	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	7845,381	122734,786	0	0	119850,997	0	0	25368	36
20.06.2025	7853,711	122992,254	0	0	120104,415	0	0	26111	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения