

#2998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Лицей №17, МАОУ
 Адрес потребителя Серпуховская 28, Калининград
 Номер абонента 3726
 Порядковый номер 9561
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20117824
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 20.07.2022 | 0,085 | 0 | 11,583 | 0 | 0 | 11,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 56,9 | 0,42 | 0,32 | - |
| 21.07.2022 | 0,098 | 0 | 27,132 | 0 | 0 | 26,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 63,7 | 0,43 | 0,32 | - |
| 22.07.2022 | 0,072 | 0 | 13,885 | 0 | 0 | 13,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 60 | 0,43 | 0,32 | - |
| 23.07.2022 | 0,112 | 0 | 32,838 | 0 | 0 | 32,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 63,7 | 0,44 | 0,32 | - |
| 24.07.2022 | 0,114 | 0 | 40,062 | 0 | 0 | 39,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 65,1 | 0,44 | 0,32 | - |
| 25.07.2022 | 0,107 | 0 | 5,87 | 0 | 0 | 5,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 49,6 | 0,43 | 0,32 | - |
| 26.07.2022 | 0,122 | 0 | 7,429 | 0 | 0 | 7,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 51,5 | 0,43 | 0,32 | - |
| 27.07.2022 | 0,112 | 0 | 6,253 | 0 | 0 | 6,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 50,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 28.07.2022 | 0,1 | 0 | 5,55 | 0 | 0 | 5,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 47,4 | 0,43 | 0,32 | - |
| 29.07.2022 | 0,129 | 0 | 8,065 | 0 | 0 | 7,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 51,8 | 0,42 | 0,32 | - |
| 30.07.2022 | 0,114 | 0 | 7,131 | 0 | 0 | 7,033 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 50,7 | 0,43 | 0,32 | - |
| 31.07.2022 | 0,117 | 0 | 7,713 | 0 | 0 | 7,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 51,6 | 0,43 | 0,32 | - |
| 01.08.2022 | 0,122 | 0 | 7,759 | 0 | 0 | 7,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 51,8 | 0,45 | 0,32 | - |
| 02.08.2022 | 0,13 | 0 | 7,635 | 0 | 0 | 7,526 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 51,3 | 0,44 | 0,32 | - |
| 03.08.2022 | 0,135 | 0 | 7,726 | 0 | 0 | 7,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 51,2 | 0,44 | 0,32 | - |
| 04.08.2022 | 0,128 | 0 | 7,615 | 0 | 0 | 7,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 51,2 | 0,43 | 0,32 | - |
| 05.08.2022 | 0,14 | 0 | 7,509 | 0 | 0 | 7,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 51 | 0,44 | 0,32 | - |
| 06.08.2022 | 0,117 | 0 | 6,66 | 0 | 0 | 6,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 50,7 | 0,46 | 0,32 | - |
| 07.08.2022 | 0,111 | 0 | 6,774 | 0 | 0 | 6,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 50,7 | 0,45 | 0,32 | - |
| 08.08.2022 | 0,155 | 0 | 7,876 | 0 | 0 | 7,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 51 | 0,45 | 0,33 | - |
| 09.08.2022 | 0,123 | 0 | 7,139 | 0 | 0 | 7,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,9 | 50,7 | 0,45 | 0,32 | - |
| 10.08.2022 | 0,119 | 0 | 7,193 | 0 | 0 | 7,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 51,1 | 0,45 | 0,32 | - |
| 11.08.2022 | 0,128 | 0 | 6,887 | 0 | 0 | 6,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 50,7 | 0,46 | 0,32 | - |
| 12.08.2022 | 0,123 | 0 | 7,049 | 0 | 0 | 6,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 51,1 | 0,46 | 0,32 | - |
| 13.08.2022 | 0,106 | 0 | 6,405 | 0 | 0 | 6,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 50,7 | 0,49 | 0,32 | - |
| 14.08.2022 | 0,106 | 0 | 6,707 | 0 | 0 | 6,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 50,9 | 0,49 | 0,32 | - |
| 15.08.2022 | 0,132 | 0 | 7,536 | 0 | 0 | 7,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 50,8 | 0,48 | 0,32 | - |
| 16.08.2022 | 0,148 | 0 | 7,154 | 0 | 0 | 7,052 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 50,6 | 0,46 | 0,32 | - |
| 17.08.2022 | 0,166 | 0 | 7,05 | 0 | 0 | 6,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 50 | 0,48 | 0,32 | - |
| 18.08.2022 | 0,139 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 50,1 | 0,5 | 0,32 | - |
| 19.08.2022 | 0,136 | 0 | 6,469 | 0 | 0 | 6,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 50,4 | 0,5 | 0,31 | - |
| 20.08.2022 | 0,118 | 0 | 6,304 | 0 | 0 | 6,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 50,6 | 0,5 | 0,31 | - |
| Итого: | 3,864 | 0 | 315,348 | 0 | 0 | 310,329 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,923 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 19.07.2022 | 2,569 | 185,098 | 0 | 0 | 182,818 | 0 | 0 | 536 | 4 |
| 20.08.2022 | 6,433 | 500,444 | 0 | 0 | 493,149 | 0 | 0 | 1304 | 4 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.08.2022 14:28:04