

#28500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Лицей №17, МАОУ
Адрес потребителя Серпуховская 28, Калининград
Номер абонента 3726
Порядковый номер 9561
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117824
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,125	0	7,392	0	0	7,287	0	0	24	0	55,7	51,6	0,5	0,31	-
22.07.2023	0,124	0	7,475	0	0	7,369	0	0	24	0	55,4	51,4	0,49	0,31	-
23.07.2023	0,122	0	7,234	0	0	7,131	0	0	24	0	55,3	51,2	0,48	0,31	-
24.07.2023	0,125	0	7,31	0	0	7,206	0	0	24	0	55,3	51,2	0,47	0,31	-
25.07.2023	0,123	0	7,188	0	0	7,087	0	0	24	0	55	50,9	0,48	0,31	-
26.07.2023	0,121	0	7,329	0	0	7,226	0	0	24	0	55,2	51,2	0,48	0,31	-
27.07.2023	0,12	0	7,356	0	0	7,252	0	0	24	0	55,5	51,6	0,48	0,31	-
28.07.2023	0,145	0	7,307	0	0	7,204	0	0	24	0	55,4	50,7	0,48	0,31	-
29.07.2023	0,135	0	7,306	0	0	7,204	0	0	24	0	55,3	50,8	0,49	0,31	-
30.07.2023	0,109	0	6,995	0	0	6,898	0	0	24	0	54,9	51,1	0,48	0,31	-
31.07.2023	0,121	0	7,273	0	0	7,17	0	0	24	0	55,3	51,3	0,49	0,31	-
01.08.2023	0,118	0	6,986	0	0	6,888	0	0	24	0	55	51	0,48	0,31	-
02.08.2023	0,113	0	7,21	0	0	7,11	0	0	24	0	54,8	51	0,48	0,31	-
03.08.2023	0,127	0	7,73	0	0	7,619	0	0	24	0	55,7	51,8	0,48	0,31	-
04.08.2023	0,129	0	7,786	0	0	7,674	0	0	24	0	55,8	51,8	0,47	0,31	-
05.08.2023	0,104	0	6,823	0	0	6,728	0	0	24	0	54,7	51	0,49	0,31	-
06.08.2023	0,112	0	7,041	0	0	6,945	0	0	24	0	54,5	50,7	0,48	0,31	-
07.08.2023	0,129	0	7,713	0	0	7,603	0	0	24	0	55,4	51,4	0,48	0,31	-
08.08.2023	0,125	0	7,481	0	0	7,375	0	0	24	0	55,3	51,3	0,47	0,31	-
09.08.2023	0,036	0	3,079	0	0	3,039	0	0	24	0	52,6	49,8	0,24	0,21	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,1	25,6	0,06	0,06	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,1	0,15	0,16	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	23,5	0,31	0,32	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	23,2	0,32	0,33	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,2	0,32	0,33	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,4	0,34	0,34	-
16.08.2023	0	0	0,018	0	0	0,017	0	0	24	0	23,5	24,1	0,35	0,35	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	23,5	0,35	0,36	-
18.08.2023	0,001	0	0,883	0	0	0,881	0	0	24	0	22,5	22,2	0,35	0,36	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	23,5	0,35	0,36	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	23,7	0,35	0,36	-
Итого:	2,364	0	142,915	0	0	140,913	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,565														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	2642,976	33122,455	0	0	32326,888	0	0	9309	15
20.08.2023	2645,342	33265,369	0	0	32467,802	0	0	10053	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 11:45:29