

# #12355#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Лицей №17, МАОУ  
Адрес потребителя Серпуховская 28, Калининград  
Номер абонента 3726  
Порядковый номер 4688  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 36248  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2021	0,027	6,92	24	0	54,9	51,6	-
22.07.2021	0,029	7,09	24	0	55,5	52,2	-
23.07.2021	0,028	7,08	23,99	128	55,2	51,9	-
24.07.2021	0,027	7	24	0	55,5	52,2	-
25.07.2021	0,026	6,86	24	0	55,6	52,3	-
26.07.2021	0,028	6,41	24	0	55,1	51,5	-
27.07.2021	0,027	6,47	24	0	55,3	51,8	-
28.07.2021	0,027	6,21	24	0	55,9	52,2	-
29.07.2021	0,024	5,15	24	0	55,3	51,4	-
30.07.2021	0,027	6,68	24	0	55,3	51,9	-
31.07.2021	0,024	5,97	24	0	54,8	51,4	-
01.08.2021	0,023	6,06	24	0	55,2	51,9	-
02.08.2021	0,03	7,04	24	0	55,4	52	-
03.08.2021	0,027	7,21	24	0	55,5	52,3	-
04.08.2021	0,031	7,4	24	0	55,4	52,1	-
05.08.2021	0,025	6,35	24	0	55,5	52,2	-
06.08.2021	0,029	7,48	24	0	55,2	51,9	-
07.08.2021	0,026	7,43	24	0	55,2	52,2	-
08.08.2021	0,025	7,17	24	0	54,6	51,5	-
09.08.2021	0,03	7,71	24	0	55,4	52,2	-
10.08.2021	0,029	7,23	24	0	55,2	51,9	-
11.08.2021	0,029	8	24	0	55,2	52,1	-
12.08.2021	0,029	7,63	24	0	55,6	52,4	-
13.08.2021	0,027	7,45	24	0	55,5	52,4	-
14.08.2021	0,025	6,64	24	0	54,8	51,6	-
15.08.2021	0,025	7,14	24	0	55,4	52,4	-
16.08.2021	0,022	5,84	24	0	53,4	49	-
17.08.2021	0,025	6,91	24	0	55,3	52,1	-
18.08.2021	0,032	6,07	24	0	55,6	51,2	-
19.08.2021	0,034	6,72	24	0	55,8	51,7	-
20.08.2021	0,031	18,45	24	0	58,4	55,4	-
Итого:	0,8480000000000001	223,77	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,729						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2021	7460,742	547351,36	75962,23
20.08.2021	7461,59	547575,13	76706,23

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 11:04:07