

#116651#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	12,683	0	143,38	0	0	139,583	0	0	24	0	77,6	56	0,52	0,23	-
22.01.2025	12,404	0	141,645	0	0	137,865	0	0	24	0	77,9	56,5	0,52	0,23	-
23.01.2025	12,674	0	143,155	0	0	139,351	0	0	24	0	77,8	56,1	0,52	0,23	-
24.01.2025	11,597	0	141,015	0	0	137,558	0	0	24	0	74,3	54,2	0,51	0,23	-
25.01.2025	11,005	0	149,92	0	0	146,453	0	0	24	0	72	54,1	0,54	0,22	-
26.01.2025	10,213	0	147,355	0	0	144,156	0	0	24	0	69,6	52,7	0,53	0,22	-
27.01.2025	10,686	0	145,61	0	0	142,372	0	0	24	0	70,5	52,6	0,53	0,23	-
28.01.2025	10,736	0	146,38	0	0	143,159	0	0	24	0	70,1	52,2	0,53	0,23	-
29.01.2025	8,455	0	120,425	0	0	117,78	0	0	24	0	69,9	52,9	0,53	0,22	-
30.01.2025	8,621	0	123,585	0	0	120,872	0	0	24	0	70	53	0,53	0,22	-
31.01.2025	9,525	0	125,055	0	0	122,216	0	0	24	0	71,2	52,7	0,53	0,22	-
01.02.2025	11,192	0	140,595	0	0	137,241	0	0	24	0	73,2	53,8	0,52	0,22	-
02.02.2025	11,797	0	142,165	0	0	138,547	0	0	24	0	75,8	55,6	0,53	0,22	-
03.02.2025	11,899	0	136,595	0	0	133,084	0	0	24	0	76,3	55,1	0,52	0,23	-
04.02.2025	11,788	0	139,19	0	0	135,757	0	0	24	0	74,6	53,9	0,52	0,23	-
05.02.2025	12,08	0	136,315	0	0	132,954	0	0	24	0	74,5	52,9	0,52	0,23	-
06.02.2025	11,847	0	141,605	0	0	138,27	0	0	24	0	72,7	52,3	0,53	0,22	-
07.02.2025	12,031	0	140,09	0	0	136,556	0	0	24	0	75,5	54,5	0,52	0,22	-
08.02.2025	12,999	0	143,425	0	0	139,393	0	0	24	0	80,3	58,1	0,53	0,22	-
09.02.2025	13,443	0	138,565	0	0	134,485	0	0	24	0	82,5	58,7	0,52	0,22	-
10.02.2025	14,115	0	135,76	0	0	131,65	0	0	24	0	83,7	58,2	0,51	0,23	-
11.02.2025	13,824	0	127,64	0	0	123,795	0	0	24	0	83,5	56,9	0,5	0,23	-
12.02.2025	15,06	0	152,81	0	0	148,227	0	0	24	0	83,3	59,1	0,5	0,23	-
13.02.2025	15,863	0	163,355	0	0	158,524	0	0	24	0	82,7	58,8	0,5	0,23	-
14.02.2025	15,591	0	161,365	0	0	156,677	0	0	24	0	81,8	58,1	0,52	0,23	-
15.02.2025	14,902	0	165,98	0	0	161,152	0	0	24	0	81,8	59,8	0,53	0,23	-
16.02.2025	14,89	0	162,545	0	0	157,712	0	0	24	0	82,9	60,5	0,52	0,23	-
17.02.2025	14,822	0	154,13	0	0	149,678	0	0	24	0	81,6	58	0,5	0,23	-
18.02.2025	12,71	0	130,65	0	0	126,944	0	0	24	0	80,7	56,8	0,52	0,23	-
19.02.2025	12,465	0	126,25	0	0	122,7	0	0	24	0	80,3	56,1	0,52	0,23	-
20.02.2025	11,001	0	104,015	0	0	100,916	0	0	24	0	83	57,1	0,51	0,23	-
Итого:	382,918	0	4370,57	0	0	4255,627	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,458														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	6795,309	78381,11	0	0	76481,814	0	0	22752	23
20.02.2025	7178,228	82751,68	0	0	80737,442	0	0	23496	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:29:59