

#12325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	14,888	0	194	0	0	189,314	0	0	24	0	73,6	54,9	0,43	0,18	2,8
22.02.2022	15,362	0	186,91	0	0	182,116	0	0	24	0	76,1	56,1	0,42	0,19	5,8
23.02.2022	14,977	0	190,35	0	0	185,438	0	0	24	0	76,5	57,3	0,42	0,18	1,2
24.02.2022	15,131	0	188,775	0	0	184,067	0	0	24	0	74,9	55,4	0,41	0,18	1,7
25.02.2022	15,068	0	190,985	0	0	186,351	0	0	24	0	73,8	54,6	0,42	0,18	4,7
26.02.2022	14,614	0	191,78	0	0	187,066	0	0	24	0	74,4	55,8	0,42	0,18	4,4
27.02.2022	15,639	0	189,095	0	0	184,112	0	0	24	0	77,3	57,1	0,41	0,18	2,9
28.02.2022	15,959	0	192,6	0	0	187,412	0	0	24	0	78,3	58,1	0,42	0,18	0,6
01.03.2022	16,235	0	187,885	0	0	182,757	0	0	24	0	78,9	57,8	0,41	0,18	0,5
02.03.2022	15,973	0	188,58	0	0	183,562	0	0	24	0	77,7	57	0,42	0,18	-1,2
03.03.2022	15,426	0	193,36	0	0	188,342	0	0	24	0	76,7	57,2	0,42	0,18	-0,1
04.03.2022	15,696	0	191,74	0	0	186,792	0	0	24	0	76,4	56,4	0,42	0,18	2,7
05.03.2022	16,384	0	189,27	0	0	184,071	0	0	24	0	79,1	57,9	0,42	0,18	2,1
06.03.2022	16,314	0	193,12	0	0	187,785	0	0	24	0	79,5	58,8	0,43	0,18	-2,2
07.03.2022	15,962	0	196,175	0	0	190,894	0	0	24	0	78,3	58,4	0,43	0,18	-1,1
08.03.2022	15,516	0	195,255	0	0	190,114	0	0	24	0	77,3	57,9	0,42	0,17	1,7
09.03.2022	15,737	0	189,63	0	0	184,741	0	0	24	0	76,4	56,1	0,41	0,18	2,8
10.03.2022	16,566	0	188,11	0	0	182,968	0	0	24	0	79	57,5	0,41	0,18	1,3
11.03.2022	16,139	0	188,99	0	0	183,812	0	0	24	0	79	58,1	0,42	0,18	-2,5
12.03.2022	15,802	0	191,245	0	0	186,112	0	0	24	0	78,3	58,1	0,42	0,18	-1,2
13.03.2022	15,389	0	188,665	0	0	183,802	0	0	24	0	76,4	56,5	0,41	0,18	-0,6
14.03.2022	15,093	0	190,95	0	0	186,141	0	0	24	0	75,5	56,2	0,42	0,18	0
15.03.2022	14,619	0	192,12	0	0	187,388	0	0	24	0	74,5	55,9	0,42	0,18	1,5
16.03.2022	14,469	0	188,3	0	0	183,752	0	0	24	0	73,7	54,9	0,41	0,18	1,8
17.03.2022	14,946	0	197,06	0	0	192,272	0	0	24	0	73,9	55,4	0,43	0,18	2,3
18.03.2022	14,787	0	196,775	0	0	191,972	0	0	24	0	74,1	55,8	0,43	0,18	3,3
19.03.2022	13,984	0	197,92	0	0	193,161	0	0	24	0	73,5	56,3	0,43	0,17	4,3
20.03.2022	14,34	0	196,53	0	0	191,665	0	0	24	0	74,7	56,9	0,42	0,17	2,6
Итого:	431,015	0	5366,175	0	0	5227,979	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,946														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2022	9235,162	125212,06	0	0	122211,157	0	0	26787	6
20.03.2022	9666,179	130578,235	0	0	127439,137	0	0	27459	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2022 7:41:32