

# #12326#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8451  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18072014  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	14,641	0	196,69	0	0	191,911	0	0	24	0	73,9	55,7	0,43	0,17	2,2
22.03.2022	10,771	0	145,385	0	0	141,923	0	0	24	0	73,1	55,1	0,44	0,17	3,3
23.03.2022	10,898	0	150,955	0	0	147,341	0	0	24	0	73,4	55,8	0,43	0,17	4,9
24.03.2022	11,53	0	150,12	0	0	146,481	0	0	24	0	73,8	55,1	0,42	0,17	4,2
25.03.2022	11,537	0	150,25	0	0	146,647	0	0	24	0	73,3	54,6	0,42	0,17	3,9
26.03.2022	10,039	0	134,155	0	0	130,928	0	0	24	0	73,4	55,2	0,44	0,17	7
27.03.2022	14,908	0	199,765	0	0	194,998	0	0	24	0	73,2	55	0,42	0,17	6,2
28.03.2022	12,597	0	164,79	0	0	160,807	0	0	24	0	73,7	55	0,44	0,17	5,2
29.03.2022	15,181	0	201,42	0	0	196,534	0	0	24	0	73,9	55,5	0,42	0,17	7
30.03.2022	15,66	0	196,96	0	0	191,968	0	0	24	0	75,7	56,3	0,42	0,18	4
31.03.2022	15,946	0	198,19	0	0	192,987	0	0	24	0	77,2	57,5	0,42	0,18	0,2
01.04.2022	15,591	0	201,19	0	0	195,908	0	0	24	0	77,1	58,2	0,43	0,18	-
02.04.2022	15,173	0	202,625	0	0	197,404	0	0	24	0	76,4	58,1	0,43	0,17	-
03.04.2022	15,324	0	203,795	0	0	198,544	0	0	24	0	76,4	58	0,44	0,17	-
04.04.2022	14,922	0	197,095	0	0	192,145	0	0	24	0	75,2	56,8	0,42	0,17	-
05.04.2022	14,977	0	195,595	0	0	190,826	0	0	24	0	74	55,4	0,42	0,18	-
06.04.2022	15,048	0	196,065	0	0	191,364	0	0	24	0	73,3	54,6	0,42	0,18	-
07.04.2022	12,584	0	163,685	0	0	159,715	0	0	24	0	73,9	55,1	0,45	0,17	-
08.04.2022	11,99	0	158,695	0	0	154,908	0	0	24	0	73,2	54,8	0,43	0,17	-
09.04.2022	14,204	0	201,735	0	0	196,836	0	0	24	0	73,9	56,7	0,43	0,17	-
10.04.2022	14,282	0	202,345	0	0	197,5	0	0	24	0	73,3	56,1	0,43	0,17	-
11.04.2022	11,677	0	159,145	0	0	155,292	0	0	24	0	73,8	55,9	0,43	0,17	-
12.04.2022	10,638	0	143,795	0	0	140,313	0	0	24	0	73,8	55,7	0,43	0,17	-
13.04.2022	10,868	0	141,27	0	0	137,88	0	0	24	0	73,5	54,7	0,43	0,17	-
14.04.2022	7,969	0	104,16	0	0	101,635	0	0	24	0	73,8	55,1	0,43	0,16	-
15.04.2022	11,239	0	153,595	0	0	149,856	0	0	24	0	74	56,2	0,44	0,17	-
16.04.2022	13,591	0	198,535	0	0	193,787	0	0	24	0	73,2	56,5	0,43	0,17	-
17.04.2022	13,7	0	198,885	0	0	194,071	0	0	24	0	73,8	57	0,43	0,17	-
18.04.2022	14,074	0	197,545	0	0	192,821	0	0	24	0	73,3	55,9	0,43	0,17	-
19.04.2022	11,401	0	155,41	0	0	151,658	0	0	24	0	73,7	55,8	0,44	0,17	-
20.04.2022	10,676	0	153,055	0	0	149,358	0	0	24	0	73,7	56,7	0,44	0,16	-
Итого:	403,636	0	5416,9	0	0	5284,346	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,407														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2022	9666,179	130578,235	0	0	127439,137	0	0	27459	6
20.04.2022	10069,814	135995,135	0	0	132723,484	0	0	28203	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2022 10:39:57