

#296907#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	7,675	0	86,9	0	0	84,8	0	0	24	0	73,7	52,2	0,56	0,21	-
22.03.2026	8,94	0	118,645	0	0	115,802	0	0	24	0	73,4	55	0,55	0,21	-
23.03.2026	9,505	0	112,195	0	0	109,481	0	0	24	0	73,8	53,1	0,56	0,21	-
24.03.2026	7,534	0	74,475	0	0	72,681	0	0	24	0	73,7	49	0,56	0,21	-
25.03.2026	7,351	0	74,555	0	0	72,759	0	0	24	0	73,7	49,6	0,57	0,2	-
26.03.2026	7,615	0	74,075	0	0	72,299	0	0	24	0	73,5	48,4	0,55	0,2	-
27.03.2026	7,594	0	73,72	0	0	71,944	0	0	24	0	73,7	48,6	0,56	0,21	-
28.03.2026	6,732	0	69,28	0	0	67,607	0	0	24	0	73,8	50,1	0,53	0,19	-
29.03.2026	8,856	0	110,175	0	0	107,494	0	0	24	0	74	54,4	0,54	0,2	-
30.03.2026	10,046	0	111,595	0	0	108,881	0	0	24	0	74,1	52,1	0,54	0,2	-
31.03.2026	8,233	0	76,935	0	0	75,08	0	0	24	0	73,8	47,6	0,53	0,2	-
01.04.2026	8,298	0	78,98	0	0	77,085	0	0	24	0	73,5	47,8	0,53	0,2	-
02.04.2026	9,141	0	84,07	0	0	81,996	0	0	24	0	74,6	48,1	0,53	0,2	-
03.04.2026	8,362	0	78,8	0	0	76,928	0	0	24	0	73	47,1	0,52	0,2	-
04.04.2026	7,267	0	76,355	0	0	74,51	0	0	24	0	73,8	50,6	0,54	0,2	-
05.04.2026	8,092	0	102,03	0	0	99,573	0	0	24	0	73,8	54,4	0,54	0,2	-
06.04.2026	10,017	0	114,08	0	0	111,3	0	0	24	0	74,1	52,7	0,54	0,2	-
07.04.2026	8,968	0	84,585	0	0	82,547	0	0	24	0	73,6	47,7	0,51	0,2	-
08.04.2026	8,846	0	78,545	0	0	76,619	0	0	24	0	74,4	46,9	0,52	0,2	-
09.04.2026	9,827	0	86,075	0	0	83,975	0	0	24	0	74,2	46,3	0,53	0,21	-
10.04.2026	9,312	0	92,04	0	0	89,807	0	0	24	0	73,9	49,2	0,54	0,21	-
11.04.2026	6,956	0	77,625	0	0	75,745	0	0	24	0	73,9	52,1	0,55	0,2	-
12.04.2026	8,866	0	111,895	0	0	109,192	0	0	24	0	73,7	54,4	0,54	0,2	-
13.04.2026	10,198	0	118,335	0	0	115,505	0	0	24	0	73,3	52,3	0,54	0,2	-
14.04.2026	8,712	0	84,24	0	0	82,215	0	0	24	0	73,6	48,4	0,54	0,2	-
15.04.2026	8,822	0	85,19	0	0	83,139	0	0	24	0	73,6	48,4	0,52	0,2	-
16.04.2026	8,581	0	82,41	0	0	80,418	0	0	24	0	73,8	48,4	0,54	0,2	-
17.04.2026	5,982	0	59,39	0	0	57,96	0	0	24	0	73,6	49	0,54	0,2	-
18.04.2026	9,044	0	113,375	0	0	110,602	0	0	24	0	74,3	54,8	0,54	0,2	-
19.04.2026	8,296	0	107,155	0	0	104,56	0	0	24	0	73,9	55	0,55	0,2	-
20.04.2026	9,121	0	109,98	0	0	107,354	0	0	24	0	73,1	52,9	0,54	0,2	-
Итого:	262,789	0	2807,705	0	0	2739,858	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,766														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	10338,033	116461,45	0	0	113589,271	0	0	32926	25
20.04.2026	10600,823	119269,155	0	0	116329,13	0	0	33670	25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:53:46