

# #12337#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8451  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18072014  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	11,964	0	169,32	0	0	165,611	0	0	24	0	69,8	52,6	0,4	0,18	9,9
22.04.2021	12,205	0	165,55	0	0	161,888	0	0	24	0	70,1	52,2	0,4	0,18	8,6
23.04.2021	12,227	0	165,05	0	0	161,417	0	0	24	0	69,9	51,9	0,4	0,18	4,6
24.04.2021	11,694	0	164,76	0	0	161,076	0	0	24	0	70,5	53,3	0,4	0,18	4,6
25.04.2021	11,63	0	161,935	0	0	158,351	0	0	24	0	70,2	52,7	0,39	0,19	4
26.04.2021	12,061	0	154,12	0	0	150,734	0	0	24	0	69,9	50,8	0,37	0,19	3,7
27.04.2021	12,514	0	159,645	0	0	156,107	0	0	24	0	70,2	51,1	0,38	0,19	2,9
28.04.2021	12,139	0	163,88	0	0	160,259	0	0	24	0	70	52	0,4	0,19	4,1
29.04.2021	11,88	0	161,53	0	0	157,985	0	0	24	0	69,8	51,9	0,38	0,18	6,7
30.04.2021	4,777	0	55,725	0	0	54,587	0	0	24	0	66,9	46	0,22	0,14	9,3
01.05.2021	6,58	0	73,655	0	0	72,045	0	0	24	0	69,5	47,7	0,22	0,13	7
02.05.2021	5,957	0	66,99	0	0	65,572	0	0	24	0	68,3	46,6	0,22	0,13	7,3
03.05.2021	10,737	0	122,65	0	0	119,967	0	0	24	0	69,5	48,2	0,22	0,13	6,2
04.05.2021	7,198	0	73,72	0	0	72,166	0	0	24	0	68,1	44,3	0,3	0,24	5,8
05.05.2021	5,421	0	48,055	0	0	47,121	0	0	24	0	65,3	37,8	0,41	0,38	9,6
06.05.2021	1,637	0	20,05	0	0	19,679	0	0	24	0	63,5	43,9	0,33	0,32	10,4
07.05.2021	5,576	0	48,8	0	0	47,949	0	0	24	0	61,1	33,4	0,39	0,37	6,9
08.05.2021	7,263	0	68,615	0	0	67,259	0	0	24	0	65,9	40,1	0,41	0,38	6,9
09.05.2021	7,724	0	73,275	0	0	71,82	0	0	24	0	66,1	40,4	0,41	0,38	6,3
10.05.2021	3,645	0	37,26	0	0	36,525	0	0	24	0	65,8	42	0,42	0,38	11,1
11.05.2021	1,976	0	17,965	0	0	17,62	0	0	24	0	65	38,2	0,42	0,38	17,8
12.05.2021	1,959	0	19,18	0	0	18,809	0	0	24	0	65,2	40,3	0,42	0,37	19,7
13.05.2021	1,893	0	18,535	0	0	18,178	0	0	24	0	65,1	40,2	0,42	0,37	19,2
14.05.2021	1,881	0	18,655	0	0	18,299	0	0	24	0	64,7	40,1	0,42	0,37	9,9
15.05.2021	1,821	0	19,325	0	0	18,959	0	0	24	0	64,6	41,6	0,42	0,37	10,6
16.05.2021	1,738	0	18,92	0	0	18,565	0	0	24	0	64	41,7	0,42	0,37	10
17.05.2021	1,939	0	17,61	0	0	17,278	0	0	24	0	64,4	37,5	0,41	0,37	12,5
18.05.2021	1,86	0	14,915	0	0	14,635	0	0	24	0	64,1	33,7	0,41	0,37	14,5
19.05.2021	1,707	0	14,545	0	0	14,276	0	0	24	0	63,7	35,1	0,4	0,37	11,4
20.05.2021	1,769	0	14,57	0	0	14,298	0	0	24	0	63,9	34,4	0,41	0,37	10,4
Итого:	193,372	0	2328,805	0	0	2279,035	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,186														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	6833,365	92667,755	0	0	90444,18	0	0	19443	6
20.05.2021	7026,74	94996,56	0	0	92723,217	0	0	20163	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 9:06:39