

# #12322#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель: Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя: Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)  
Номер абонента: 4538  
Порядковый номер: 8451  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)  
Заводской номер: 18072014  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	10,595	0	152,565	0	0	148,891	0	0	24	0	73,6	56,7	0,44	0,16	-
22.04.2022	6,727	0	101,13	0	0	98,703	0	0	24	0	73,4	57,2	0,45	0,16	-
23.04.2022	9,542	0	125,905	0	0	122,866	0	0	24	0	73,8	55,3	0,45	0,16	-
24.04.2022	12,423	0	166,255	0	0	162,173	0	0	24	0	74,3	56,1	0,44	0,16	-
25.04.2022	9,768	0	118,805	0	0	115,914	0	0	24	0	73,9	53,8	0,38	0,16	-
26.04.2022	6,05	0	60,725	0	0	59,28	0	0	24	0	72,9	48,5	0,24	0,13	-
27.04.2022	6,582	0	63,34	0	0	61,814	0	0	24	0	73,4	48	0,24	0,13	-
28.04.2022	8,209	0	78,975	0	0	77,105	0	0	24	0	72,8	47,4	0,34	0,27	-
29.04.2022	6,846	0	53,62	0	0	52,431	0	0	24	0	70,4	39,2	0,42	0,38	-
30.04.2022	7,648	0	63,085	0	0	61,677	0	0	24	0	70,5	40,9	0,42	0,38	-
01.05.2022	8,983	0	78,37	0	0	76,611	0	0	24	0	70,7	42,7	0,42	0,38	-
02.05.2022	9,099	0	78,53	0	0	76,77	0	0	24	0	70,6	42,3	0,42	0,38	-
03.05.2022	9,018	0	77,975	0	0	76,235	0	0	24	0	70,6	42,3	0,42	0,38	-
04.05.2022	6,983	0	58,925	0	0	57,613	0	0	24	0	70,4	41,5	0,42	0,38	-
05.05.2022	7,586	0	66,645	0	0	65,16	0	0	24	0	70,4	42,6	0,43	0,38	-
06.05.2022	4,791	0	43,46	0	0	42,501	0	0	24	0	70,1	43,2	0,43	0,38	-
07.05.2022	2,143	0	19,715	0	0	19,289	0	0	24	0	69,3	42,8	0,43	0,37	-
08.05.2022	2,112	0	19,705	0	0	19,281	0	0	24	0	69,1	43	0,43	0,37	-
09.05.2022	2,176	0	19,425	0	0	19,005	0	0	24	0	69,3	41,9	0,43	0,37	-
10.05.2022	2,233	0	18,945	0	0	18,536	0	0	24	0	69,2	40,5	0,43	0,38	-
11.05.2022	5,236	0	41,245	0	0	40,321	0	0	24	0	70,6	39,6	0,43	0,38	-
12.05.2022	7,73	0	66,05	0	0	64,582	0	0	24	0	70,3	41,7	0,43	0,38	-
13.05.2022	7,708	0	66,48	0	0	64,992	0	0	24	0	70,6	42,2	0,43	0,38	-
14.05.2022	4,766	0	43,905	0	0	42,936	0	0	24	0	70,1	43,6	0,43	0,37	-
15.05.2022	2,372	0	19,445	0	0	19,023	0	0	24	0	69,4	39,6	0,43	0,37	-
16.05.2022	6,52	0	50,19	0	0	49,069	0	0	24	0	70,4	38,7	0,43	0,37	-
17.05.2022	7,994	0	66,93	0	0	65,44	0	0	24	0	70,5	41,3	0,43	0,37	-
18.05.2022	5,329	0	44,255	0	0	43,276	0	0	24	0	70,1	40,7	0,43	0,37	-
19.05.2022	2,914	0	19,26	0	0	18,835	0	0	24	0	70	33,1	0,43	0,37	-
20.05.2022	2,606	0	18,705	0	0	18,297	0	0	24	0	69,6	35,6	0,43	0,37	-
Итого:	192,689	0	1902,565	0	0	1858,626	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,023														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	10069,814	135995,135	0	0	132723,484	0	0	28203	6
20.05.2022	10262,506	137897,7	0	0	134582,11	0	0	28923	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:34:16