

# #12332#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель: Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя: Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)  
Номер абонента: 4538  
Порядковый номер: 8451  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)  
Заводской номер: 18072014  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	2,85	0	28,02	0	0	27,385	0	0	24	0	71,1	46,3	0,28	0,16	-
22.04.2023	2,543	0	25,975	0	0	25,415	0	0	24	0	69	45,2	0,26	0,16	-
23.04.2023	2,452	0	26,89	0	0	26,295	0	0	24	0	70	47,8	0,27	0,16	-
24.04.2023	2,688	0	21,865	0	0	21,397	0	0	24	0	68,7	38,7	0,34	0,29	-
25.04.2023	6,55	0	44,8	0	0	43,845	0	0	24	0	68,7	33	0,46	0,43	-
26.04.2023	5,45	0	34,325	0	0	33,597	0	0	24	0	68,6	29,8	0,46	0,43	-
27.04.2023	3,088	0	21,715	0	0	21,277	0	0	24	0	66,6	31,9	0,42	0,4	-
28.04.2023	5,737	0	36,615	0	0	35,835	0	0	24	0	68,8	30,5	0,46	0,43	-
29.04.2023	3,633	0	24,605	0	0	24,088	0	0	24	0	68,3	32,3	0,46	0,43	-
30.04.2023	3,508	0	21,45	0	0	20,997	0	0	24	0	68,4	28,4	0,46	0,44	-
01.05.2023	5,667	0	35,88	0	0	35,113	0	0	24	0	68,9	30,3	0,47	0,44	-
02.05.2023	4,575	0	28,175	0	0	27,572	0	0	24	0	68,9	29,2	0,47	0,44	-
03.05.2023	6,184	0	39,245	0	0	38,406	0	0	24	0	68,8	30,4	0,47	0,44	-
04.05.2023	5,09	0	32,13	0	0	31,452	0	0	24	0	68,4	29,7	0,47	0,44	-
05.05.2023	5,122	0	32,925	0	0	32,228	0	0	24	0	68,5	30,5	0,47	0,44	-
06.05.2023	6,423	0	43,67	0	0	42,737	0	0	24	0	68,9	33	0,47	0,44	-
07.05.2023	6,456	0	44,52	0	0	43,567	0	0	24	0	69	33,6	0,47	0,44	-
08.05.2023	6,507	0	44,795	0	0	43,833	0	0	24	0	69	33,5	0,47	0,44	-
09.05.2023	6,407	0	45,39	0	0	44,419	0	0	24	0	68,9	34,4	0,47	0,44	-
10.05.2023	4,416	0	30,69	0	0	30,043	0	0	24	0	68,4	33,2	0,46	0,43	-
11.05.2023	1,441	0	8,89	0	0	8,713	0	0	24	0	66,2	26,7	0,44	0,41	-
12.05.2023	1,496	0	9,035	0	0	8,856	0	0	24	0	66,1	25,7	0,44	0,41	-
13.05.2023	1,453	0	9,845	0	0	9,649	0	0	24	0	66,2	30,2	0,44	0,41	-
14.05.2023	1,537	0	10,045	0	0	9,843	0	0	24	0	66,7	29,4	0,44	0,41	-
15.05.2023	1,543	0	9,38	0	0	9,194	0	0	24	0	66	25,9	0,43	0,4	-
16.05.2023	1,652	0	9,94	0	0	9,742	0	0	24	0	66,3	25,8	0,44	0,41	-
17.05.2023	1,634	0	9,955	0	0	9,757	0	0	24	0	66,1	26,1	0,45	0,41	-
18.05.2023	1,15	0	7,705	0	0	7,556	0	0	24	0	65,2	28,8	0,4	0,38	-
19.05.2023	1,581	0	10,65	0	0	10,438	0	0	24	0	66,2	30	0,45	0,41	-
20.05.2023	1,5	0	10,475	0	0	10,262	0	0	24	0	66,9	32	0,45	0,41	-
Итого:	110,333	0	759,6	0	0	743,511	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,353														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	2791,297	33230,145	0	0	32405,203	0	0	7373	18
20.05.2023	2901,63	33989,745	0	0	33148,715	0	0	8093	18

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 16:42:04