

#84106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8451
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	18072014
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	12,523	0	144,785	0	0	141,468	0	0	24	0	71,6	50,6	0,5	0,2	3,6
22.04.2024	8,66	0	88,68	0	0	86,631	0	0	24	0	71,9	48,1	0,49	0,2	3,7
23.04.2024	12,879	0	130,23	0	0	127,135	0	0	24	0	73,1	49	0,5	0,2	3,1
24.04.2024	12,325	0	129,915	0	0	126,898	0	0	24	0	72,1	49	0,5	0,2	2,9
25.04.2024	11,864	0	129,74	0	0	126,798	0	0	24	0	71,3	49	0,5	0,2	4,9
26.04.2024	9,445	0	108	0	0	105,64	0	0	24	0	69,8	48,5	0,51	0,2	6,4
27.04.2024	8,949	0	104,565	0	0	102,278	0	0	24	0	69,8	49	0,52	0,2	7,8
28.04.2024	5,648	0	64,335	0	0	62,9	0	0	24	0	70,6	49,2	0,53	0,19	12,1
29.04.2024	2,126	0	29,085	0	0	28,417	0	0	24	0	71,8	54	0,55	0,18	14,6
30.04.2024	2,255	0	29,655	0	0	28,952	0	0	24	0	73,1	54,5	0,56	0,18	16,9
01.05.2024	2,12	0	27,96	0	0	27,306	0	0	24	0	72,4	54	0,52	0,18	16,1
02.05.2024	2,181	0	24,415	0	0	23,882	0	0	24	0	69,6	47,8	0,33	0,16	-
03.05.2024	2,063	0	22,765	0	0	22,208	0	0	24	0	74	51,9	0,3	0,15	-
04.05.2024	1,909	0	22,54	0	0	22,064	0	0	24	0	68,2	47,6	0,3	0,15	-
05.05.2024	1,986	0	22,305	0	0	21,823	0	0	24	0	69,1	47,4	0,3	0,15	-
06.05.2024	1,722	0	18,135	0	0	17,752	0	0	24	0	68,5	45,3	0,42	0,31	-
07.05.2024	1,971	0	19,835	0	0	19,426	0	0	24	0	67,6	43,3	0,52	0,43	-
08.05.2024	2,005	0	19,29	0	0	18,892	0	0	24	0	67,6	42,3	0,51	0,43	-
09.05.2024	1,922	0	19,965	0	0	19,55	0	0	24	0	67,9	44,4	0,52	0,43	-
10.05.2024	1,958	0	19,83	0	0	19,418	0	0	24	0	67,8	43,8	0,52	0,43	-
11.05.2024	1,829	0	19,6	0	0	19,197	0	0	24	0	67,5	44,8	0,52	0,43	-
12.05.2024	1,879	0	19,655	0	0	19,25	0	0	24	0	67,6	44,3	0,52	0,43	-
13.05.2024	2,287	0	19,64	0	0	19,231	0	0	24	0	67,9	39,5	0,52	0,43	-
14.05.2024	2,247	0	20,005	0	0	19,585	0	0	24	0	68,2	40,8	0,52	0,43	-
15.05.2024	2,167	0	20,305	0	0	19,884	0	0	24	0	67,8	41,8	0,52	0,43	-
16.05.2024	2,247	0	20,48	0	0	20,051	0	0	24	0	68,2	41,4	0,52	0,43	-
17.05.2024	2,172	0	20,21	0	0	19,785	0	0	24	0	68,2	42	0,52	0,43	-
18.05.2024	2,023	0	20,45	0	0	20,015	0	0	24	0	68,7	44,6	0,52	0,43	-
19.05.2024	1,915	0	20,375	0	0	19,947	0	0	24	0	68,2	45,3	0,52	0,43	-
20.05.2024	2,15	0	20,29	0	0	19,863	0	0	24	0	68,3	42,5	0,52	0,43	-
Итого:	127,427	0	1377,04	0	0	1346,246	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,435														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	5325,269	60737,665	0	0	59247,232	0	0	16152	23
20.05.2024	5452,696	62114,705	0	0	60593,477	0	0	16872	23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:08:36