

#130875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
4538
8451
ТВ7 (АСCII)
18072014
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,928	0	8,215	0	0	8,052	0	0	24	0	65,9	38,4	0,44	0,29	-
22.04.2025	5,472	0	41,375	0	0	40,502	0	0	24	0	68,5	36,2	0,54	0,43	-
23.04.2025	7,789	0	65,03	0	0	63,646	0	0	24	0	68,9	39,7	0,54	0,43	-
24.04.2025	1,713	0	14,05	0	0	13,764	0	0	24	0	67,1	37,4	0,54	0,43	-
25.04.2025	3,862	0	29,365	0	0	28,755	0	0	24	0	67,8	35,8	0,54	0,43	-
26.04.2025	4,49	0	36,325	0	0	35,567	0	0	24	0	68,1	38	0,54	0,43	-
27.04.2025	5,405	0	42,235	0	0	41,342	0	0	24	0	68,5	37,3	0,54	0,43	-
28.04.2025	4,127	0	33,465	0	0	32,767	0	0	24	0	68,1	38	0,55	0,44	-
29.04.2025	3,071	0	23,775	0	0	23,28	0	0	24	0	67,9	36,4	0,55	0,43	-
30.04.2025	5,124	0	42,205	0	0	41,314	0	0	24	0	68,5	38,9	0,55	0,43	-
01.05.2025	4,998	0	42,99	0	0	42,081	0	0	24	0	68,5	40,2	0,55	0,43	-
02.05.2025	4,938	0	43,795	0	0	42,866	0	0	24	0	68,6	41,2	0,55	0,43	-
03.05.2025	4,872	0	42,545	0	0	41,67	0	0	24	0	67,5	39,6	0,53	0,42	-
04.05.2025	5,134	0	45,305	0	0	44,373	0	0	24	0	67,5	39,9	0,55	0,43	-
05.05.2025	5,907	0	52,56	0	0	51,476	0	0	24	0	67,7	40,3	0,54	0,43	-
06.05.2025	3,232	0	35,55	0	0	34,938	0	0	24	0	61,2	39,2	0,44	0,35	-
07.05.2025	5,508	0	57,025	0	0	55,901	0	0	24	0	65,9	42,4	0,53	0,43	-
08.05.2025	4,756	0	50,63	0	0	49,565	0	0	24	0	68,3	45,4	0,54	0,42	-
09.05.2025	5,107	0	53,345	0	0	52,217	0	0	24	0	68,5	45,2	0,54	0,42	-
10.05.2025	5,17	0	54,27	0	0	53,118	0	0	24	0	68,6	45,4	0,54	0,42	-
11.05.2025	5,107	0	55,405	0	0	54,236	0	0	24	0	68,4	46	0,54	0,42	-
12.05.2025	6,236	0	60,975	0	0	59,68	0	0	24	0	68,7	43,7	0,54	0,42	-
13.05.2025	6,072	0	57,725	0	0	56,509	0	0	24	0	68,5	42,8	0,53	0,43	-
14.05.2025	5,506	0	51,155	0	0	50,085	0	0	24	0	68,2	41,9	0,52	0,42	-
15.05.2025	5,322	0	47,86	0	0	46,87	0	0	24	0	67,7	40,6	0,5	0,4	-
16.05.2025	5,86	0	55,23	0	0	54,095	0	0	24	0	67,5	41,6	0,54	0,43	-
17.05.2025	4,548	0	47,1	0	0	46,121	0	0	24	0	67,9	44,4	0,54	0,43	-
18.05.2025	5,022	0	51,63	0	0	50,539	0	0	24	0	68,5	44,8	0,54	0,43	-
19.05.2025	6,18	0	61,3	0	0	60,014	0	0	24	0	68,2	43,6	0,54	0,43	-
20.05.2025	6,316	0	65,47	0	0	64,069	0	0	24	0	68,9	45,4	0,53	0,41	-
Итого:	147,772	0	1367,905	0	0	1339,412	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,295														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7722,948	88893,56	0	0	86737,156	0	0	24912	23
20.05.2025	7870,722	90261,465	0	0	88076,569	0	0	25632	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:34:11