

#12333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	1,509	0	10,505	0	0	10,292	0	0	24	0	66,8	31,8	0,45	0,41	-
22.05.2023	1,577	0	10,18	0	0	9,974	0	0	24	0	66,8	29	0,45	0,41	-
23.05.2023	1,595	0	10,54	0	0	10,327	0	0	24	0	66,8	29,9	0,45	0,41	-
24.05.2023	1,97	0	12,82	0	0	12,556	0	0	24	0	67,5	30,1	0,46	0,41	-
25.05.2023	1,765	0	12,15	0	0	11,901	0	0	24	0	67,3	31,9	0,46	0,42	-
26.05.2023	1,8	0	12,44	0	0	12,185	0	0	24	0	67,4	32,1	0,46	0,42	-
27.05.2023	1,35	0	12,565	0	0	12,308	0	0	24	0	67,3	41,1	0,46	0,42	-
28.05.2023	1,653	0	12,64	0	0	12,379	0	0	24	0	67,6	35,7	0,46	0,42	-
29.05.2023	1,941	0	14,385	0	0	14,089	0	0	24	0	67,5	34,6	0,47	0,42	-
30.05.2023	1,977	0	14,625	0	0	14,324	0	0	24	0	67,5	34,5	0,47	0,42	-
31.05.2023	1,986	0	14,655	0	0	14,355	0	0	24	0	67,3	34,2	0,47	0,42	-
01.06.2023	2,054	0	15,325	0	0	15,01	0	0	24	0	67,5	34,8	0,47	0,42	-
02.06.2023	1,892	0	14,935	0	0	14,63	0	0	24	0	67,2	36,3	0,47	0,42	-
03.06.2023	1,778	0	15,275	0	0	14,961	0	0	24	0	67,5	39,1	0,47	0,42	-
04.06.2023	1,864	0	15,33	0	0	15,015	0	0	24	0	67,5	37,8	0,47	0,42	-
05.06.2023	2,026	0	15,06	0	0	14,749	0	0	24	0	67,6	34,8	0,47	0,42	-
06.06.2023	1,91	0	14,43	0	0	14,133	0	0	24	0	67,4	35,1	0,47	0,42	-
07.06.2023	1,794	0	13,32	0	0	13,046	0	0	24	0	67,4	34,5	0,47	0,42	-
08.06.2023	1,737	0	12,23	0	0	11,981	0	0	24	0	67,1	32,4	0,47	0,43	-
09.06.2023	1,693	0	11,985	0	0	11,741	0	0	24	0	67,1	32,7	0,46	0,42	-
10.06.2023	1,654	0	13,78	0	0	13,498	0	0	24	0	67,2	37,9	0,46	0,41	-
11.06.2023	1,633	0	13,775	0	0	13,494	0	0	24	0	67,1	38,2	0,46	0,41	-
12.06.2023	1,654	0	13,8	0	0	13,517	0	0	24	0	67,3	38,1	0,46	0,41	-
13.06.2023	1,806	0	13,68	0	0	13,401	0	0	24	0	67,2	35	0,46	0,41	-
14.06.2023	1,793	0	13,575	0	0	13,297	0	0	24	0	67,4	35,2	0,47	0,42	-
15.06.2023	1,751	0	14,015	0	0	13,729	0	0	24	0	67,2	36,8	0,46	0,41	-
16.06.2023	1,71	0	13,255	0	0	12,985	0	0	24	0	67,2	35,7	0,45	0,41	-
17.06.2023	1,575	0	13,02	0	0	12,755	0	0	24	0	67	37,6	0,45	0,4	-
18.06.2023	1,562	0	13,795	0	0	13,511	0	0	24	0	67,4	39,8	0,46	0,41	-
19.06.2023	1,605	0	12,9	0	0	12,636	0	0	24	0	67,2	36,9	0,46	0,41	-
20.06.2023	1,792	0	13,875	0	0	13,589	0	0	24	0	67,5	36	0,46	0,41	-
Итого:	54,406	0	414,865	0	0	406,368	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,995														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	2901,63	33989,745	0	0	33148,715	0	0	8093	18
20.06.2023	2956,034	34404,61	0	0	33555,082	0	0	8837	18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 14:16:09