

#88370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8451  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 18072014  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	2,258	0	20,38	0	0	19,954	0	0	24	0	68	41	0,52	0,43	-
22.05.2024	2,302	0	20,885	0	0	20,445	0	0	24	0	68,4	41,5	0,52	0,43	-
23.05.2024	1,966	0	20,96	0	0	20,525	0	0	24	0	67,9	45	0,52	0,43	-
24.05.2024	2,088	0	21,255	0	0	20,81	0	0	24	0	68,2	44,2	0,52	0,43	-
25.05.2024	2,08	0	21,95	0	0	21,491	0	0	24	0	68,1	45	0,52	0,43	-
26.05.2024	1,957	0	22,025	0	0	21,562	0	0	24	0	68,2	46,6	0,52	0,43	-
27.05.2024	2,052	0	21,83	0	0	21,376	0	0	24	0	68	45,1	0,52	0,43	-
28.05.2024	2,107	0	22,04	0	0	21,577	0	0	24	0	68,3	45	0,52	0,43	-
29.05.2024	2,075	0	19,705	0	0	19,297	0	0	24	0	67,8	42,1	0,53	0,44	-
30.05.2024	2,123	0	18,625	0	0	18,244	0	0	24	0	67,3	39,5	0,54	0,45	-
31.05.2024	1,798	0	18,66	0	0	18,278	0	0	24	0	67,4	43,9	0,54	0,45	-
01.06.2024	1,701	0	18,76	0	0	18,376	0	0	24	0	67,4	45,3	0,54	0,45	-
02.06.2024	1,745	0	18,57	0	0	18,193	0	0	24	0	67,1	44,2	0,54	0,45	-
03.06.2024	2,019	0	18,41	0	0	18,034	0	0	24	0	67,3	40,6	0,54	0,45	-
04.06.2024	1,929	0	19,69	0	0	19,286	0	0	24	0	67,4	43,5	0,53	0,44	-
05.06.2024	2,167	0	18,485	0	0	18,107	0	0	24	0	67,3	38,7	0,54	0,45	-
06.06.2024	1,974	0	18,545	0	0	18,165	0	0	24	0	67,3	41,4	0,54	0,45	-
07.06.2024	1,935	0	18,375	0	0	18,001	0	0	24	0	67,1	41,5	0,54	0,45	-
08.06.2024	1,746	0	18,485	0	0	18,108	0	0	24	0	67,2	44,2	0,54	0,45	-
09.06.2024	1,709	0	18,545	0	0	18,169	0	0	24	0	67	44,6	0,54	0,45	-
10.06.2024	2,002	0	18,47	0	0	18,091	0	0	24	0	67,4	41	0,54	0,45	-
11.06.2024	2,043	0	20,92	0	0	20,49	0	0	24	0	67,4	43,6	0,53	0,44	-
12.06.2024	1,755	0	22,515	0	0	22,049	0	0	24	0	67,7	48,7	0,52	0,43	-
13.06.2024	1,952	0	22,455	0	0	21,99	0	0	24	0	67,8	46,6	0,52	0,43	-
14.06.2024	2,036	0	22,69	0	0	22,217	0	0	24	0	67,9	46	0,53	0,43	-
15.06.2024	1,899	0	22,835	0	0	22,361	0	0	24	0	67,9	47,6	0,53	0,43	-
16.06.2024	1,813	0	22,775	0	0	22,302	0	0	24	0	67,9	48,5	0,53	0,43	-
17.06.2024	1,982	0	22,69	0	0	22,217	0	0	24	0	68	46,7	0,53	0,43	-
18.06.2024	2,031	0	22,67	0	0	22,196	0	0	24	0	68	46,1	0,53	0,43	-
19.06.2024	2,044	0	22,49	0	0	22,024	0	0	24	0	67,7	45,6	0,53	0,43	-
20.06.2024	1,995	0	22,9	0	0	22,427	0	0	24	0	67,6	46,3	0,53	0,43	-
Итого:	61,283	0	639,59	0	0	626,362	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,637														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	5452,696	62114,705	0	0	60593,477	0	0	16872	23
20.06.2024	5513,979	62754,295	0	0	61219,84	0	0	17616	23

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 8:22:18