

#12336#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	1,744	0	17,82	0	0	17,472	0	0	24	0	65,6	41,7	0,42	0,37	-
22.06.2021	1,743	0	17,645	0	0	17,302	0	0	24	0	65,3	41,3	0,42	0,37	-
23.06.2021	1,572	0	17,415	0	0	17,09	0	0	24	0	64	42,1	0,42	0,38	-
24.06.2021	1,608	0	17,875	0	0	17,527	0	0	24	0	65,4	43,5	0,42	0,37	-
25.06.2021	1,508	0	17,445	0	0	17,107	0	0	24	0	65,2	44,2	0,42	0,38	-
26.06.2021	1,553	0	18,055	0	0	17,703	0	0	24	0	65,5	44,5	0,42	0,38	-
27.06.2021	1,505	0	18,05	0	0	17,694	0	0	24	0	65,8	45,5	0,42	0,37	-
28.06.2021	1,654	0	17,92	0	0	17,572	0	0	24	0	65,3	42,9	0,42	0,38	-
29.06.2021	1,865	0	18,67	0	0	18,308	0	0	24	0	65,3	41	0,43	0,38	-
30.06.2021	1,49	0	15,765	0	0	15,479	0	0	24	0	62,9	39,9	0,42	0,38	-
01.07.2021	1,74	0	18,235	0	0	17,902	0	0	24	0	63,1	39,9	0,43	0,38	-
02.07.2021	1,527	0	18,045	0	0	17,712	0	0	24	0	63,6	43	0,43	0,38	-
03.07.2021	1,383	0	18,535	0	0	18,19	0	0	24	0	63,9	45,7	0,43	0,38	-
04.07.2021	1,529	0	19,115	0	0	18,753	0	0	24	0	64,4	44,9	0,43	0,38	-
05.07.2021	1,685	0	19,305	0	0	18,939	0	0	24	0	64,5	43,3	0,43	0,38	-
06.07.2021	1,606	0	18,86	0	0	18,501	0	0	24	0	64,7	43,9	0,43	0,38	-
07.07.2021	1,544	0	20,695	0	0	20,29	0	0	24	0	65,7	47,5	0,44	0,38	-
08.07.2021	1,762	0	20,19	0	0	19,802	0	0	24	0	65	43,7	0,43	0,38	-
09.07.2021	1,566	0	19,315	0	0	18,94	0	0	24	0	65,2	45,5	0,43	0,38	-
10.07.2021	1,238	0	19,095	0	0	18,731	0	0	24	0	64,6	48,8	0,43	0,38	-
11.07.2021	1,463	0	17,69	0	0	17,355	0	0	24	0	64,4	44,3	0,42	0,37	-
12.07.2021	1,578	0	17,765	0	0	17,421	0	0	24	0	65,2	43,5	0,42	0,37	-
13.07.2021	1,59	0	18,35	0	0	17,994	0	0	24	0	65,3	44,2	0,42	0,37	-
Итого:	36,453	0	421,855	0	0	413,784	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,707														

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	7080,198	95450,87	0	0	93168,813	0	0	20907	6
13.07.2021	7116,65	95872,725	0	0	93582,6	0	0	21459	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:53:15