

#90639#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	2,005	0	23,565	0	0	23,079	0	0	24	0	67,5	46,8	0,53	0,43	-
22.06.2024	1,852	0	23,68	0	0	23,198	0	0	24	0	67,2	48,1	0,53	0,43	-
23.06.2024	1,888	0	23,95	0	0	23,462	0	0	24	0	67,2	48	0,53	0,43	-
24.06.2024	2,044	0	23,38	0	0	22,899	0	0	24	0	67,5	46,2	0,53	0,43	-
25.06.2024	2,175	0	23,245	0	0	22,76	0	0	24	0	68,1	45,3	0,53	0,43	-
26.06.2024	2,206	0	23,475	0	0	22,982	0	0	24	0	68,3	45,4	0,53	0,43	-
27.06.2024	2,161	0	23,62	0	0	23,122	0	0	24	0	68,4	46,1	0,53	0,43	-
28.06.2024	1,936	0	23,465	0	0	22,974	0	0	24	0	68,1	48	0,53	0,43	-
29.06.2024	1,712	0	23,37	0	0	22,884	0	0	24	0	67,8	50	0,53	0,43	-
30.06.2024	1,83	0	23,5	0	0	23,008	0	0	24	0	68,1	49,1	0,53	0,43	-
01.07.2024	1,975	0	23,325	0	0	22,84	0	0	24	0	67,9	47,3	0,53	0,43	-
02.07.2024	1,798	0	23,37	0	0	22,883	0	0	24	0	68	49,2	0,53	0,43	-
03.07.2024	1,925	0	23,31	0	0	22,831	0	0	24	0	67,5	47,4	0,53	0,43	-
04.07.2024	1,967	0	23,505	0	0	23,019	0	0	24	0	67,7	47,3	0,54	0,43	-
05.07.2024	1,933	0	23,27	0	0	22,791	0	0	24	0	67,5	47,3	0,53	0,43	-
06.07.2024	1,65	0	23,38	0	0	22,895	0	0	24	0	67,9	50,7	0,54	0,43	-
07.07.2024	1,701	0	23,495	0	0	23,006	0	0	24	0	67,9	50,3	0,54	0,43	-
08.07.2024	1,962	0	23,045	0	0	22,574	0	0	24	0	67,1	46,4	0,53	0,43	-
09.07.2024	2,08	0	23,61	0	0	23,114	0	0	24	0	68,3	46,8	0,53	0,43	-
10.07.2024	1,872	0	23,33	0	0	22,844	0	0	24	0	68	48,4	0,53	0,43	-
11.07.2024	1,906	0	23,155	0	0	22,679	0	0	24	0	67,5	47,4	0,53	0,43	-
12.07.2024	1,972	0	23,655	0	0	23,163	0	0	24	0	67,9	47,6	0,54	0,43	-
13.07.2024	1,809	0	23,745	0	0	23,256	0	0	24	0	67,6	49,1	0,54	0,43	-
14.07.2024	1,644	0	23,67	0	0	23,182	0	0	24	0	67,6	50,7	0,54	0,43	-
15.07.2024	1,827	0	24,27	0	0	23,765	0	0	24	0	68	49,6	0,54	0,43	-
16.07.2024	1,9	0	24,17	0	0	23,667	0	0	24	0	68	48,8	0,54	0,43	-
17.07.2024	1,864	0	24,615	0	0	24,1	0	0	24	0	68,1	49,7	0,54	0,43	-
18.07.2024	1,784	0	24,605	0	0	24,09	0	0	24	0	68	50,3	0,54	0,43	-
19.07.2024	1,817	0	24,435	0	0	23,938	0	0	24	0	67,1	49	0,54	0,43	-
20.07.2024	1,695	0	25,05	0	0	24,525	0	0	24	0	68,1	51,6	0,54	0,43	-
Итого:	56,89	0	710,26	0	0	695,53	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,588														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	5513,979	62754,295	0	0	61219,84	0	0	17616	23
20.07.2024	5570,872	63464,555	0	0	61915,37	0	0	18336	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 7:19:35