

#12323#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	2,185	0	20,88	0	0	20,464	0	0	24	0	66,2	40,7	0,46	0,41	-
22.07.2022	2,173	0	20,565	0	0	20,155	0	0	24	0	66,3	40,5	0,45	0,41	-
23.07.2022	2,069	0	20,685	0	0	20,28	0	0	24	0	65,8	41,4	0,45	0,41	-
24.07.2022	1,964	0	20,69	0	0	20,281	0	0	24	0	66	42,9	0,45	0,41	-
25.07.2022	2,043	0	19,165	0	0	18,786	0	0	24	0	66	40	0,44	0,4	-
26.07.2022	2,188	0	19,795	0	0	19,411	0	0	24	0	65,3	38,4	0,45	0,41	-
27.07.2022	2,339	0	19,705	0	0	19,317	0	0	24	0	65,9	37	0,45	0,41	-
28.07.2022	2,109	0	19,235	0	0	18,858	0	0	24	0	65,6	38,9	0,45	0,41	-
29.07.2022	2,074	0	19,765	0	0	19,38	0	0	24	0	65,5	40	0,46	0,41	-
30.07.2022	1,906	0	20,215	0	0	19,816	0	0	24	0	65,9	43	0,46	0,41	-
31.07.2022	2,011	0	20,165	0	0	19,765	0	0	24	0	66	41,7	0,46	0,41	-
01.08.2022	2,104	0	20	0	0	19,605	0	0	24	0	66	40,3	0,46	0,41	-
02.08.2022	2,016	0	19,75	0	0	19,359	0	0	24	0	66	41,1	0,46	0,41	-
03.08.2022	2,034	0	20,795	0	0	20,383	0	0	24	0	66,1	42,3	0,46	0,41	-
04.08.2022	1,93	0	17,965	0	0	17,611	0	0	24	0	65,9	39,8	0,45	0,42	-
05.08.2022	2,003	0	20,42	0	0	20,003	0	0	24	0	67,1	43,2	0,46	0,41	-
06.08.2022	1,642	0	22,09	0	0	21,652	0	0	24	0	66	47,9	0,47	0,41	-
07.08.2022	1,737	0	21,825	0	0	21,392	0	0	24	0	66,1	46,8	0,47	0,41	-
08.08.2022	1,99	0	21,605	0	0	21,178	0	0	24	0	66,1	43,6	0,46	0,41	-
09.08.2022	2,188	0	21,405	0	0	20,981	0	0	24	0	66,2	41,3	0,46	0,41	-
10.08.2022	2,064	0	21,4	0	0	20,976	0	0	24	0	66,1	42,6	0,46	0,41	-
11.08.2022	2,182	0	22,11	0	0	21,67	0	0	24	0	66,3	42,2	0,47	0,41	-
12.08.2022	2,157	0	22	0	0	21,567	0	0	24	0	65,9	42	0,47	0,41	-
13.08.2022	1,938	0	22,435	0	0	21,998	0	0	24	0	65,6	44,5	0,47	0,41	-
14.08.2022	1,888	0	22,795	0	0	22,342	0	0	24	0	66,1	45,9	0,47	0,41	-
15.08.2022	2,195	0	22,84	0	0	22,384	0	0	24	0	66,4	42,9	0,47	0,41	-
16.08.2022	2,252	0	22,73	0	0	22,278	0	0	24	0	66,2	42	0,47	0,41	-
17.08.2022	0,375	0	5,75	0	0	5,643	0	0	24	0	63,9	48	0,23	0,23	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	35,3	0	0,02	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	32,7	0,01	0,03	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	30,4	0,01	0,03	-
Итого:	55,756	0	568,78	0	0	557,535	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,317														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	70,37	671,88	0	0	658,168	0	0	800	15
20.08.2022	126,124	1240,66	0	0	1215,704	0	0	1544	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 15:14:26